

#163296#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградский карьер, ООО
Судостроительная 11А, Калининград
674
6881
ТВ7 (АСЦП)
15024929
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,142	0	2,46	0	0	2,421	0	0	24	0	58,7	44,7	0,4	0,29	-
22.09.2025	0,129	0	2,415	0	0	2,378	0	0	24	0	57,6	44,7	0,41	0,29	-
23.09.2025	0,127	0	2,418	0	0	2,381	0	0	24	0	57,3	44,6	0,4	0,29	-
24.09.2025	0,126	0	2,414	0	0	2,377	0	0	24	0	57,1	44,5	0,4	0,29	-
25.09.2025	0,137	0	2,541	0	0	2,502	0	0	24	0	57,6	44,5	0,4	0,29	-
26.09.2025	0,135	0	2,52	0	0	2,482	0	0	24	0	57,4	44,4	0,4	0,29	-
27.09.2025	0,163	0	2,814	0	0	2,769	0	0	24	0	58,5	44,4	0,4	0,29	-
28.09.2025	0,153	0	2,674	0	0	2,632	0	0	24	0	58,2	44,4	0,4	0,29	-
29.09.2025	0,143	0	2,652	0	0	2,612	0	0	24	0	57,5	44,4	0,4	0,29	-
30.09.2025	0,135	0	2,549	0	0	2,51	0	0	24	0	57,1	44,3	0,39	0,3	-
01.10.2025	0,139	0	2,549	0	0	2,51	0	0	24	0	57,5	44,2	0,4	0,3	-
02.10.2025	0,139	0	2,599	0	0	2,559	0	0	24	0	57,2	44,2	0,4	0,31	-
03.10.2025	0,141	0	2,625	0	0	2,585	0	0	24	0	57,3	44,2	0,4	0,33	-
04.10.2025	0,174	0	2,96	0	0	2,913	0	0	24	0	58,5	44,3	0,41	0,33	-
05.10.2025	0,165	0	2,79	0	0	2,746	0	0	24	0	58,6	44,3	0,42	0,32	-
06.10.2025	0,198	0	3,039	0	0	2,989	0	0	23	1	59,4	43,6	0,42	0,32	-
07.10.2025	1,761	0	16,78	0	0,017	16,405	0	0,017	24	0	70,5	44,9	0,42	0,32	-
08.10.2025	2,295	0,003	15,454	0	0	15,111	0	0	24	0	70,3	34	0,42	0,32	-
09.10.2025	2,057	0	13,707	0	0	13,406	0	0	24	0	70	33,3	0,43	0,32	-
10.10.2025	2,005	0	13,335	0	0	13,041	0	0	24	0	70	33,3	0,43	0,32	-
11.10.2025	2,062	0	13,871	0	0	13,565	0	0	24	0	70	33,7	0,43	0,32	-
12.10.2025	2,165	0	14,731	0	0	14,405	0	0	24	0	70,1	34,3	0,42	0,32	-
13.10.2025	2,353	0	16,235	0	0	15,874	0	0	24	0	70,4	35	0,42	0,32	-
14.10.2025	2,3	0	16,045	0	0	15,689	0	0	24	0	70,2	35,2	0,42	0,33	-
15.10.2025	2,127	0	14,339	0	0	14,023	0	0	24	0	70	33,8	0,42	0,32	-
16.10.2025	2,058	0	13,807	0	0	13,503	0	0	24	0	69,9	33,5	0,42	0,32	-
17.10.2025	2,055	0	13,722	0	0	13,42	0	0	24	0	70	33,4	0,42	0,32	-
18.10.2025	1,628	0	11,62	0	0	11,367	0	0	24	0	69,5	35,2	0,41	0,33	-
19.10.2025	2,349	0	16,045	0	0	15,689	0	0	23	1	70,3	34,5	0,41	0,33	-
20.10.2025	2,757	0	20,007	0	0	19,557	0	0	24	0	70,8	37,1	0,4	0,34	-
Итого:	32,318	0	251,717	0	0,017	246,421	0	0,017	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,719														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1795,965	13904,906	0	2,713	13567,716	0	2,701	22866	67
20.10.2025	1828,283	14156,624	0	2,73	13814,138	0	2,718	23584	69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:33:55