

#190820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградский карьер, ООО  
Судостроительная 11А, Калининград  
674  
6881  
ТВ7 (АССII)  
15024929  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 3,688   | 0         | 26,55   | 0       | 0       | 25,913  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,4   | 39,4   | 0,4     | 0,34    | 0,2         |
| 22.11.2025 | 3,898   | 0         | 29,384  | 0       | 0       | 28,674  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,7   | 41,3   | 0,39    | 0,34    | 2,2         |
| 23.11.2025 | 4,499   | 0         | 32,039  | 0       | 0       | 31,18   | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,1   | 43,6   | 0,4     | 0,34    | 1,3         |
| 24.11.2025 | 4,419   | 0         | 30,626  | 0       | 0       | 29,791  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,8   | 43,4   | 0,4     | 0,34    | -3,3        |
| 25.11.2025 | 4,131   | 0         | 28,458  | 0       | 0       | 27,718  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,8   | 41,2   | 0,4     | 0,34    | -3,9        |
| 26.11.2025 | 4,46    | 0         | 32,693  | 0       | 0,005   | 31,85   | 0      | 0,005  | 24       | 0       | 76,4   | 42,9   | 0,39    | 0,34    | -0,9        |
| 27.11.2025 | 4,708   | 0,001     | 36,783  | 0       | 0       | 35,844  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,9   | 44,6   | 0,4     | 0,34    | -0,4        |
| 28.11.2025 | 4,76    | 0         | 37,859  | 0       | 0       | 36,902  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,5   | 44,7   | 0,4     | 0,34    | -1,3        |
| 29.11.2025 | 4,65    | 0         | 36,85   | 0       | 0       | 35,921  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,4   | 44,5   | 0,4     | 0,35    | -0,4        |
| 30.11.2025 | 4,619   | 0         | 36,438  | 0       | 0       | 35,515  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,7   | 44,6   | 0,4     | 0,35    | -0,3        |
| 01.12.2025 | 4,278   | 0         | 33,52   | 0       | 0       | 32,692  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,6   | 43,4   | 0,4     | 0,34    | -0,5        |
| 02.12.2025 | 4,132   | 0         | 29,799  | 0       | 0       | 29,042  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,8   | 41,8   | 0,4     | 0,35    | -           |
| 03.12.2025 | 4,234   | 0         | 33,771  | 0       | 0       | 32,97   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 42,2   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 04.12.2025 | 3,265   | 0         | 23,38   | 0       | 0       | 22,836  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 38     | 0,41    | 0,34    | -           |
| 05.12.2025 | 3,055   | 0         | 21,225  | 0       | 0       | 20,732  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 36,8   | 0,41    | 0,33    | -           |
| 06.12.2025 | 2,604   | 0         | 17,63   | 0       | 0       | 17,226  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 35,5   | 0,42    | 0,33    | -           |
| 07.12.2025 | 2,903   | 0         | 20,274  | 0       | 0       | 19,807  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 36,7   | 0,41    | 0,33    | -           |
| 08.12.2025 | 3,005   | 0         | 20,938  | 0       | 0       | 20,454  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 36,6   | 0,41    | 0,33    | -           |
| 09.12.2025 | 2,693   | 0         | 18,134  | 0       | 0       | 17,717  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 35,3   | 0,43    | 0,32    | -           |
| 10.12.2025 | 2,546   | 0         | 17,076  | 0       | 0       | 16,685  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 35,1   | 0,43    | 0,32    | -           |
| 11.12.2025 | 2,546   | 0         | 17,176  | 0       | 0       | 16,784  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 35,1   | 0,42    | 0,32    | -           |
| 12.12.2025 | 2,631   | 0         | 17,811  | 0       | 0       | 17,403  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 35,3   | 0,42    | 0,32    | -           |
| 13.12.2025 | 2,991   | 0         | 21,05   | 0       | 0       | 20,563  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 37,2   | 0,41    | 0,33    | -           |
| 14.12.2025 | 2,921   | 0         | 20,358  | 0       | 0       | 19,888  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 36,7   | 0,41    | 0,33    | -           |
| 15.12.2025 | 4,381   | 0         | 36,467  | 0       | 0       | 35,606  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 43,4   | 0,4     | 0,33    | -           |
| 16.12.2025 | 3,539   | 0         | 25,939  | 0       | 0       | 25,333  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 39     | 0,4     | 0,34    | -           |
| 17.12.2025 | 3,962   | 0         | 28,606  | 0       | 0       | 27,904  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,3   | 40,4   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 18.12.2025 | 3,919   | 0         | 29,174  | 0       | 0       | 28,462  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 41,2   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 19.12.2025 | 3,406   | 0         | 24,138  | 0       | 0       | 23,573  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 37,9   | 0,41    | 0,34    | -           |
| 20.12.2025 | 3,044   | 0         | 21,341  | 0       | 0       | 20,848  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 37     | 0,42    | 0,33    | -           |
| Итого:     | 109,887 | 0         | 805,487 | 0       | 0,005   | 785,833 | 0      | 0,005  | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 26,246  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 1909,665 | 14737,445 | 0      | 2,756  | 14381,787 | 0     | 2,744 | 24328   | 69     |
| 20.12.2025 | 2019,553 | 15542,929 | 0      | 2,761  | 15167,62  | 0     | 2,749 | 25048   | 69     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:37:01