

#163132#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 138-144, Калининград
5346
6445
ВКТ-7
00211312
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,179	-0,478	183,06	190,12	178,76	186,05	-7,29	24	0	1	72,5	68,7	3,77	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,161	-0,478	181,76	188,86	177,53	184,82	-7,29	24	0	1	72,3	68,6	3,69	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,176	-0,474	179,48	186,61	175,36	182,72	-7,36	24	0	1	71,9	68,1	3,83	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,154	-0,482	181,33	188,41	177,05	184,37	-7,32	24	0	1	72,7	69	3,69	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,183	-0,477	177,79	184,95	173,69	181,03	-7,34	24	0	1	72,1	68,2	3,89	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,156	-0,476	175,13	182,29	171,07	178,44	-7,37	24	0	1	72,1	68,3	3,81	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,165	-0,469	173,17	180,26	169,21	176,49	-7,28	24	0	1	71,6	67,7	3,85	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,211	-0,469	191,43	198,38	186,99	194,16	-7,17	24	0	1	72,2	68,5	3,7	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,805	-0,417	208,94	215,04	204,11	211,34	-7,23	24	0	0	72	61	10,95	0,6	0,4	-
03.10.2025	2,787	-0,378	200,66	206,15	195,96	203,11	-7,15	24	0	0	72,6	56,3	16,25	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,786	-0,363	199,57	204,79	194,89	201,76	-6,87	24	0	0	72,6	56,3	16,25	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,779	-0,364	202,58	207,73	197,79	204,61	-6,82	24	0	0	72,7	56,7	15,97	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,746	-0,369	206,03	211,25	201,14	208,02	-6,88	24	0	0	72,8	57,3	15,58	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,72	-0,37	203,92	209,21	199,14	206,05	-6,91	24	0	0	72,7	57	15,61	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,708	-0,374	203,13	208,5	198,37	205,35	-6,98	24	0	0	72,5	56,8	15,62	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,717	-0,374	209,98	215,28	205,02	211,93	-6,91	24	0	0	72,9	57,7	15,16	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,686	-0,375	207,71	213,06	202,84	209,78	-6,94	24	0	0	72,8	57,6	15,18	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,674	-0,382	206,67	212,05	201,76	208,78	-7,02	24	0	0	72,9	57,7	15,22	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,664	-0,373	203,7	209,07	198,93	205,86	-6,93	24	0	0	72,6	57,2	15,36	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,671	-0,373	200,79	206,19	196,09	203,05	-6,96	24	0	0	72,6	57	15,61	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,691	-0,373	201,38	206,76	196,63	203,61	-6,98	24	0	0	72,7	57	15,69	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,688	-0,37	203,16	208,53	198,42	205,36	-6,94	24	0	0	72,6	57,1	15,52	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,694	-0,38	203	208,38	198,19	205,2	-7,01	24	0	0	73	57,4	15,58	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,77	-0,371	209,38	214,61	204,43	211,29	-6,86	24	0	0	73	57,6	15,43	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,772	-0,37	206,96	212,17	202,06	208,91	-6,85	24	0	0	73	57,4	15,62	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,633	-0,345	191,39	196,34	186,93	193,44	-6,51	24	0	1	72,2	56,2	16,02	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,725	-0,374	194,72	200,2	190,16	197,27	-7,11	24	0	1	72,4	56	16,39	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,77	-0,375	201,58	206,91	196,82	203,82	-7	24	0	1	72,7	56,7	16,06	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,791	-0,375	208,48	213,8	203,58	210,57	-6,99	24	0	0	72,6	57	15,64	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,755	-0,375	212,81	218,04	207,78	214,67	-6,89	24	0	0	72,8	57,7	15,14	0,6	0,4	-
Итого:	60,417	0	5929,69	6103,94	5790,7	6001,86	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,417															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	16,306	19816,9	20632,93	19351,53	20191,26
23.10.2025	76,723	25746,59	26736,87	25142,23	26193,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 13:02:07