

#194256#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 138-144, Калининград
5346
6445
ВКТ-7
00211312
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,59	-0,414	182,96	187,83	177,42	184,6	-7,18	24	0	1	83,7	61,1	22,65	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	3,34	-0,403	177,56	182,68	172,5	179,72	-7,22	24	0	1	80,9	59,1	21,78	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	3,025	-0,376	197,74	203,05	192,94	200,08	-7,14	24	0	0	73,8	56,1	17,72	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,879	-0,37	190,6	196,11	186,14	193,37	-7,23	24	0	1	72,4	54,8	17,56	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,844	-0,365	179,95	185,51	175,76	182,99	-7,23	24	0	1	72,2	53,8	18,37	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,922	-0,373	180,92	186,45	176,55	183,78	-7,23	24	0	1	73,7	54,9	18,77	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,228	-0,391	179,95	185,18	175,12	182,33	-7,21	24	0	1	78,3	57,5	20,75	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,396	-0,399	175,14	180,3	170,16	177,43	-7,27	24	0	1	80,9	58,5	22,4	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,195	-0,406	175,1	180,36	170,18	177,45	-7,27	24	0	1	80,3	59,1	21,25	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	3,126	-0,391	184,85	190,14	179,97	187,17	-7,2	24	0	1	77,5	57,9	19,64	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,131	-0,394	177,92	183,25	173,15	180,44	-7,29	24	0	1	78,1	57,6	20,47	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,31	-0,399	173,53	178,74	168,66	175,91	-7,25	24	0	1	80,3	58,2	22,09	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,362	-0,407	177,65	182,8	172,55	179,85	-7,3	24	0	1	81	59	21,92	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,352	-0,401	170,71	175,79	165,68	172,89	-7,21	24	0	1	82,4	59,6	22,78	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,587	-0,412	172,5	177,39	167,17	174,36	-7,19	24	0	1	84,7	60,7	24	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,627	-0,417	163,89	168,79	158,67	165,93	-7,26	24	0	1	86,2	60,7	25,57	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,645	-0,419	167,17	172,04	161,87	169,1	-7,23	24	0	1	86	60,9	25,17	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,554	-0,407	175,31	180,25	170,04	177,24	-7,2	24	0	1	83,4	60	23,36	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,528	-0,404	176,13	181,13	170,94	178,17	-7,23	24	0	1	82,5	59,4	23,1	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,535	-0,409	173,45	178,4	168,19	175,4	-7,21	24	0	1	83,8	60,2	23,55	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,53	-0,413	163	168	157,93	165,2	-7,27	24	0	1	85,2	60,1	25,07	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,517	-0,408	164,71	169,7	159,64	166,87	-7,23	24	0	1	84,6	59,9	24,7	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,318	-0,394	174,35	179,53	169,51	176,74	-7,23	24	0	1	79,8	57,8	22	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,381	-0,403	169,41	174,52	164,46	171,71	-7,25	24	0	1	81,9	58,8	23,1	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,724	-0,417	179,26	184,02	173,69	180,87	-7,18	24	0	1	85	61,1	23,9	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,819	-0,418	175,32	180,03	169,74	176,97	-7,23	24	0	1	86,1	61,1	25,04	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,864	-0,425	176,99	181,64	171,22	178,44	-7,22	24	0	1	87,2	62,1	25,11	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,755	-0,422	176,33	181,1	170,7	177,94	-7,24	24	0	1	86,2	61,6	24,54	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,838	-0,424	178	182,7	172,2	179,44	-7,24	24	0	1	87,1	62,3	24,83	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,743	-0,425	169,7	174,52	164,2	171,48	-7,28	24	0	1	86,8	61,4	25,45	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,782	-0,415	177,25	181,86	171,57	178,66	-7,09	24	0	1	86,4	61,9	24,53	0,6	0,4	-
Итого:	106,447	0	5457,35	5613,81	5298,52	5522,53	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,447															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	249,074	37429,07	38747,72	36543,03	38025,68
23.01.2026	355,521	42886,42	44361,53	41841,55	43548,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:54:53