

#163129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель	Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя	Согласия 3-5, Калининград
Номер абонента	5346
Порядковый номер	862
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	30580
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2025	1,11	51,2	24	0	71,9	54,3	-
25.09.2025	1,09	51,8	24	0	72	54,6	-
26.09.2025	1,15	48,3	24	0	72,2	52,3	-
27.09.2025	1,13	49,1	24	0	71,9	52,6	-
28.09.2025	1,23	55,5	24	0	71,9	54,1	-
29.09.2025	1,15	58,4	24	0	71,7	54,5	-
30.09.2025	1,23	57,1	24	0	72,1	54,5	-
01.10.2025	1,38	65	24	0	71,5	53,1	-
02.10.2025	1,46	62,8	24	0	71,2	48,7	-
03.10.2025	3,79	125,6	24	0	72,3	46,2	-
04.10.2025	3,63	124,6	24	0	71,5	46,4	-
05.10.2025	3,57	122,6	24	0	72	47	-
06.10.2025	3,49	119	24	0	72,3	47,1	-
07.10.2025	3,53	117,3	24	0	72,7	46,9	-
08.10.2025	3,59	126,6	24	0	72,3	47,8	-
09.10.2025	3,57	125,7	24	0	72,6	48,2	-
10.10.2025	3,48	118,7	24	0	72,6	47,4	-
11.10.2025	3,48	118	24	0	72,6	47,3	-
12.10.2025	3,56	126,9	24	0	72,4	48,3	-
13.10.2025	3,57	126,5	24	0	72,6	48,3	-
14.10.2025	3,62	129,1	24	0	72,6	48,5	-
15.10.2025	3,54	124,3	24	0	72,7	48,2	-
16.10.2025	3,5	122,7	24	0	72,6	48,1	-
17.10.2025	3,58	121,1	24	0	72,5	47,1	-
18.10.2025	3,81	128,9	24	0	72,6	47,4	-
19.10.2025	3,79	134,1	24	0	72,7	48,3	-
20.10.2025	4,17	152,5	24	0	72,4	48,9	-
21.10.2025	4,21	156,7	24	0	72,6	49,3	-
Итого:	80,41	2920,1	672	0	0	0	0
Гкал	69,152						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2025	23205,75	1178369,8	173963,7
21.10.2025	23289,57	1181409,4	174656,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2025 12:33:10