

#190658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 3-5, Калининград
5346
862
SKM-01
30580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	5,84	167,7	24	0	81,5	51,6	-3,9
25.11.2025	5,59	170,3	24	0	79,3	51,1	-0,9
26.11.2025	5,63	177,8	24	0	78,8	51,6	-0,4
27.11.2025	5,2	160,2	24	0	77,9	50	-1,3
28.11.2025	5,29	160,1	24	0	77,4	48,9	-0,4
29.11.2025	5,47	165,9	24	0	77,6	49,2	-0,3
30.11.2025	5,74	179,5	24	0	77,6	50,1	-0,5
01.12.2025	5,28	168,5	24	0	76,5	49,5	-
02.12.2025	5,81	184,1	24	0	78,2	51,1	-
03.12.2025	5,12	175,9	24	0	74,4	49,3	-
04.12.2025	4,89	163,1	24	0	73,9	48,1	-
05.12.2025	4,6	147,6	24	0	73,7	47	-
06.12.2025	4,38	138,2	24	0	73,7	46,5	-
07.12.2025	4,79	161,2	24	0	73,6	48,1	-
08.12.2025	4,54	150,6	24	0	73,6	47,7	-
09.12.2025	4,02	130,4	24	0	73,6	47,1	-
10.12.2025	3,98	127,3	24	0	73,7	46,9	-
11.12.2025	3,93	126,3	24	0	73,5	46,8	-
12.12.2025	3,91	122,2	24	0	73,4	46	-
13.12.2025	4,51	146,7	24	0	73,5	47	-
14.12.2025	4,34	138,5	24	0	73,7	46,9	-
15.12.2025	4,69	170,8	24	0	72,4	48	-
16.12.2025	4,83	158,1	24	0	74	47,9	-
17.12.2025	5,14	160,8	24	0	76,5	49	-
18.12.2025	5,1	161,7	24	0	76,3	49,1	-
19.12.2025	4,66	147,9	24	0	73,9	46,9	-
20.12.2025	4,26	133	24	0	73,5	46	-
21.12.2025	4,38	136,4	24	0	73,6	46,1	-
22.12.2025	4,3	136,2	24	0	73,9	46,8	-
23.12.2025	4,94	145,4	24	0	75,4	48,6	-
Итого:	145,16	4612,4	720	0	0	0	0
Гкал	124,837						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2025	23423,93	1185891,3	175427,69
23.12.2025	23569,09	1190503,7	176147,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:20:50