

#194253#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 3-5, Калининград
5346
862
SKM-01
30580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2025	6,27	165,6	24	0	84,8	52,2	-6,3
25.12.2025	6,07	169,6	24	0	82	51,1	-5,6
26.12.2025	4,56	134,7	24	0	74,8	45,8	4,4
27.12.2025	4,59	140,9	24	0	73,6	45,7	5,4
28.12.2025	5	162,9	24	0	73,7	47,4	3,8
29.12.2025	5,13	163,6	24	0	75	48	2,5
30.12.2025	5,94	169,8	24	0	80	49,9	-1,1
31.12.2025	6,5	171,5	24	0	82,8	50,4	-4,2
01.01.2026	5,81	168	24	0	81,9	52,2	-5,2
02.01.2026	5,46	156,4	24	0	79	49	1,2
03.01.2026	5,82	170,2	24	0	79,6	50,3	-0,6
04.01.2026	6,15	180,3	24	0	81,4	52,1	-4
05.01.2026	6,18	171,6	24	0	82,3	51,4	-3
06.01.2026	6,29	163,3	24	0	84,4	51,4	-5,5
07.01.2026	6,57	166	24	0	86,6	52,7	-7,8
08.01.2026	6,95	180,9	24	0	87,9	54,8	-11
09.01.2026	6,85	170,9	24	0	87,8	53,4	-9,6
10.01.2026	6,4	169,9	24	0	84,5	52,1	-5,2
11.01.2026	6,44	168,1	24	0	83,9	51	-5,2
12.01.2026	6,53	171,9	24	0	85	52,4	-
13.01.2026	6,97	185,6	24	0	87	54,7	-
14.01.2026	6,94	193,8	24	0	85,7	54,9	-
15.01.2026	6,25	188,7	24	0	80,7	51,9	-
16.01.2026	6,76	195,1	24	0	83,3	53,4	-
17.01.2026	6,89	177,6	24	0	86,4	52,9	-
18.01.2026	7,25	187,5	24	0	87,8	54,5	-
19.01.2026	7,12	180,5	24	0	88,8	54,9	-
20.01.2026	6,81	170,5	24	0	87,6	53,2	-
21.01.2026	6,92	167,2	24	0	88,7	53,2	-
22.01.2026	7,36	199,3	24	0	88,5	56,8	-
23.01.2026	7	179,2	24	0	88,3	54,7	-
Итого:	195,78	5341,1	744	0	0	0	0
Гкал	168,369						

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2025	23569,09	1190503,7	176147,69
23.01.2026	23764,87	1195844,8	176891,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:04:05