

#121417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Колхозная 10, Калининград

4395

7397

ТВ7 (АСЦП)

16030809

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,622	0	27,684	21,827	0	27,1	21,514	0	24	0	68,3	55,7	0,51	0,51	-
25.02.2025	2,484	0	27,086	21,971	0	26,517	21,661	0	24	0	68,4	55,2	0,51	0,51	-
26.02.2025	2,572	0	31,859	26,395	0	31,204	26,01	0	24	0	67,4	56,2	0,51	0,51	-
27.02.2025	2,575	0	33,969	28,403	0	33,297	27,995	0	24	0	66,1	55,8	0,51	0,5	-
28.02.2025	2,404	0	33,075	28,305	0	32,419	27,9	0	24	0	66,2	55,5	0,52	0,51	-
01.03.2025	2,712	0	34,779	28,698	0	34,089	28,285	0	24	0	66,1	55,8	0,51	0,5	-
02.03.2025	2,595	0	34,756	29,19	0	34,063	28,766	0	24	0	66,3	56,1	0,51	0,5	-
03.03.2025	2,627	0	34,411	28,733	0	33,721	28,313	0	24	0	66,6	56,2	0,49	0,48	-
04.03.2025	2,261	0	34,778	30,759	0	34,083	30,31	0	24	0	66,4	56,3	0,51	0,5	-
05.03.2025	2,347	0	35,011	30,646	0	34,313	30,201	0	24	0	66,4	56,2	0,51	0,5	-
06.03.2025	2,361	0	34,979	30,451	0	34,282	30,008	0	24	0	66,3	56,2	0,51	0,5	-
07.03.2025	2,423	0	34,905	30,1	0	34,213	29,663	0	24	0	66,2	56	0,51	0,5	-
08.03.2025	2,339	0	33,789	29,224	0	33,118	28,8	0	24	0	66,2	56	0,51	0,5	-
09.03.2025	2,407	0	33,675	28,85	0	33,007	28,436	0	24	0	66,1	55,8	0,51	0,5	-
10.03.2025	2,317	0	33,57	29,143	0	32,904	28,723	0	24	0	66,2	55,9	0,51	0,5	-
11.03.2025	2,273	0	33,049	28,878	0	32,384	28,457	0	24	0	66,7	56,1	0,51	0,5	-
12.03.2025	2,362	0	32,969	28,35	0	32,311	27,942	0	24	0	66,4	55,9	0,51	0,5	-
13.03.2025	2,563	0	33,423	28,065	0	32,747	27,656	0	24	0	66,9	56,2	0,51	0,5	-
14.03.2025	2,329	0	32,609	28,374	0	31,943	27,963	0	24	0	67,1	56,1	0,51	0,5	-
15.03.2025	2,479	0	33,394	28,045	0	32,751	27,658	0	24	0	65,1	54,8	0,51	0,5	-
16.03.2025	2,647	0	34,769	28,958	0	34,08	28,542	0	24	0	66,1	55,8	0,5	0,49	-
17.03.2025	2,432	0	34,033	29,437	0	33,339	29,004	0	24	0	67,1	56,4	0,51	0,5	-
18.03.2025	2,422	0	33,928	29,338	0	33,236	28,908	0	24	0	67,1	56,4	0,49	0,48	-
19.03.2025	2,324	0	33,386	29,295	0	32,703	28,867	0	24	0	67,2	56,3	0,49	0,48	-
20.03.2025	2,279	0	33,007	28,964	0	32,344	28,549	0	24	0	66,6	55,8	0,51	0,5	-
21.03.2025	2,411	0	34,285	29,74	0	33,591	29,304	0	24	0	66,9	56,4	0,51	0,5	-
22.03.2025	2,337	0	34,449	29,84	0	33,782	29,419	0	24	0	65,3	55,3	0,51	0,5	-
23.03.2025	2,771	0	36,004	29,274	0	35,323	28,869	0	24	0	64,4	54,8	0,51	0,49	-
Итого:	68,675	0	937,631	799,253	0	918,864	787,723	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,403														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	68,383	866,174	720,992	0	847,813	709,83	0	585	191
23.03.2025	137,058	1803,801	1520,243	0	1766,678	1497,552	0	1257	191

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 18:07:31