

#163128#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Колхозная 10, Калининград

4395

7397

ТВ7 (АСЦП)

16030809

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	2,005	0	45,339	42,367	0	44,461	41,713	0	24	0	65,3	57,8	0,48	0,45	-
25.09.2025	2,094	0	45,324	42,034	0	44,444	41,386	0	24	0	65,3	57,7	0,48	0,45	-
26.09.2025	2,142	0	45,204	41,68	0	44,333	41,045	0	24	0	65,1	57,5	0,49	0,46	-
27.09.2025	2,338	0	45,893	41,403	0	45,019	40,778	0	24	0	64,6	57,1	0,48	0,46	-
28.09.2025	2,48	0	46,59	41,27	0	45,721	40,659	0	24	0	63,9	56,7	0,48	0,45	-
29.09.2025	2,352	0	45,443	40,925	0	44,583	40,315	0	24	0	64,4	56,8	0,48	0,46	-
30.09.2025	2,232	0	48,289	44,524	0	47,393	43,869	0	24	0	63,7	56,3	0,49	0,46	-
01.10.2025	2,496	0	51,371	47,026	0	50,435	46,356	0	24	0	63,2	55,5	0,48	0,47	-
02.10.2025	2,357	0	51,41	47,668	0	50,473	46,986	0	24	0	63,2	55,5	0,48	0,47	-
03.10.2025	2,278	0	51,16	48,067	0	50,207	47,371	0	24	0	63,8	55,9	0,49	0,47	-
04.10.2025	2,629	0	52,136	47,718	0	51,121	46,995	0	24	0	65,5	57,4	0,48	0,46	-
05.10.2025	2,596	0	51,877	47,569	0	50,865	46,844	0	24	0	65,5	57,5	0,48	0,46	-
06.10.2025	2,406	0	50,607	47,194	0	49,605	46,464	0	24	0	66,2	57,9	0,49	0,47	-
07.10.2025	2,237	0	49,94	47,231	0	48,95	46,501	0	24	0	66,1	57,8	0,49	0,47	-
08.10.2025	2,46	0	50,357	46,743	0	49,353	46,019	0	24	0	66,3	58	0,49	0,47	-
09.10.2025	2,414	0	50,054	46,784	0	49,026	46,036	0	24	0	67,4	58,9	0,49	0,47	-
10.10.2025	2,508	0	50,301	46,512	0	49,282	45,776	0	24	0	66,9	58,6	0,49	0,47	-
11.10.2025	2,584	0	50,429	46,265	0	49,406	45,533	0	24	0	67	58,7	0,49	0,47	-
12.10.2025	2,529	0	51,354	47,346	0	50,336	46,608	0	24	0	66,2	58,1	0,48	0,46	-
13.10.2025	2,185	0	49,589	47,178	0	48,586	46,435	0	24	0	66,9	58,5	0,49	0,47	-
14.10.2025	2,409	0	50,21	46,819	0	49,193	46,082	0	24	0	66,8	58,5	0,49	0,47	-
15.10.2025	2,34	0	49,859	46,792	0	48,847	46,057	0	24	0	66,9	58,5	0,49	0,47	-
16.10.2025	2,328	0	49,606	46,621	0	48,597	45,881	0	24	0	67,1	58,6	0,49	0,47	-
17.10.2025	2,493	0	50,614	46,467	0	49,63	45,76	0	24	0	65,3	57,4	0,49	0,47	-
18.10.2025	2,578	0	50,634	46,411	0	49,635	45,701	0	24	0	65,9	57,7	0,48	0,46	-
19.10.2025	2,647	0	50,837	46,292	0	49,833	45,582	0	24	0	65,9	57,7	0,48	0,45	-
20.10.2025	2,308	0	49,432	46,164	0	48,471	45,464	0	24	0	65,4	57,2	0,49	0,46	-
21.10.2025	2,598	0	50,209	45,697	0	49,249	45,02	0	24	0	64,8	56,6	0,49	0,47	-
22.10.2025	2,351	0	49,096	46,041	0	48,097	45,317	0	24	0	67	58,4	0,49	0,47	-
Итого:	69,374	0	1433,164	1324,808	0	1405,151	1304,553	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,57														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	508,413	8428,261	7471,833	0	8260,068	7358,443	0	5621	243
22.10.2025	577,79	9861,425	8796,641	0	9665,218	8662,996	0	6317	243

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 14:18:01