

#163127#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Колхозная 10, Калининград

4395

7396

ТВ7 (АСЦП)

16030809

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	22,5	0,21	0,21	-
02.10.2025	0,99	0	44,239	0	0	43,991	0	0	24	0	35,7	30,4	0,26	0,27	-
03.10.2025	3,151	0	128,875	0	0	128,008	0	0	24	0	38,7	32,8	0,35	0,35	-
04.10.2025	4,07	0	130,251	0	0	129,066	0	0	24	0	44,2	36,7	0,35	0,36	-
05.10.2025	3,161	0	128,626	0	0	127,684	0	0	24	0	40,3	34,4	0,36	0,36	-
06.10.2025	2,943	0	127,83	0	0	126,943	0	0	24	0	39,2	33,7	0,36	0,36	-
07.10.2025	3,698	0	128,777	0	0	127,633	0	0	24	0	43,9	37	0,36	0,36	-
08.10.2025	3,12	0	127,58	0	0	126,61	0	0	24	0	40,9	35	0,36	0,36	-
09.10.2025	2,834	0	127,225	0	0	126,334	0	0	24	0	39,5	34,1	0,37	0,38	-
10.10.2025	2,813	0	127,376	0	0	126,475	0	0	24	0	39,5	34,2	0,37	0,37	-
11.10.2025	2,746	0	126,872	0	0	125,971	0	0	24	0	39,4	34,2	0,36	0,37	-
12.10.2025	2,726	0	126,052	0	0	125,184	0	0	24	0	39,2	33,9	0,37	0,37	-
13.10.2025	3,14	0	126,784	0	0	125,8	0	0	24	0	41,2	35,2	0,37	0,37	-
14.10.2025	3,364	0	126,916	0	0	125,859	0	0	24	0	42,6	36,2	0,37	0,37	-
15.10.2025	2,99	0	126,62	0	0	125,679	0	0	24	0	40,5	34,8	0,37	0,37	-
16.10.2025	2,908	0	126,573	0	0	125,667	0	0	24	0	39,9	34,3	0,37	0,37	-
17.10.2025	2,851	0	126,469	0	0	125,582	0	0	24	0	39,5	34,1	0,37	0,37	-
18.10.2025	3,742	0	128,086	0	0	126,955	0	0	24	0	43,7	36,6	0,36	0,37	-
19.10.2025	3,506	0	128,226	0	0	127,163	0	0	24	0	42,4	35,8	0,36	0,37	-
20.10.2025	3,664	0	128,209	0	0	127,148	0	0	24	0	42,4	35,5	0,36	0,36	-
21.10.2025	5,025	0	129,216	0	0	127,712	0	0	24	0	50	40,6	0,36	0,36	-
22.10.2025	3,682	0	128,069	0	0	126,957	0	0	24	0	43,4	36,5	0,36	0,36	-
Итого:	67,124	0	2598,871	0	0	2578,421	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,032														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	408,772	9578,735	0	0	9458,619	0	0	5789	243
22.10.2025	475,896	12177,608	0	0	12037,039	0	0	6317	243

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 14:16:50