

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/08/25г.-23/08/25г.

Абонент: Батальная 1
Адрес: ООО Дом-Сервис

Договор N: 000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 17049768, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x5DE7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.08.25 23	63.33	55.13	8.20	0.63	0.54	27.997	23.985	27.486	23.648	3.837	5.00	0.20	1.752	12	0	
02.08.25 23	63.28	55.07	8.21	0.63	0.54	56.610	49.575	55.579	48.881	6.698	5.00	0.20	3.320	24	0	
03.08.25 23	63.31	55.13	8.18	0.64	0.55	56.450	49.097	55.419	48.409	7.010	5.00	0.20	3.376	24	0	
04.08.25 23	63.27	55.02	8.25	0.63	0.55	55.759	48.864	54.740	48.183	6.557	5.00	0.20	3.271	24	0	
05.08.25 23	63.31	55.00	8.31	0.64	0.55	56.079	49.097	55.056	48.415	6.642	5.00	0.20	3.312	24	0	
06.08.25 23	63.29	54.85	8.44	0.63	0.55	56.065	48.908	55.043	48.229	6.814	5.00	0.20	3.372	24	0	
07.08.25 23	63.33	54.86	8.47	0.63	0.54	55.879	48.674	54.860	47.997	6.862	5.00	0.20	3.383	24	0	
08.08.25 23	63.33	54.79	8.54	0.63	0.55	56.205	48.496	55.179	47.825	7.354	5.00	0.20	3.513	24	0	
09.08.25 23	63.28	55.12	8.17	0.64	0.55	54.303	48.449	53.314	47.771	5.544	5.00	0.20	2.992	24	0	
10.08.25 23	63.17	54.79	8.38	0.63	0.55	56.496	48.423	55.469	47.753	7.716	5.00	0.20	3.560	24	0	
11.08.25 23	63.09	54.60	8.49	0.60	0.52	54.564	45.479	53.576	44.851	8.725	5.00	0.20	3.722	24	0	
12.08.25 23	63.31	54.84	8.47	0.61	0.53	55.987	48.007	54.968	47.340	7.629	5.00	0.20	3.547	24	0	
13.08.25 23	63.27	54.91	8.36	0.62	0.54	54.965	47.993	53.963	47.326	6.637	5.00	0.20	3.282	24	0	
14.08.25 23	63.29	54.93	8.36	0.62	0.54	54.601	48.099	53.606	47.432	6.174	5.00	0.20	3.173	24	0	
15.08.25 23	63.25	55.02	8.23	0.61	0.53	55.279	48.237	54.275	47.562	6.713	5.00	0.20	3.281	24	0	
16.08.25 23	63.21	54.98	8.23	0.62	0.53	54.839	48.328	53.843	47.655	6.188	5.00	0.20	3.157	24	0	
17.08.25 23	63.18	54.85	8.33	0.62	0.53	55.165	48.049	54.161	47.381	6.780	5.00	0.20	3.310	24	0	
18.08.25 23	63.14	54.79	8.35	0.61	0.53	55.029	48.028	54.032	47.362	6.670	5.00	0.20	3.285	24	0	
19.08.25 23	63.11	54.60	8.50	0.61	0.52	53.636	46.069	52.663	45.434	7.229	5.00	0.20	3.382	24	0	
20.08.25 23	63.15	54.65	8.50	0.61	0.53	54.583	47.771	53.594	47.110	6.484	5.00	0.20	3.261	24	0	
21.08.25 23	63.12	54.66	8.45	0.61	0.53	55.366	47.547	54.362	46.890	7.472	5.00	0.20	3.483	24	0	

22.08.25 23	62.98	54.47	8.51	0.62	0.53	54.484	47.591	53.498	46.938	6.560	5.00	0.20	3.271	24	0
23.08.25 23	62.48	54.06	8.41	0.61	0.53	55.000	47.375	54.022	46.734	7.288	5.00	0.20	3.406	24	0
Итого/Средн	63.19	54.83	8.37	0.62	0.54	1245.340	1082.142	1222.709	1067.127	155.582	5.00	0.20	75.411	540	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
01.08.25 11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
23.08.25 23	1245.340	1082.142	1222.709	1067.127	155.582	75.411	540	0
Итого	1245.340	1082.142	1222.709	1067.127	155.582	75.411	540	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

