

#147681#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Дом – Сервис, ООО, УК
Батальная 1, Калининград
7395

Заводской номер счётчика 17049768	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	162,51	75,411	87.099	20.803

Подпись исполнителя _____



#147680#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 7395
 Порядковый номер 7910
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 17049768
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	3,426	0	55,443	47,044	0	54,499	46,43	0	24	0	0	0	61	53,2	0,61	0,53
25.08.2025	-	0,959	0	54,403	48,859	0	54,127	48,64	0	24	0	0	0	33,2	31,8	0,62	0,52
26.08.2025	-	0,468	0	55,081	50,528	0	54,956	50,418	0	24	0	0	0	25,7	25,4	0,62	0,52
27.08.2025	-	0,103	0	22,413	21,556	0	22,37	21,514	0	24	0	0	0	24,3	24,1	0,59	0,53
28.08.2025	-	0,001	0	2,129	2,75	0	2,126	2,746	0	24	0	0	0	21,4	21,9	0,63	0,63
29.08.2025	-	0	0	2,095	2,855	0	2,093	2,852	0	24	0	0	0	21,2	21,5	0,63	0,63
30.08.2025	-	0,001	0	0,957	1,227	0	0,956	1,225	0	24	0	0	0	21,6	21,4	0,43	0,61
31.08.2025	-	2,542	0	28,885	21,203	0	28,383	20,93	0	24	0	0	0	61,7	52,9	0,44	0,52
01.09.2025	-	3,957	0	58,115	48,084	0	57,077	47,429	0	24	0	0	0	62,5	54,3	0,59	0,5
02.09.2025	-	2,948	0	58,175	53,061	0	57,139	52,334	0	24	0	0	0	62,5	54,4	0,59	0,51
03.09.2025	-	3,068	0	58,299	52,778	0	57,256	52,055	0	24	0	0	0	62,7	54,5	0,59	0,51
04.09.2025	-	3,517	0	60,716	52,832	0	59,63	52,099	0	24	0	0	0	62,6	54,8	0,58	0,5
05.09.2025	-	3,207	0	59,307	52,804	0	58,237	52,062	0	24	0	0	0	63	55,2	0,59	0,5
06.09.2025	-	3,266	0	59,669	52,946	0	58,592	52,201	0	24	0	0	0	62,9	55,1	0,58	0,5
07.09.2025	-	3,598	0	60,924	52,659	0	59,83	51,922	0	24	0	0	0	62,7	55	0,58	0,5
08.09.2025	-	3,361	0	60,029	52,855	0	58,95	52,113	0	24	0	0	0	62,9	55,1	0,6	0,52
09.09.2025	-	3,26	0	59,537	52,826	0	58,465	52,089	0	24	0	0	0	62,9	55	0,61	0,52
10.09.2025	-	3,367	0	59,908	52,653	0	58,841	51,92	0	24	0	0	0	62,6	54,9	0,61	0,52
11.09.2025	-	3,231	0	59,327	52,628	0	58,267	51,901	0	24	0	0	0	62,6	54,8	0,61	0,52
12.09.2025	-	3,436	0	60,011	52,434	0	58,946	51,708	0	24	0	0	0	62,5	54,7	0,61	0,52
13.09.2025	-	3,471	0	59,915	52,166	0	58,85	51,45	0	24	0	0	0	62,5	54,6	0,61	0,52
14.09.2025	-	3,557	0	60,235	51,96	0	59,177	51,253	0	24	0	0	0	62,1	54,4	0,61	0,52
15.09.2025	-	3,514	0	59,65	51,956	0	58,594	51,25	0	24	0	0	0	62,3	54,2	0,61	0,52
16.09.2025	-	3,538	0	58,78	52,1	0	57,744	51,422	0	24	0	0	0	62,1	53,1	0,61	0,53
17.09.2025	-	3,371	0	59,134	51,818	0	58,092	51,115	0	24	0	0	0	62,1	54,2	0,61	0,52
18.09.2025	-	3,642	0	60,16	51,66	0	59,103	50,962	0	24	0	0	0	62,1	54,2	0,61	0,52
19.09.2025	-	3,522	0	60,081	52,439	0	59,006	51,717	0	24	0	0	0	62,8	54,7	0,61	0,52
20.09.2025	-	3,696	0	59,894	51,394	0	58,818	50,681	0	24	0	0	0	62,9	54,8	0,61	0,52
21.09.2025	-	3,628	0	59,156	50,82	0	58,095	50,117	0	24	0	0	0	62,8	54,7	0,61	0,52
22.09.2025	-	3,889	0	60,224	50,611	0	59,154	49,916	0	24	0	0	0	62,4	54,5	0,61	0,52
23.09.2025	-	3,553	0	58,823	50,853	0	57,774	50,156	0	24	0	0	0	62,6	54,5	0,61	0,52
Итого:	-	87,097	0	1591,475	1392,359	0	1565,147	1374,627	0	744	0	0	0	55,14	48,64	0,59	0,53

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	75,411	1245,34	1082,142	0	1222,709	1067,127	0	540	0
23.09.2025	162,51	2836,814	2474,504	0	2787,854	2441,754	0	1284	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____