

#134844#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/25г.-25/06/25г.

Абонент:чкалова 7а

Адрес: УФСИН

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.25 23	68,6	67,88	0,72	< 3,79	2,5	47,236	47,046	46,232	46,06	0,172	0,035	24	0	*
21.06.25 23	68,58	68,15	0,42	< 3,79	2,49	47,278	47,095	46,273	46,101	0,171	0,021	24	0	*
22.06.25 23	68,51	68,09	0,42	< 3,74	2,44	47,279	47,088	46,277	46,095	0,182	0,021	24	0	*
23.06.25 23	68,54	67,61	0,92	< 3,77	2,47	47,257	47,038	46,253	46,06	0,193	0,044	24	0	*
24.06.25 23	68,51	67,54	0,97	< 3,82	2,52	47,291	47,063	46,287	46,087	0,2	0,046	24	0	*
25.06.25 23	68,55	67,56	0,98	< 3,82	2,53	47,288	47,058	46,284	46,083	0,201	0,047	24	0	*
Итого/Среди	68,55	67,81	0,74	3,79	2,49	283,631	282,388	277,605	276,488	1,118	0,213	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.25 23	31482,213	31253,025	30798,422	30690,931	107,491	212,653	11769	3
25.06.25 23	31765,844	31535,413	31076,028	30967,419	108,609	212,865	11913	3
Итого	283,631	282,388	277,605	276,488	1,118	0,213	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/06/25г.-20/07/25г.

Абонент:чкалова 7а

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.06.25 23	68,5	67,56	0,94	< 3,81	2,51	47,278	47,043	46,276	46,069	0,207	0,045	24	0	*
27.06.25 23	68,51	67,45	1,06	< 3,77	2,47	47,287	47,044	46,284	46,07	0,214	0,05	24	0	*
28.06.25 23	68,55	68,15	0,4	< 3,75	2,45	47,305	47,076	46,299	46,081	0,218	0,02	24	0	*

29.06.25 23	68,52	68,12	0,4	<	3,73	2,43	47,308	47,075	46,304	46,083	0,222	0,02	24	0	*
30.06.25 23	68,47	67,42	1,04	<	3,65	2,35	47,295	47,039	46,293	46,065	0,228	0,049	24	0	*
01.07.25 23	68,48	67,61	0,87	<	3,62	2,32	47,29	47,039	46,287	46,061	0,226	0,041	24	0	*
02.07.25 23	68,47	67,56	0,91	<	3,67	2,38	47,256	46,994	46,254	46,019	0,235	0,043	24	0	*
03.07.25 23	68,34	67,35	0,99	<	3,68	2,39	47,202	46,937	46,206	45,967	0,239	0,047	24	0	*
04.07.25 23	68,47	67,3	1,17	<	3,63	2,34	47,289	47,022	46,286	46,053	0,233	0,056	24	0	*
05.07.25 23	68,57	68,17	0,4	<	3,65	2,35	47,29	47,049	46,284	46,055	0,229	0,02	24	0	*
06.07.25 23	68,54	68,15	0,39	<	3,64	2,35	47,262	47,011	46,257	46,021	0,236	0,019	24	0	*
07.07.25 23	68,48	67,56	0,93	<	3,58	2,29	47,238	46,965	46,236	45,99	0,246	0,044	24	0	*
08.07.25 23	68,49	67,52	0,97	<	3,54	2,25	47,278	47	46,273	46,026	0,247	0,046	24	0	*
09.07.25 23	68,52	67,63	0,89	<	3,56	2,27	47,289	47,008	46,285	46,031	0,254	0,042	24	0	*
10.07.25 23	68,55	67,68	0,88	<	3,58	2,28	47,283	47	46,279	46,02	0,259	0,042	24	0	*
11.07.25 23	68,57	67,65	0,92	<	3,56	2,27	47,299	47,007	46,293	46,029	0,264	0,044	24	0	*
12.07.25 23	68,79	68,39	0,4	<	3,54	2,25	47,31	47,037	46,297	46,038	0,259	0,02	24	0	*
13.07.25 23	68,63	68,23	0,4	<	3,51	2,22	47,295	47,018	46,287	46,025	0,262	0,019	24	0	*
14.07.25 23	68,4	67,45	0,96	<	3,45	2,16	47,273	46,974	46,273	46,001	0,272	0,045	24	0	*
15.07.25 23	68,48	67,5	0,99	<	3,48	2,19	47,28	46,982	46,277	46,008	0,268	0,047	24	0	*
16.07.25 23	68,48	68,06	0,43	<	3,46	2,16	47,316	47,027	46,312	46,039	0,273	0,021	24	0	*
17.07.25 23	68,53	67,56	0,97	<	3,49	2,2	47,326	47,015	46,323	46,04	0,283	0,046	24	0	*
18.07.25 23	68,52	67,63	0,89	<	3,46	2,16	47,337	47,02	46,332	46,045	0,287	0,042	24	0	*
19.07.25 23	68,62	68,24	0,38	<	3,45	2,16	47,318	47,012	46,308	46,017	0,291	0,019	24	0	*
20.07.25 23	68,49	68,12	0,38	<	3,41	2,12	47,273	46,961	46,272	45,973	0,299	0,019	24	0	*
Итого/Средн	68,52	67,76	0,76		3,59	2,29	1182,173	1175,355	1157,078	1150,826	6,252	0,907	600	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qта	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.06.25 23	31765,844	31535,413	31076,028	30967,419	108,609	212,865	11913	3
20.07.25 23	32948,017	32710,768	32233,105	32118,245	114,861	213,772	12513	3
Итого	1182,172	1175,355	1157,078	1150,826	6,252	0,907	600	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель обслуживающей организации _____

