

#143641#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/25г.-25/07/25г.

Абонент: чкалова 7а
Адрес: УФСИН
Договор N:0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.25 23	68,49	68,12	0,38	< 3,41	2,12	47,273	46,961	46,272	45,973	0,299	0,019	24	0	*
21.07.25 23	68,4	67,5	0,9	< 3,86	2,58	47,225	46,895	46,225	45,923	0,301	0,043	24	0	*
22.07.25 23	68,45	67,67	0,78	< 3,58	2,3	47,196	46,876	46,196	45,9	0,296	0,037	24	0	*
23.07.25 23	68,41	67,47	0,94	< 3,48	2,19	47,262	46,935	46,26	45,961	0,3	0,045	24	0	*
24.07.25 23	68,49	67,68	0,81	< 3,46	2,17	47,282	46,965	46,28	45,986	0,293	0,039	24	0	*
25.07.25 23	68,46	67,65	0,82	< 3,44	2,15	47,252	46,931	46,25	45,956	0,294	0,039	24	0	*
Итого/Средн	68,45	67,68	0,77	3,54	2,25	283,489	281,563	277,483	275,699	1,784	0,221	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.25 23	32900,744	32663,807	32186,833	32072,272	114,562	213,753	12489	3
25.07.25 23	33184,233	32945,369	32464,316	32347,971	116,346	213,974	12633	3
Итого	283,49	281,562	277,483	275,699	1,784	0,221	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/07/25г.-20/08/25г.

Абонент: чкалова 7а
Адрес: _____
Договор N:0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.07.25 23	68,5	68,12	0,37	< 3,4	2,11	47,232	46,921	46,231	45,932	0,299	0,018	24	0	*
27.07.25 23	68,49	68,13	0,36	< 3,36	2,07	47,238	46,919	46,236	45,931	0,305	0,018	24	0	*
28.07.25 23	68,28	67,44	0,84	< 3,33	2,04	47,256	46,914	46,259	45,943	0,316	0,04	24	0	*
29.07.25 23	68,61	67,7	0,91	< 3,38	2,08	47,286	46,945	46,278	45,968	0,31	0,043	24	0	*

30.07.25 23	68,57	67,64	0,93	<	3,42	2,13	47,314	46,971	46,308	45,993	0,315	0,044	24	0	*	
31.07.25 23	68,55	67,58	0,97	<	3,39	2,1	47,298	46,952	46,293	45,976	0,317	0,046	24	0	*	
01.08.25 23	68,5	67,57	0,93	<	3,54	2,25	47,302	46,951	46,298	45,977	0,32	0,044	24	0	*	
02.08.25 23	68,54	68,18	0,36	<	3,31	2,01	47,312	46,979	46,308	45,989	0,319	0,018	24	0	*	
03.08.25 23	68,51	68,16	0,35	<	3,22	1,92	47,283	46,949	46,277	45,959	0,317	0,018	24	0	*	
04.08.25 23	68,52	67,72	0,8	<	3,28	1,98	47,318	46,965	46,311	45,988	0,324	0,038	24	0	*	
05.08.25 23	68,6	67,81	0,79	<	3,33	2,04	47,336	46,979	46,329	45,998	0,331	0,038	24	0	*	
06.08.25 23	68,66	66,74	1,92	<	3,36	2,07	52,307	51,871	51,191	50,818	0,374	0,1	24	0	*	
07.08.25 23	68,63	67,82	0,81	<	3,36	2,07	47,45	47,153	46,439	46,167	0,272	0,039	24	0	*	
08.08.25 23	68,58	67,82	0,77	<	3,29	2	47,453	47,167	46,444	46,18	0,264	0,037	24	0	*	
09.08.25 23	68,54	68,18	0,36	<	3,27	1,97	47,45	47,167	46,442	46,171	0,272	0,018	24	0	*	
10.08.25 23	68,59	68,23	0,37	<	3,27	1,97	47,455	47,16	46,445	46,163	0,282	0,018	24	0	*	
11.08.25 23	68,51	67,74	0,78	<	3,23	1,94	47,446	47,13	46,437	46,146	0,29	0,037	24	0	*	
12.08.25 23	68,52	67,66	0,86	<	3,22	2,02	44,631	44,321	43,682	43,399	0,283	0,039	< 24	0	*	
13.08.25 23	40,82	50,43	-9,61	<	2,56	2,83	0,433	0,38	0,43	0,375	0,055	0	< 24	0	*	
14.08.25 23	31,63	34,83	-3,2	<	1,62	1,9	0,002	0	0,001	0	0,001	0	< 24	0	*	
15.08.25 23	23,94	25,77	-1,83	<	0,98	1,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.08.25 23	23,75	24,68	-0,93	<	0,94	1,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.08.25 23	23,23	23,91	-0,68	<	0,97	1,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.08.25 23	22,18	23,02	-0,85	<	1	1,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.08.25 23	21,54	22,38	-0,84	<	0,77	1,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.08.25 23	21,17	21,84	-0,67	<	0,55	0,79	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого/Средн	68,53	67,78	0,75		2,67	1,85	854,801	848,794	836,64	831,074	5,565	0,653	624	0		

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.07.25 23	33184,233	32945,369	32464,316	32347,971	116,346	213,974	12633	3
20.08.25 23	34039,035	33794,163	33300,956	33179,045	121,911	214,627	13257	3
Итого	854,802	848,794	831,074	831,074	5,565	0,653	624	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

