

#146541#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/08/25г.-25/08/25г.

Абонент:чкалова 7а
Адрес: УФСИН
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.08.25 23	21,17	21,84	-0,67 <	0,55	0,79	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.08.25 23	21,04	21,69	-0,65 <	0,55	0,78	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.08.25 23	20,87	21,45	-0,58 <	0,55	0,78	0	0	0	0	0	0	24	0	*
23.08.25 23	20,86	21,24	-0,38 <	0,55	0,77	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.08.25 23	20,6	20,77	-0,17 <	0,55	0,78	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.08.25 23	56,91	56,53	0,38 <	1,49	1,26	14,188	14,108	13,96	13,883	0,077	0,006 <	24	0	*
Итого/Среди	56,91	56,53	0,38	0,71	0,86	14,188	14,108	13,96	13,883	0,077	0,006	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.08.25 23	34039,035	33794,163	33300,956	33179,045	121,911	214,627	13233	3
25.08.25 23	34053,223	33808,271	33314,916	33192,928	121,988	214,633	13377	3
Итого	14,188	14,108	13,96	13,883	0,077	0,006	144	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/08/25г.-21/09/25г.

Абонент:чкалова 7а
Адрес: _____
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.08.25 23	57,88	57,11	0,77 <	3,56	2,6	41,859	41,551	41,202	40,912	0,29	0,033	24	0	*
27.08.25 23	68,07	66,68	1,39 <	3,51	2,91	35,156	34,901	34,419	34,195	0,224	0,048	24	0	*
28.08.25 23	68,29	67,09	1,2 <	3,49	2,72	38,34	38,025	37,531	37,247	0,284	0,046	24	0	*
29.08.25 23	68,59	67,41	1,18 <	3,92	2,9	43,401	43,035	42,479	42,146	0,333	0,051	24	0	*

30.08.25 23	68,65	68,2	0,45	<	4,15	3,14	43,324	42,986	42,402	42,08	0,322	0,02	24	0	*
31.08.25 23	68,66	68,21	0,45	<	4,25	3,23	43,256	42,944	42,336	42,039	0,297	0,02	24	0	*
01.09.25 23	68,61	67,21	1,4	<	4,09	3,12	42,57	42,254	41,665	41,386	0,279	0,059	24	0	*
02.09.25 23	68,46	67,2	1,25	<	3,86	2,92	41,608	41,334	40,727	40,486	0,241	0,052	24	0	*
03.09.25 23	68,6	67,49	1,1	<	4,06	3,08	42,509	42,26	41,605	41,386	0,219	0,047	24	0	*
04.09.25 23	68,61	67,61	1,01	<	4,26	3,26	43,066	42,84	42,147	41,949	0,198	0,043	24	0	*
05.09.25 23	68,47	67,39	1,08	<	4	3,11	40,841	40,641	39,978	39,803	0,175	0,044	24	0	*
06.09.25 23	68,48	68,02	0,46	<	3,98	3,08	40,923	40,743	40,056	39,889	0,166	0,019	24	0	*
07.09.25 23	68,64	68,19	0,45	<	4,17	3,23	41,776	41,601	40,89	40,724	0,165	0,019	24	0	*
08.09.25 23	68,01	66,71	1,3	<	3,58	2,96	35,209	35,041	34,471	34,332	0,139	0,045	24	0	*
09.09.25 23	68,36	67,1	1,25	<	3,51	2,7	39,168	38,983	38,34	38,183	0,157	0,049	24	0	*
10.09.25 23	68,57	67,42	1,14	<	3,85	2,89	41,993	41,785	41,099	40,92	0,179	0,048	24	0	*
11.09.25 23	68,63	67,58	1,04	<	4,08	3,08	43,023	42,798	42,11	41,91	0,2	0,045	24	0	*
12.09.25 23	68,72	67,7	1,03	<	4,22	3,22	42,985	42,744	42,069	41,856	0,213	0,044	24	0	*
13.09.25 23	68,59	68,13	0,46	<	3,93	3,03	41,099	40,879	40,225	40,021	0,204	0,019	24	0	*
14.09.25 23	68,54	68,09	0,45	<	3,86	2,95	41,327	41,101	40,451	40,236	0,214	0,019	24	0	*
15.09.25 23	68,62	67,56	1,07	<	4,05	3,08	42,485	42,243	41,58	41,367	0,213	0,045	24	0	*
16.09.25 23	68,62	67,45	1,17	<	4,24	3,26	42,509	42,283	41,606	41,411	0,195	0,049	24	0	*
17.09.25 23	68,6	67,39	1,21	<	4,09	3,12	42,424	42,206	41,523	41,336	0,187	0,051	24	0	*
18.09.25 23	68,58	67,4	1,19	<	3,81	2,9	41,798	41,593	40,909	40,735	0,175	0,049	24	0	*
19.09.25 23	68,61	67,31	1,3	<	4,15	3,21	42,606	42,407	41,701	41,533	0,168	0,055	24	0	*
20.09.25 23	68,7	68,27	0,43	<	4,39	3,43	42,939	42,751	42,026	41,849	0,176	0,019	24	0	*
21.09.25 23	68,65	68,22	0,43	<	4,07	3,14	42,258	42,056	41,357	41,168	0,19	0,018	24	0	*
Итого/Среди	68,14	67,2	0,94		3,97	3,05	1120,452	1113,984	1096,905	1091,1	5,804	1,057	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.08.25 23	34053,223	33808,271	33314,916	33192,928	121,988	214,633	13377	3
21.09.25 23	35173,675	34922,254	34411,821	34284,028	127,793	215,69	14025	3
Итого	1120,453	1113,983	1096,905	1091,1	5,804	1,057	648	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

