

#150541#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/09/25г.-25/09/25г.

Абонент:чкалова 7а  
Адрес: УФСИН  
Договор N:0000000000 Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч  
тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x49FE

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>кгс/см2 | P2<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | dM<br>т | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------|----|
| 20.09.25 23 | 68,7     | 68,27    | 0,43     | < 4,39        | 3,43          | 42,939   | 42,751   | 42,026  | 41,849  | 0,176   | 0,019       | 24       | 0        | *  |
| 21.09.25 23 | 68,65    | 68,22    | 0,43     | < 4,07        | 3,14          | 42,258   | 42,056   | 41,357  | 41,168  | 0,19    | 0,018       | 24       | 0        | *  |
| 22.09.25 23 | 68,61    | 67,43    | 1,18     | < 4,11        | 3,17          | 42,397   | 42,174   | 41,495  | 41,306  | 0,189   | 0,05        | 24       | 0        | *  |
| 23.09.25 23 | 68,61    | 67,6     | 1,01     | < 4,28        | 3,34          | 42,522   | 42,307   | 41,619  | 41,43   | 0,189   | 0,043       | 24       | 0        | *  |
| 24.09.25 23 | 68,78    | 67,66    | 1,12     | < 4,31        | 3,36          | 42,557   | 42,349   | 41,65   | 41,471  | 0,179   | 0,047       | 24       | 0        | *  |
| 25.09.25 23 | 68,83    | 67,54    | 1,29     | < 4,15        | 3,22          | 42,446   | 42,242   | 41,538  | 41,367  | 0,171   | 0,055       | 24       | 0        | *  |
| Итого/Средн | 68,7     | 67,79    | 0,91     | 4,22          | 3,28          | 255,121  | 253,878  | 249,686 | 248,591 | 1,094   | 0,232       | 144      | 0        |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3  | V2<br>м3  | M1<br>т   | M2<br>т   | dM<br>т | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|----------|
| 19.09.25 23 | 35088,478 | 34837,448 | 34328,438 | 34201,011 | 127,427 | 215,653     | 13977    | 3        |
| 25.09.25 23 | 35343,599 | 35091,326 | 34578,123 | 34449,602 | 128,521 | 215,884     | 14121    | 3        |
| Итого       | 255,121   | 253,878   | 249,686   | 248,591   | 1,094   | 0,232       | 144      | 0        |

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплоснаб.  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/09/25г.-20/10/25г.

Абонент:чкалова 7а  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Договор N:0000000000 Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч  
тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x49FE

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>кгс/см2 | P2<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | dM<br>т | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------|----|
| 26.09.25 23 | 68,69    | 67,54    | 1,15     | < 3,85        | 2,93          | 42,054   | 41,854   | 41,158  | 40,99   | 0,167   | 0,048       | 24       | 0        | *  |
| 27.09.25 23 | 68,79    | 68,32    | 0,47     | < 4,03        | 3,1           | 42,417   | 42,21    | 41,511  | 41,317  | 0,194   | 0,02        | 24       | 0        | *  |
| 28.09.25 23 | 68,74    | 68,29    | 0,45     | < 4,21        | 3,27          | 42,558   | 42,335   | 41,651  | 41,439  | 0,211   | 0,02        | 24       | 0        | *  |
| 29.09.25 23 | 69,51    | 63,11    | 6,41     | < 4,2         | 3,31          | 92,885   | 92,248   | 90,864  | 90,563  | 0,301   | 0,584       | 24       | 0        | *  |
| 30.09.25 23 | 69,74    | 62,43    | 7,31     | 4,24          | 3,38          | 129,466  | 128,527  | 126,633 | 126,23  | 0,402   | 0,928       | 24       | 0        |    |
| 01.10.25 23 | 69,7     | 62,37    | 7,33     | 4,2           | 3,34          | 129,618  | 128,646  | 126,778 | 126,347 | 0,431   | 0,932       | 24       | 0        |    |
| 02.10.25 23 | 69,76    | 61,81    | 7,95     | 3,51          | 2,91          | 111,205  | 110,287  | 108,769 | 108,349 | 0,42    | 0,867       | 24       | 0        |    |
| 03.10.25 23 | 68,53    | 59,47    | 9,06     | 3,12          | 2,82          | 90,24    | 89,398   | 88,324  | 87,939  | 0,386   | 0,801       | 24       | 0        |    |

|             |       |       |      |      |      |          |          |          |          |        |        |     |   |
|-------------|-------|-------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|-----|---|
| 04.10.25 23 | 66,26 | 58,76 | 7,5  | 3,93 | 3,51 | 101,38   | 100,48   | 99,36    | 98,874   | 0,485  | 0,746  | 24  | 0 |
| 05.10.25 23 | 66,43 | 58,79 | 7,64 | 3,98 | 3,58 | 99,123   | 98,223   | 97,132   | 96,656   | 0,476  | 0,743  | 24  | 0 |
| 06.10.25 23 | 65,94 | 57,98 | 7,96 | 3,95 | 3,56 | 98,642   | 97,705   | 96,69    | 96,183   | 0,507  | 0,771  | 24  | 0 |
| 07.10.25 23 | 65,72 | 57,76 | 7,96 | 3,84 | 3,46 | 98,238   | 97,353   | 96,308   | 95,851   | 0,457  | 0,767  | 24  | 0 |
| 08.10.25 23 | 65,61 | 57,8  | 7,82 | 3,92 | 3,54 | 98,314   | 97,461   | 96,389   | 95,955   | 0,435  | 0,754  | 24  | 0 |
| 09.10.25 23 | 65,75 | 58,02 | 7,73 | 3,92 | 3,53 | 98,346   | 97,574   | 96,414   | 96,05    | 0,364  | 0,747  | 24  | 0 |
| 10.10.25 23 | 65,63 | 57,96 | 7,67 | 3,93 | 3,54 | 98,307   | 97,564   | 96,379   | 96,046   | 0,333  | 0,74   | 24  | 0 |
| 11.10.25 23 | 65,81 | 58,57 | 7,25 | 3,92 | 3,53 | 98,063   | 97,333   | 96,132   | 95,788   | 0,344  | 0,698  | 24  | 0 |
| 12.10.25 23 | 65,75 | 58,55 | 7,2  | 3,96 | 3,57 | 97,995   | 97,218   | 96,071   | 95,677   | 0,394  | 0,693  | 24  | 0 |
| 13.10.25 23 | 65,76 | 58,04 | 7,72 | 3,88 | 3,49 | 98,022   | 97,187   | 96,096   | 95,671   | 0,426  | 0,743  | 24  | 0 |
| 14.10.25 23 | 65,72 | 58,18 | 7,54 | 3,93 | 3,55 | 98,012   | 97,204   | 96,09    | 95,682   | 0,408  | 0,726  | 24  | 0 |
| 15.10.25 23 | 65,88 | 58,15 | 7,73 | 3,85 | 3,46 | 98,34    | 97,528   | 96,398   | 96,003   | 0,395  | 0,746  | 24  | 0 |
| 16.10.25 23 | 65,7  | 57,99 | 7,71 | 3,87 | 3,48 | 98,563   | 97,651   | 96,627   | 96,136   | 0,49   | 0,746  | 24  | 0 |
| 17.10.25 23 | 65,83 | 58,14 | 7,69 | 3,94 | 3,55 | 98,519   | 97,617   | 96,574   | 96,092   | 0,482  | 0,743  | 24  | 0 |
| 18.10.25 23 | 65,76 | 58,4  | 7,37 | 4,05 | 3,66 | 98,532   | 97,627   | 96,593   | 96,092   | 0,501  | 0,712  | 24  | 0 |
| 19.10.25 23 | 65,92 | 58,49 | 7,42 | 4,04 | 3,66 | 98,501   | 97,566   | 96,558   | 96,023   | 0,535  | 0,718  | 24  | 0 |
| 20.10.25 23 | 65,69 | 57,74 | 7,94 | 3,93 | 3,55 | 97,886   | 96,921   | 95,963   | 95,43    | 0,533  | 0,763  | 24  | 0 |
| Итого/Средн | 66,85 | 59,6  | 7,25 | 3,93 | 3,41 | 2355,225 | 2335,718 | 2307,462 | 2297,383 | 10,079 | 16,759 | 600 | 0 |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1        | V2        | M1        | M2        | dM      | Q <sub>гв</sub> | ВНР   | ВОС |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-----|
|             | м3        | м3        | т         | т         | т       | Гкал            | ч     | ч   |
| 25.09.25 23 | 35343,599 | 35091,326 | 34578,123 | 34449,602 | 128,521 | 215,884         | 14121 | 3   |
| 20.10.25 23 | 37698,824 | 37427,044 | 36885,286 | 36746,986 | 138,6   | 232,643         | 14721 | 3   |
| Итого       | 2355,225  | 2335,717  | 2307,462  | 2297,383  | 10,079  | 16,759          | 600   | 0   |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель Снабжающей организации \_\_\_\_\_

