

#178061#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Агамоглонова Эльнара Расим Кызы, Гражданка  
Калинина 29, Калининград  
4599

Заводской номер счётчика 17051475	Показания прибора, ГДж 20.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 30.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	17,142	0	17.142	4.094

Подпись исполнителя



#178060#

Отчёт за период с 30.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 4599  
 Порядковый номер 7980  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 17051475  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 22.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.12.2025	-0,5	0,391	0	13,663	0	0	13,34	0	0	0	0	0	24	72,7	65,7	0,39	0,34
02.12.2025	-	0,986	0	32,7	0	0	31,89	0	0	10	0	0	14	74,7	67,3	0,41	0,4
03.12.2025	-	0,9	0	33,293	0	0	32,531	0	0	24	0	0	0	71,5	64,9	0,42	0,4
04.12.2025	-	0,885	0	34,194	0	0	33,424	0	0	24	0	0	0	70,9	64,6	0,42	0,41
05.12.2025	-	0,889	0	38,692	0	0	37,811	0	0	24	0	0	0	71,2	65,6	0,43	0,42
06.12.2025	-	0,878	0	40,619	0	0	39,694	0	0	24	0	0	0	71,2	66	0,44	0,42
07.12.2025	-	0,866	0	35,071	0	0	34,282	0	0	24	0	0	0	70,9	64,9	0,43	0,42
08.12.2025	-	0,876	0	37,048	0	0	36,207	0	0	24	0	0	0	71,1	65,4	0,43	0,42
09.12.2025	-	0,874	0	41,675	0	0	40,725	0	0	24	0	0	0	71,4	66,3	0,45	0,43
10.12.2025	-	0,868	0	42,784	0	0	41,807	0	0	24	0	0	0	71,4	66,5	0,45	0,43
11.12.2025	-	0,861	0	41,617	0	0	40,667	0	0	24	0	0	0	71,4	66,4	0,45	0,43
12.12.2025	-	0,858	0	40,141	0	0	39,225	0	0	24	0	0	0	71,4	66,2	0,45	0,43
13.12.2025	-	0,847	0	35,529	0	0	34,727	0	0	24	0	0	0	71	65,2	0,44	0,43
14.12.2025	-	0,866	0	38,403	0	0	37,531	0	0	24	0	0	0	71,3	65,8	0,45	0,43
15.12.2025	-	0,853	0	33,895	0	0	33,132	0	0	24	0	0	0	70,9	64,7	0,43	0,42
16.12.2025	-	0,862	0	32,643	0	0	31,902	0	0	24	0	0	0	71,1	64,7	0,43	0,41
17.12.2025	-	0,922	0	32,627	0	0	31,841	0	0	24	0	0	0	73,6	66,7	0,43	0,41
18.12.2025	-	0,909	0	31,961	0	0	31,205	0	0	24	0	0	0	72,8	65,8	0,43	0,41
19.12.2025	-	0,873	0	34,505	0	0	33,72	0	0	24	0	0	0	71,2	65	0,43	0,42
20.12.2025	-	0,88	0	38,553	0	0	37,677	0	0	24	0	0	0	71,2	65,6	0,44	0,42
Итого:	-	17,144	0	709,613	0	0	693,338	0	0	442	0	0	38	71,64	65,66	0,43	0,41

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 442 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	160
20.12.2025	17,142	709,613	0	0	693,34	0	0	466	174

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения