

#163051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кит и К, ООО

Нарвская 46, Калининград

1212

7981

ТВ7 (ASCII)

17051716

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18,3	0,26	0,11	-
04.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18,3	0,26	0,11	-
05.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18,2	0,26	0,11	-
06.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18,3	0,26	0,1	-
07.10.2025	1,469	0	48,03	0	0	47,257	0	0	24	0	58,9	51,5	0,26	0,23	-
08.10.2025	2,189	0	78,096	0	0	76,831	0	0	24	0	59,2	52,3	0,26	0,32	-
09.10.2025	2,113	0	63,065	0	0	62	0	0	24	0	60,5	52,3	0,28	0,32	-
10.10.2025	2,085	0	59,792	0	0	58,783	0	0	24	0	60,5	52	0,29	0,32	-
11.10.2025	1,978	0	43,562	0	0	42,767	0	0	24	0	63	51,9	0,3	0,32	-
12.10.2025	1,922	0	27,29	0	0	26,717	0	0	24	0	68,1	50,9	0,31	0,32	-
13.10.2025	1,96	0	29,265	0	0	28,648	0	0	24	0	68,3	51,9	0,31	0,32	-
14.10.2025	1,973	0	29,358	0	0	28,737	0	0	24	0	68,3	51,9	0,31	0,32	-
15.10.2025	1,917	0	27,177	0	0	26,6	0	0	24	0	68,4	51,2	0,31	0,32	-
16.10.2025	1,848	0	26,101	0	0	25,552	0	0	24	0	68,2	50,9	0,31	0,32	-
17.10.2025	1,827	0	26,443	0	0	25,889	0	0	24	0	68	51,2	0,31	0,32	-
18.10.2025	2,027	0	33,298	0	0	32,611	0	0	24	0	67,3	52,5	0,31	0,32	-
19.10.2025	2,018	0	30,735	0	0	30,085	0	0	24	0	68,3	52,3	0,31	0,32	-
20.10.2025	1,998	0	69,135	0	0	68	0	0	24	0	59,6	52,5	0,27	0,32	-
Итого:	27,324	0	591,347	0	0	580,477	0	0	432	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,526														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

432

432

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	1592	578
20.10.2025	27,325	591,347	0	0	580,477	0	0	2024	578

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 16:46:33