

#166468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кит и К, ООО

Нарвская 46, Калининград

1212

7981

ТВ7 (АСЦП)

17051716

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,998	0	65,275	0	0	64,182	0	0	24	0	60,2	52,7	0,27	0,32	-
22.10.2025	1,934	0	27,981	0	0	27,391	0	0	24	0	68,3	51,4	0,31	0,32	-
23.10.2025	1,803	0	24,982	0	0	24,454	0	0	24	0	68,4	50,7	0,31	0,32	-
24.10.2025	1,762	0	24,399	0	0	23,888	0	0	24	0	68	50,4	0,31	0,32	-
25.10.2025	1,846	0	26,727	0	0	26,167	0	0	24	0	68	51,1	0,31	0,32	-
26.10.2025	1,861	0	27,041	0	0	26,476	0	0	24	0	67,8	51	0,31	0,32	-
27.10.2025	1,902	0	28,567	0	0	27,967	0	0	24	0	68	51,8	0,31	0,32	-
28.10.2025	1,855	0	27,504	0	0	26,93	0	0	24	0	67,9	51,4	0,31	0,32	-
29.10.2025	1,896	0	27,712	0	0	27,129	0	0	24	0	68,1	51,4	0,31	0,32	-
30.10.2025	1,861	0	27,751	0	0	27,171	0	0	24	0	67,9	51,5	0,31	0,32	-
31.10.2025	1,911	0	31,024	0	0	30,384	0	0	24	0	67,4	52,4	0,31	0,32	-
01.11.2025	1,911	0	29,861	0	0	29,236	0	0	24	0	68	52,4	0,31	0,32	-
02.11.2025	1,822	0	26,58	0	0	26,019	0	0	24	0	68,3	51,6	0,31	0,32	-
03.11.2025	1,76	0	24,885	0	0	24,358	0	0	24	0	68,3	51,1	0,31	0,32	-
04.11.2025	1,797	0	26,479	0	0	25,922	0	0	24	0	68,1	51,5	0,31	0,32	-
05.11.2025	1,724	0	23,853	0	0	23,348	0	0	24	0	68,4	50,8	0,31	0,32	-
06.11.2025	1,731	0	23,914	0	0	23,407	0	0	24	0	68,4	50,7	0,31	0,32	-
07.11.2025	1,823	0	26,428	0	0	25,866	0	0	24	0	68,5	51,7	0,31	0,32	-
08.11.2025	1,897	0	29,764	0	0	29,135	0	0	24	0	68,3	52,7	0,31	0,32	-
09.11.2025	1,887	0	29,52	0	0	28,899	0	0	24	0	68,1	52,5	0,31	0,32	-
10.11.2025	1,926	0	30,195	0	0	29,559	0	0	24	0	68,2	52,6	0,31	0,32	-
11.11.2025	1,859	0	28,097	0	0	27,504	0	0	24	0	68,3	52,1	0,31	0,32	-
12.11.2025	1,833	0	27,963	0	0	27,379	0	0	24	0	67,8	51,8	0,31	0,32	-
13.11.2025	1,813	0	27,42	0	0	26,849	0	0	24	0	67,8	51,6	0,31	0,32	-
14.11.2025	1,851	0	28,407	0	0	27,814	0	0	24	0	67,9	52	0,31	0,32	-
15.11.2025	1,907	0	33,66	0	0	32,969	0	0	24	0	67,2	53,4	0,31	0,33	-
16.11.2025	2,172	0	45,142	0	0	44,22	0	0	24	0	67	55,3	0,29	0,33	-
17.11.2025	1,994	0	30,072	0	0	29,412	0	0	24	0	69,6	53,4	0,31	0,33	-
18.11.2025	2,018	0	43,2	0	0	42,382	0	0	24	0	64,2	52,9	0,28	0,33	-
19.11.2025	2,077	0	47,472	0	0	46,576	0	0	24	0	64,1	53,4	0,28	0,33	-
20.11.2025	2,157	0	47,374	0	0	46,448	0	0	24	0	65,4	54,4	0,27	0,33	-
Итого:	58,588	0	969,249	0	0	949,441	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,994														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	27,325	591,347	0	0	580,477	0	0	2024	578
20.11.2025	85,914	1560,594	0	0	1529,921	0	0	2768	578

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:34:16