

#283225#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 17-23, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента 4342
Порядковый номер 7324
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 1,308 | 0 | 160,388 | 0 | 0 | 157,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 56,4 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 19.02.2026 | 1,202 | 0 | 160,245 | 0 | 0 | 157,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 62,1 | 54,4 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 20.02.2026 | 1,163 | 0 | 159,915 | 0 | 0 | 157,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 60,9 | 53,5 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0 | - |
| 21.02.2026 | 1,18 | 0 | 160,348 | 0 | 0 | 157,512 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 54,3 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 22.02.2026 | 0,932 | 0 | 159,238 | 0 | 0 | 156,999 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 54,8 | 48,8 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | - |
| 23.02.2026 | 0,924 | 0 | 159,62 | 0 | 0 | 157,378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 48,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24.02.2026 | 0,962 | 0 | 159,833 | 0 | 0 | 157,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 49,8 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - |
| 25.02.2026 | 1,049 | 0 | 159,695 | 0 | 0 | 157,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 51,4 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 26.02.2026 | 1,023 | 0 | 159,853 | 0 | 0 | 157,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 51,1 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 27.02.2026 | 0,809 | 0 | 158,87 | 0 | 0 | 156,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28.02.2026 | 0,75 | 0 | 159,033 | 0 | 0 | 157,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01.03.2026 | 0,805 | 0 | 159,173 | 0 | 0 | 157,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 46,5 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - |
| 02.03.2026 | 0,833 | 0 | 159,358 | 0 | 0 | 157,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 47,3 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 03.03.2026 | 0,781 | 0 | 158,813 | 0 | 0 | 156,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 45,9 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - |
| 04.03.2026 | 0,892 | 0 | 159,548 | 0 | 0 | 157,363 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48,3 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 05.03.2026 | 0,927 | 0 | 159,45 | 0 | 0 | 157,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 49,3 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 06.03.2026 | 0,904 | 0 | 159,53 | 0 | 0 | 157,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 48,9 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 07.03.2026 | 0,828 | 0 | 158,92 | 0 | 0 | 156,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 47,2 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - |
| 08.03.2026 | 0,758 | 0 | 159,05 | 0 | 0 | 157,134 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 45,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09.03.2026 | 0,73 | 0 | 158,793 | 0 | 0 | 156,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45,3 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - |
| 10.03.2026 | 0,714 | 0 | 159,05 | 0 | 0 | 157,216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 45 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | - |
| 11.03.2026 | 0,694 | 0 | 158,723 | 0 | 0 | 156,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 44,8 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 12.03.2026 | 0,701 | 0 | 158,935 | 0 | 0 | 157,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 44,8 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 13.03.2026 | 0,718 | 0 | 158,85 | 0 | 0 | 157,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | 45,1 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 14.03.2026 | 0,686 | 0 | 159,088 | 0 | 0 | 157,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 44,6 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 15.03.2026 | 0,72 | 0 | 158,928 | 0 | 0 | 157,097 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 45 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 16.03.2026 | 0,755 | 0 | 159,263 | 0 | 0 | 157,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 45,5 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 17.03.2026 | 0,756 | 0 | 158,925 | 0 | 0 | 157,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 45,3 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| 18.03.2026 | 0,818 | 0 | 159,315 | 0 | 0 | 157,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 46,4 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | - |
| Итого: | 25,322 | 0 | 4620,75 | 0 | 0 | 4558,306 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 25,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 17.02.2026 | 1740,17 | 306911,594 | 0 | 0 | 302729,406 | 0 | 0 | 45272,93 | 768 | 36359,38 | 0 |
| 18.03.2026 | 1765,492 | 311532,344 | 0 | 0 | 307287,688 | 0 | 0 | 45968,93 | 1464 | 36359,38 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:18:27