

#165682#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 26.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК  
Бульвар Л. Шевцовой 17-23, Калининград (Ввод 2)  
4342

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
4168	23.11.2025	26.10.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	1637,758	1615,797	21.961

Подпись исполнителя



#165681#

Отчёт за период с 26.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 7324  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 4168  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.11.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
27.10.2025	-	0,41	0	89,75	0	0	88,746	0	0	13,52	10,48	786433	32768	48,8	44,3	0	0,22	0,09	0
28.10.2025	-	0,709	0	159,058	0	0	157,302	0	0	24	0	0	0	48,5	44	0	0	0	0
29.10.2025	-	0,711	0	159,02	0	0	157,267	0	0	24	0	0	0	48,5	44	0	0	0	0
30.10.2025	-	0,704	0	159,018	0	0	157,285	0	0	24	0	0	0	48,2	43,7	0	0	0	0
31.10.2025	-	0,706	0	158,838	0	0	157,104	0	0	24	0	0	0	48,2	43,7	0	0	0	0
01.11.2025	-	0,74	0	158,97	0	0	157,191	0	0	24	0	0	0	48,8	44,1	0	0	0	0
02.11.2025	-	0,696	0	159,073	0	0	157,361	0	0	24	0	0	0	47,9	43,4	0	0	0	0
03.11.2025	-	0,684	0	159,083	0	0	157,378	0	0	24	0	0	0	47,8	43,4	0	0	0	0
04.11.2025	-	0,702	0	159,243	0	0	157,509	0	0	24	0	0	0	48,2	43,7	0	0	0	0
05.11.2025	-	0,678	0	159,068	0	0	157,366	0	0	24	0	0	0	47,7	43,4	0	0	0	0
06.11.2025	-	0,679	0	159,2	0	0	157,493	0	0	24	0	0	0	47,8	43,5	0	0	0	0
07.11.2025	-	0,722	0	159,06	0	0	157,294	0	0	24	0	0	0	48,6	44,1	0	0	0,01	0
08.11.2025	-	0,768	0	159,64	0	0	157,798	0	0	24	0	0	0	49,6	44,8	0	0	0,01	0
09.11.2025	-	0,775	0	159,268	0	0	157,442	0	0	24	0	0	0	49,5	44,6	0	0	0	0
10.11.2025	-	0,754	0	159,423	0	0	157,644	0	0	24	0	0	0	48,8	44	0	0	0	0
11.11.2025	-	0,728	0	159,138	0	0	157,391	0	0	24	0	0	0	48,4	43,7	0	0	0	0
12.11.2025	-	0,737	0	159,42	0	0	157,655	0	0	24	0	0	0	48,6	43,9	0	0	0	0
13.11.2025	-	0,707	0	159,205	0	0	157,475	0	0	24	0	0	0	48,1	43,6	0	0	0	0
14.11.2025	-	0,704	0	159,39	0	0	157,654	0	0	24	0	0	0	48,2	43,7	0	0	0	0
15.11.2025	-	0,804	0	159,938	0	0	158,015	0	0	24	0	0	0	50,6	45,5	0	0,01	0,01	0
16.11.2025	-	0,998	0	159,705	0	0	157,342	0	0	24	0	0	0	56,2	49,8	0	0,02	0,01	0
17.11.2025	-	0,872	0	159,738	0	0	157,66	0	0	24	0	262144	0	52,6	47,1	0	0,02	0,01	0
18.11.2025	-	0,937	0	159,633	0	0	157,416	0	0	24	0	786432	0	54,4	48,4	0	0,03	0,01	0
19.11.2025	-	0,868	0	159,775	0	0	157,732	0	0	24	0	262144	0	52,2	46,7	0	0,04	0	0
20.11.2025	-	1,026	0	159,763	0	0	157,361	0	0	24	0	0	0	56,7	50,1	0	0,01	0,01	0
21.11.2025	-	0,937	0	159,945	0	0	157,747	0	0	24	0	262144	0	54,1	48,1	0	0,01	0	0
22.11.2025	-	1,009	0	159,735	0	0	157,412	0	0	24	0	786432	0	55,8	49,4	0	0,1	0,02	0
23.11.2025	-	1,197	0	160,463	0	0	157,682	0	0	24	0	0	0	61,2	53,6	0	0,02	0,01	0
Итого:	-	21,962	0	4393,56	0	0	4340,722	0	0	661,52	10,48	-	-	50,5	45,44	0	0,02	0,01	0

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 661,52 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
26.10.2025	1615,797	288730,688	0	0	284840,312	0	0	42547,42	0	36348,9	744
23.11.2025	1637,758	293124,25	0	0	289181,062	0	0	43208,93	661,52	36359,38	754,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения