

#207768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ООО "ЕвроРитейл"
Эпроновская 21, Калининград (кафе)

7393
ВКТ-7
00123142
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,316	0	8,86	8,58	0	8,62	8,58	0	0	24	0	0	86,5	49,8	36,61	0,43	0,7	-9,4
25.01.2026	0,284	0	7,94	7,67	0	7,7	7,67	0	0	24	0	0	85,6	48,6	37	0,43	0,7	-7,3
26.01.2026	0,261	0	7,51	7,24	0	7,27	7,24	0	0	24	0	0	83	46,8	36,27	0,43	0,7	-4,4
27.01.2026	0,267	0	7,42	7,15	0	7,18	7,15	0	0	24	0	0	82,5	45,1	37,42	0,43	0,7	-3,8
28.01.2026	0,282	0	7,97	7,69	0	7,73	7,69	0	0	24	0	0	83,7	47,3	36,43	0,43	0,7	-6
29.01.2026	0,304	0	8,44	8,14	0	8,2	8,14	0	0	24	0	0	87,4	50,1	37,29	0,43	0,7	-9,7
30.01.2026	0,326	0	9,27	8,95	0	9,03	8,93	0	0	24	0	0	88,2	51,8	36,38	0,43	0,7	-12,4
31.01.2026	0,342	0	9,8	9,47	0	9,55	9,35	0	0	24	0	0	88,6	52,6	36,1	0,43	0,7	-13,8
01.02.2026	0,364	0	11,05	10,68	0	10,61	10,46	0	0	24	0	0	89,6	55,2	34,41	0,43	0,7	-18,9
02.02.2026	0,366	0	10,53	10,18	0	10,13	9,96	0	0	24	0	0	91,2	55,1	36,08	0,43	0,7	-20,1
03.02.2026	0,351	0	9,85	9,52	0	9,5	9,37	0	0	24	0	0	91,7	54,9	36,81	0,43	0,7	-18
04.02.2026	0,346	0	9,11	8,78	0	8,85	8,67	0	0	24	0	0	91,2	52	39,22	0,43	0,7	-12,3
05.02.2026	0,307	0	7,88	7,62	0	7,64	7,62	0	0	24	0	0	88,6	48,5	40,11	0,43	0,7	-7,6
06.02.2026	0,267	0	7	6,77	0	6,76	6,77	0	0	24	0	0	85,2	45,5	39,69	0,43	0,7	-3,2
07.02.2026	0,27	0	7,23	6,98	0	6,99	6,98	0	0	24	0	0	83,7	45,3	38,38	0,43	0,7	-3,3
08.02.2026	0,282	0	7,68	7,42	0	7,44	7,42	0	0	24	0	0	84,5	46,8	37,75	0,43	0,7	-4,9
09.02.2026	0,316	0	8,86	8,56	0	8,62	8,55	0	0	24	0	0	87,6	50,8	36,8	0,43	0,7	-12,1
10.02.2026	0,314	0	8,77	8,48	0	8,53	8,47	0	0	24	0	0	87,3	50,6	36,72	0,43	0,7	-12,4
11.02.2026	0,264	0	7,39	7,15	0	7,15	7,15	0	0	24	0	0	83,2	46,4	36,75	0,43	0,7	-3,8
12.02.2026	0,246	0	7,33	7,09	0	7,09	7,09	0	0	24	0	0	79,9	45,1	34,79	0,43	0,7	-0,7
13.02.2026	0,264	0	7,9	7,66	0	7,66	7,66	0	0	24	0	0	80,8	46,6	34,16	0,43	0,7	-1,2
14.02.2026	0,266	0	7,25	7	0	7,01	7	0	0	24	0	0	84,8	47	37,79	0,43	0,7	-6,7
15.02.2026	0,294	0	7,56	7,3	0	7,32	7,3	0	0	24	0	0	88,7	48,4	40,25	0,43	0,7	-11,2
16.02.2026	0,326	0	8,71	8,41	0	8,46	8,34	0	0	24	0	0	90,6	52	38,58	0,43	0,7	-
17.02.2026	0,332	0	8,78	8,5	0	8,54	8,44	0	0	24	0	0	89,6	51	38,56	0,43	0,7	-
Итого:	7,557	0	210,09	202,99	0	203,58	202	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,557																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	98,51	4287,26	4190,84	0	4182,97	4183,39	0
17.02.2026	106,067	4497,35	4393,83	0	4386,55	4385,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 15:09:46