

#166549#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ООО "ЕвроРитейл"

Эпроновская 21, Калининград (кафе)

7393

ВКТ-7

00123142

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	0,032	0	2,93	2,92	0	2,93	2,92	0	0	24	0	0	71	59,6	11,38	0,43	0,7	-
24.10.2025	0,032	0	2,78	2,76	0	2,78	2,76	0	0	24	0	0	71	59	11,99	0,43	0,7	-
25.10.2025	0,033	0	3,03	3,02	0	3,03	3,02	0	0	24	0	0	71,4	60,4	10,99	0,43	0,7	-
26.10.2025	0,032	0	3,19	3,17	0	3,19	3,17	0	0	24	0	0	71,1	61,2	9,87	0,43	0,7	-
27.10.2025	0,03	0	3,87	3,86	0	3,86	3,86	0	0	24	0	0	71,2	62,5	8,69	0,43	0,7	-
28.10.2025	0,033	0	3,79	3,76	0	3,78	3,76	0	0	24	0	0	71,1	61,5	9,6	0,43	0,7	-
29.10.2025	0,033	0	3,23	3,21	0	3,23	3,21	0	0	24	0	0	71,4	60,9	10,48	0,43	0,7	-
30.10.2025	0,032	0	3,59	3,56	0	3,58	3,56	0	0	24	0	0	71,3	61,3	10,05	0,43	0,7	-
31.10.2025	0,034	0	3,69	3,66	0	3,69	3,66	0	0	24	0	0	71,3	61,6	9,63	0,43	0,7	-
01.11.2025	0,036	0	4,03	3,99	0	4,03	3,99	0	0	24	0	0	71,4	62	9,39	0,43	0,7	-
02.11.2025	0,031	0	3,14	3,12	0	3,13	3,12	0	0	24	0	0	71,2	60,2	10,97	0,43	0,7	-
03.11.2025	0,031	0	2,8	2,77	0	2,8	2,77	0	0	24	0	0	71,3	59,8	11,44	0,43	0,7	-
04.11.2025	0,037	0	3,34	3,3	0	3,33	3,3	0	0	24	0	0	71,1	59,8	11,27	0,43	0,7	-
05.11.2025	0,045	0	2,57	2,53	0	2,57	2,53	0	0	24	0	0	70,8	53,4	17,37	0,43	0,7	-
06.11.2025	0,028	0	2,51	2,47	0	2,51	2,47	0	0	24	0	0	71,2	58,2	12,98	0,43	0,7	-
07.11.2025	0,033	0	3,98	3,94	0	3,98	3,94	0	0	24	0	0	71,4	62,3	9,07	0,43	0,7	-
08.11.2025	0,035	0	6,41	6,35	0	6,23	6,21	0	0	24	0	0	71,6	65,5	6,12	0,43	0,7	-
09.11.2025	0,035	0	4,39	4,35	0	4,37	4,35	0	0	24	0	0	71,4	62,5	8,93	0,43	0,7	-
10.11.2025	0,034	0	3,97	3,93	0	3,97	3,93	0	0	24	0	0	71,6	63,2	8,39	0,43	0,7	-
11.11.2025	0,037	0	3,44	3,39	0	3,43	3,39	0	0	24	0	0	71,6	60,7	10,88	0,43	0,7	-
12.11.2025	0,033	0	3,4	3,36	0	3,4	3,36	0	0	24	0	0	71,2	60,8	10,4	0,43	0,7	-
13.11.2025	0,095	0	3,96	3,85	0	3,94	3,85	0	0	24	0	0	71,3	46,6	24,76	0,43	0,7	-
14.11.2025	0,14	0	4,24	4,11	0	4,22	4,11	0	0	24	0	0	71,6	38,4	33,21	0,43	0,7	-
15.11.2025	0,157	0	5,09	4,93	0	5	4,93	0	0	24	0	0	71,6	40,6	31,02	0,43	0,7	-
16.11.2025	0,181	0	5,83	5,67	0	5,59	5,67	0	0	24	0	0	75	42,3	32,71	0,43	0,7	-
17.11.2025	0,172	0	5,72	5,54	0	5,49	5,54	0	0	24	0	0	72,7	41,3	31,38	0,43	0,7	-
18.11.2025	0,194	0	6,75	6,56	0	6,51	6,56	0	0	24	0	0	73,3	43,9	29,4	0,43	0,7	-
19.11.2025	0,191	0	6,56	6,37	0	6,32	6,37	0	0	24	0	0	73,7	43,6	30,04	0,43	0,7	-
20.11.2025	0,225	0	7,69	7,47	0	7,45	7,47	0	0	24	0	0	75,2	45,3	29,91	0,43	0,7	-
21.11.2025	0,205	0	7,06	6,84	0	6,82	6,84	0	0	24	0	0	74,8	44,6	30,19	0,43	0,7	-
22.11.2025	0,211	0	7,24	7,04	0	7	7,04	0	0	24	0	0	75,5	45,2	30,3	0,43	0,7	-
23.11.2025	0,234	0	7,47	7,23	0	7,23	7,23	0	0	24	0	0	79,6	47,2	32,36	0,43	0,7	-
Итого:	2,711	0	141,69	139,03	0	139,39	138,89	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,711																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.10.2025	82,308	3718,4	3637,9	0	3630,1	3630,6	0
23.11.2025	85,019	3860,09	3776,93	0	3769,49	3769,49	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:53:22