

#194246#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ООО "ЕвроРитейл"
Эпроновская 21, Калининград (кафе)

7393
ВКТ-7
00123142
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,142	0	4,6	4,4	0	4,48	4,4	0	0	24	0	0	72,4	41,2	31,22	0,43	0,7	-6,3
25.12.2025	0,246	0	7,43	7,19	0	7,19	7,19	0	0	24	0	0	81,2	46,6	34,59	0,43	0,7	-5,6
26.12.2025	0,198	0	6,77	6,57	0	6,53	6,57	0	0	24	0	0	73,1	42,5	30,65	0,43	0,7	4,4
27.12.2025	0,193	0	6,72	6,53	0	6,48	6,53	0	0	24	0	0	71,6	42,1	29,56	0,43	0,7	5,4
28.12.2025	0,193	0	6,88	6,68	0	6,64	6,68	0	0	24	0	0	72,2	43,4	28,83	0,43	0,7	3,8
29.12.2025	0,197	0	6,77	6,59	0	6,53	6,59	0	0	24	0	0	74,2	44,1	30,15	0,43	0,7	2,5
30.12.2025	0,228	0	7,2	6,97	0	6,96	6,97	0	0	24	0	0	79	45,8	33,21	0,43	0,7	-1,1
31.12.2025	0,237	0	6,88	6,67	0	6,64	6,67	0	0	24	0	0	81,6	45,8	35,84	0,43	0,7	-4,2
01.01.2026	0,231	0	7,1	6,87	0	6,86	6,87	0	0	24	0	0	80,8	46,9	33,85	0,43	0,7	-5,2
02.01.2026	0,209	0	6,67	6,47	0	6,43	6,47	0	0	24	0	0	76,8	44,4	32,49	0,43	0,7	1,2
03.01.2026	0,215	0	6,83	6,62	0	6,59	6,62	0	0	24	0	0	78,1	45,4	32,62	0,43	0,7	-0,6
04.01.2026	0,227	0	6,95	6,73	0	6,71	6,73	0	0	24	0	0	80	45,8	34,21	0,43	0,7	-4
05.01.2026	0,229	0	6,73	6,51	0	6,49	6,51	0	0	24	0	0	81,4	45,8	35,62	0,43	0,7	-3
06.01.2026	0,24	0	6,52	6,31	0	6,28	6,31	0	0	24	0	0	84	46,3	37,78	0,43	0,7	-5,5
07.01.2026	0,25	0	7	6,77	0	6,76	6,77	0	0	24	0	0	85,2	47,9	37,31	0,43	0,7	-7,8
08.01.2026	0,291	0	8,1	7,84	0	7,86	7,84	0	0	24	0	0	87	50	37,02	0,43	0,7	-11
09.01.2026	0,288	0	7,99	7,72	0	7,75	7,72	0	0	24	0	0	86,8	49,3	37,42	0,43	0,7	-9,6
10.01.2026	0,266	0	7,57	7,33	0	7,33	7,33	0	0	24	0	0	83,5	47,2	36,36	0,43	0,7	-5,2
11.01.2026	0,25	0	7,32	7,09	0	7,08	7,09	0	0	24	0	0	82,5	46,9	35,64	0,43	0,7	-5,2
12.01.2026	0,264	0	7,41	7,16	0	7,17	7,16	0	0	24	0	0	84,2	46,9	37,23	0,43	0,7	-
13.01.2026	0,284	0	8,11	7,85	0	7,87	7,85	0	0	24	0	0	85,8	49,4	36,31	0,43	0,7	-
14.01.2026	0,281	0	8,16	7,9	0	7,92	7,9	0	0	24	0	0	85,2	49,7	35,52	0,43	0,7	-
15.01.2026	0,254	0	7,74	7,49	0	7,5	7,49	0	0	24	0	0	79,9	45,9	33,95	0,43	0,7	-
16.01.2026	0,272	0	8,06	7,8	0	7,82	7,8	0	0	24	0	0	82,2	47,5	34,69	0,43	0,7	-
17.01.2026	0,276	0	7,78	7,52	0	7,54	7,52	0	0	24	0	0	85,5	48,8	36,77	0,43	0,7	-
18.01.2026	0,288	0	8,12	7,86	0	7,88	7,86	0	0	24	0	0	87,1	50,2	36,92	0,43	0,7	-
19.01.2026	0,303	0	8,4	8,14	0	8,16	8,14	0	0	24	0	0	87,8	50,5	37,27	0,43	0,7	-
20.01.2026	0,301	0	8,5	8,24	0	8,26	8,24	0	0	24	0	0	86,6	49,8	36,73	0,43	0,7	-
21.01.2026	0,295	0	8,16	7,91	0	7,93	7,91	0	0	24	0	0	87,5	50,2	37,28	0,43	0,7	-
22.01.2026	0,316	0	9,06	8,79	0	8,82	8,78	0	0	24	0	0	87,5	51,6	35,92	0,43	0,7	-
23.01.2026	0,308	0	8,4	8,13	0	8,16	8,13	0	0	24	0	0	87	49,3	37,65	0,43	0,7	-
Итого:	7,772	0	229,93	222,65	0	222,62	222,64	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,772																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	90,738	4057,33	3968,19	0	3960,35	3960,75	0
23.01.2026	98,51	4287,26	4190,84	0	4182,97	4183,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 13:23:32