

#141714#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 30.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 9, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 20119142	Показания прибора, ГДж 30.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	20839,101	20590,392	248.709	59.403

Подпись исполнителя



#141713#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 30.06.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20119142
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	7,043	0,02	96,46	0	0,104	94,303	0	0,103	24	0	70,5	52,7	0,35	0,25
25.05.2025	-	7,804	0,021	105,62	0	0,102	103,258	0	0,101	24	0	70,5	52,5	0,35	0,25
26.05.2025	-	7,166	0,02	99,22	0	0,104	97,006	0	0,103	24	0	70,4	52,8	0,35	0,25
27.05.2025	-	6,961	0,021	99,96	0	0,088	97,75	0	0,087	24	0	70	53,1	0,35	0,25
28.05.2025	-	6,765	0,018	96,88	0	0,068	94,728	0	0,067	24	0	70,2	53,2	0,36	0,25
29.05.2025	-	6,761	0,014	98,505	0	0,074	96,332	0	0,073	24	0	70	53,3	0,36	0,25
30.05.2025	-	6,79	0,015	99,98	0	0,074	97,78	0	0,073	24	0	69,8	53,3	0,35	0,25
31.05.2025	-	6,974	0,015	132,155	0	0,067	129,458	0	0,066	24	0	67	54,1	0,34	0,25
01.06.2025	-	7,042	0,014	100,24	0	0,06	98,02	0	0,059	24	0	70,2	53,1	0,36	0,25
02.06.2025	-	6,588	0,012	93,97	0	0,06	91,881	0	0,059	24	0	70,3	53,2	0,36	0,25
03.06.2025	-	6,451	0,012	93,545	0	0,061	91,475	0	0,06	24	0	70,2	53,4	0,36	0,25
04.06.2025	-	6,385	0,012	93,775	0	0,039	91,705	0	0,038	24	0	70,1	53,5	0,36	0,25
05.06.2025	-	6,461	0,008	93,64	0	0,018	91,562	0	0,018	24	0	70,2	53,4	0,37	0,25
06.06.2025	-	6,163	0,004	89,535	0	0,019	87,542	0	0,019	24	0	70,3	53,5	0,37	0,25
07.06.2025	-	6,483	0,004	93,73	0	0,02	91,647	0	0,02	24	0	70,3	53,4	0,37	0,25
08.06.2025	-	6,761	0,004	99,85	0	0,021	97,655	0	0,021	24	0	69,9	53,4	0,37	0,25
09.06.2025	-	6,267	0,004	89,935	0	0,021	87,923	0	0,021	24	0	70,4	53,5	0,37	0,25
10.06.2025	-	6,487	0,004	93,19	0	0,021	91,115	0	0,021	24	0	70,3	53,4	0,37	0,25
11.06.2025	-	6,241	0,004	90,64	0	0,022	88,624	0	0,022	24	0	70,3	53,5	0,37	0,25
12.06.2025	-	6,327	0,004	91,485	0	0,021	89,449	0	0,021	24	0	70,3	53,5	0,36	0,25
13.06.2025	-	6,564	0,004	91,79	0	0,022	89,727	0	0,022	24	0	70,7	53,3	0,37	0,26
14.06.2025	-	6,333	0,004	90,255	0	0,021	88,234	0	0,021	24	0	70,5	53,4	0,37	0,26
15.06.2025	-	6,61	0,004	93,17	0	0,021	91,078	0	0,021	24	0	70,6	53,3	0,36	0,26
16.06.2025	-	6,198	0,004	90,87	0	0,022	88,854	0	0,022	24	0	70,2	53,6	0,36	0,26
17.06.2025	-	6,261	0,004	88,13	0	0,021	86,155	0	0,021	24	0	70,7	53,4	0,35	0,26
18.06.2025	-	6,278	0,004	89,32	0	0,022	87,324	0	0,022	24	0	70,5	53,3	0,35	0,26
19.06.2025	-	6,295	0,004	116,665	0	0,021	114,293	0	0,021	24	0	66,8	53,6	0,34	0,26
20.06.2025	-	6,19	0,004	88,77	0	0,021	86,796	0	0,021	24	0	70,3	53,3	0,36	0,26
21.06.2025	-	6,277	0,004	88,565	0	0,021	86,586	0	0,021	24	0	70,5	53,3	0,36	0,26
22.06.2025	-	6,534	0,004	92,945	0	0,021	90,876	0	0,021	24	0	70,3	53,2	0,35	0,26
23.06.2025	-	6,386	0,004	91,11	0	0,023	89,082	0	0,023	24	0	70,3	53,2	0,36	0,27
24.06.2025	-	6,154	0,005	91,785	0	0,022	89,765	0	0,022	24	0	69,8	53,5	0,36	0,26
25.06.2025	-	6,367	0,004	89,51	0	0,022	87,506	0	0,022	24	0	70,5	53,1	0,36	0,27
26.06.2025	-	6,343	0,004	90,625	0	0,023	88,607	0	0,023	24	0	70,3	53,3	0,35	0,27
27.06.2025	-	6,366	0,005	90,485	0	0,023	88,465	0	0,023	24	0	70,4	53,2	0,35	0,27
28.06.2025	-	6,359	0,005	92,615	0	0,024	90,564	0	0,024	24	0	70,1	53,4	0,35	0,27
29.06.2025	-	6,639	0,005	94,365	0	0,021	92,262	0	0,021	24	0	70,4	53,2	0,35	0,27
30.06.2025	-	6,636	0,004	96,265	0	0,022	94,139	0	0,022	24	0	70,1	53,3	0,35	0,27
Итого:	-	248,71	0,306	3619,555	0	1,457	3539,526	0	1,445	912	0	70,11	53,31	0,36	0,26

Общее время работы системы 912 час.

Период нормальной работы системы 912 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	20590,392	219460,455	0	228,059	214274,729	0	225,384	29886	27
30.06.2025	20839,101	223080,01	0	229,516	217814,254	0	226,822	30798	27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения