

#145521#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель Эгиди-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Абонентский номер 3370

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20119142	23.08.2025	23.07.2025	177.103	42.3
Количество тепловой энергии, система 1	21151,195	20974,092		

Подпись исполнителя



#145520#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	5,716	0,004	82,17	0	0,023	80,328	0	0,023	24	0	70,6	53,7	0,36	0,26
25.07.2025	-	5,587	0,005	76,69	0	0,021	74,938	0	0,021	24	0	71,4	53,7	0,36	0,26
26.07.2025	-	5,689	0,004	83,265	0	0,022	81,407	0	0,022	24	0	70,4	53,8	0,36	0,26
27.07.2025	-	5,65	0,004	80,555	0	0,022	78,742	0	0,022	24	0	70,8	53,7	0,36	0,26
28.07.2025	-	5,545	0,004	80,68	0	0,02	78,876	0	0,02	24	0	70,6	53,8	0,36	0,27
29.07.2025	-	5,493	0,004	79,75	0	0,022	77,966	0	0,022	24	0	70,6	53,8	0,36	0,27
30.07.2025	-	5,646	0,004	81,84	0	0,022	80,015	0	0,022	24	0	70,5	53,7	0,36	0,27
31.07.2025	-	5,64	0,004	79,385	0	0,021	77,594	0	0,021	24	0	70,9	53,5	0,36	0,27
01.08.2025	-	5,596	0,004	81,17	0	0,022	79,356	0	0,022	24	0	70,5	53,7	0,36	0,27
02.08.2025	-	5,665	0,004	81,42	0	0,022	79,6	0	0,022	24	0	70,6	53,6	0,36	0,27
03.08.2025	-	5,782	0,004	86,125	0	0,022	84,225	0	0,022	24	0	70	53,6	0,35	0,27
04.08.2025	-	5,447	0,004	76,25	0	0,028	74,528	0	0,028	24	0	70,8	53,3	0,34	0,26
05.08.2025	-	5,784	0,006	81,2	0	0,023	79,371	0	0,023	24	0	70,8	53,4	0,36	0,27
06.08.2025	-	5,907	0,005	83,55	0	0,022	81,681	0	0,022	24	0	70,6	53,3	0,36	0,27
07.08.2025	-	5,709	0,004	80,55	0	0,023	78,74	0	0,023	24	0	70,8	53,5	0,36	0,26
08.08.2025	-	5,801	0,005	83,75	0	0,023	81,884	0	0,023	24	0	70,4	53,5	0,36	0,26
09.08.2025	-	5,958	0,005	83,935	0	0,024	82,051	0	0,024	24	0	70,7	53,4	0,36	0,26
10.08.2025	-	5,926	0,005	86,2	0	0,022	84,289	0	0,022	24	0	70,2	53,4	0,36	0,26
11.08.2025	-	5,936	0,004	87,475	0	0,028	85,546	0	0,028	24	0	70	53,4	0,39	0,31
12.08.2025	-	5,685	0,006	87,41	0	0,034	85,526	0	0,034	24	0	69	53,3	0,39	0,33
13.08.2025	-	5,749	0,007	87,735	0	0,03	85,816	0	0,03	24	0	69,7	53,8	0,4	0,35
14.08.2025	-	5,614	0,006	85,93	0	0,03	84,047	0	0,03	24	0	69,8	53,9	0,4	0,35
15.08.2025	-	5,309	0,006	83,81	0	0,03	81,982	0	0,03	24	0	69,5	54,1	0,4	0,35
16.08.2025	-	5,473	0,006	83,995	0	0,031	82,15	0	0,031	24	0	69,9	54	0,4	0,35
17.08.2025	-	5,883	0,006	90,02	0	0,028	88,054	0	0,028	24	0	69,7	53,7	0,4	0,34
18.08.2025	-	5,773	0,006	87,79	0	0,028	85,867	0	0,028	24	0	69,8	53,8	0,4	0,35
19.08.2025	-	5,775	0,006	88,905	0	0,029	86,963	0	0,029	24	0	69,6	53,8	0,4	0,35
20.08.2025	-	5,68	0,006	88,94	0	0,031	87,001	0	0,031	24	0	69,5	54	0,4	0,34
21.08.2025	-	5,708	0,006	88,22	0	0,03	86,294	0	0,03	24	0	69,7	53,9	0,4	0,34
22.08.2025	-	5,986	0,006	92,705	0	0,031	90,684	0	0,031	24	0	69,5	53,8	0,4	0,34
23.08.2025	-	5,99	0,006	92,045	0	0,03	90,039	0	0,03	24	0	69,6	53,7	0,4	0,34
Итого:	-	177,102	0,156	2613,465	0	0,794	2555,56	0	0,794	744	0	70,21	53,66	0,38	0,3

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	20974,092	225022,825	0	230,048	219713,703	0	227,346	31349	28
23.08.2025	21151,195	227636,29	0	230,842	222269,262	0	228,13	32093	28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
