

#283224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 127)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6548
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,933	0	190,15	184,65	0	186,4	181,95	0	0	24	0	0	66,1	55,8	10,34	0,5	0,3	-
19.02.2026	1,783	0	189,49	184,04	0	185,99	181,54	0	0	24	0	0	63,6	54	9,57	0,5	0,3	-
20.02.2026	1,758	0	189,34	183,83	0	185,97	181,43	0	0	24	0	0	63,2	53,8	9,43	0,5	0,3	-
21.02.2026	1,751	0	189,18	183,87	0	185,77	181,47	0	0	24	0	0	62,8	53,4	9,39	0,5	0,3	-
22.02.2026	1,581	0	188,91	183,53	0	185,76	181,13	0	0	24	0	0	60,5	52	8,5	0,5	0,3	-
23.02.2026	1,539	0	188,89	183,53	0	185,77	181,14	0	0	24	0	0	59,8	51,5	8,26	0,5	0,3	-
24.02.2026	1,361	0	189,36	184,05	0	186,58	181,96	0	0	24	0	0	55,9	48,6	7,26	0,5	0,3	-
25.02.2026	1,554	0	189,49	184,06	0	186,44	181,77	0	0	24	0	0	59,4	51,1	8,3	0,5	0,3	-
26.02.2026	1,548	0	186,86	181,59	0	183,79	179,32	0	0	24	0	0	59,6	51,2	8,4	0,5	0,3	-
27.02.2026	1,417	0	185,07	179,85	0	182,26	177,74	0	0	24	0	0	57,7	49,9	7,75	0,5	0,3	-
28.02.2026	1,399	0	189,35	183,89	0	186,47	181,73	0	0	24	0	0	58	50,5	7,48	0,5	0,3	-
01.03.2026	1,368	0	189,37	183,97	0	186,49	181,81	0	0	24	0	0	57,4	50,1	7,31	0,5	0,3	-
02.03.2026	1,098	0	188,76	183,55	0	186,36	181,69	0	0	24	0	0	51,9	46	5,87	0,5	0,3	-
03.03.2026	0,864	0	187,79	182,78	0	185,85	181,23	0	0	24	0	0	46,4	41,8	4,62	0,5	0,3	-
04.03.2026	1,048	0	181,7	176,84	0	179,57	175,19	0	0	24	0	0	49,8	44	5,81	0,5	0,3	-
05.03.2026	1,047	0	171,49	166,88	0	169,49	165,3	0	0	24	0	0	50	43,9	6,16	0,5	0,3	-
06.03.2026	1,023	0	171,38	166,75	0	169,42	165,23	0	0	24	0	0	49,6	43,6	5,99	0,5	0,3	-
07.03.2026	0,896	0	171,23	166,63	0	169,42	165,19	0	0	24	0	0	47,4	42,1	5,27	0,5	0,3	-
08.03.2026	0,798	0	171,18	166,61	0	169,54	165,31	0	0	24	0	0	45,1	40,5	4,67	0,5	0,3	-
09.03.2026	0,754	0	171,1	166,52	0	169,5	165,26	0	0	24	0	0	44,5	40,1	4,42	0,5	0,3	-
10.03.2026	0,711	0	171,11	166,54	0	169,6	165,31	0	0	24	0	0	43,3	39,2	4,16	0,5	0,3	-
11.03.2026	0,654	0	171,35	166,76	0	169,91	165,59	0	0	24	0	0	42	38,2	3,81	0,5	0,3	-
12.03.2026	0,746	0	171,53	166,98	0	170,02	165,75	0	0	24	0	0	43,6	39,2	4,36	0,5	0,3	-
13.03.2026	0,736	0	171,47	166,95	0	169,93	165,71	0	0	24	0	0	43,5	39,2	4,3	0,5	0,3	-
14.03.2026	0,598	0	171,39	166,76	0	170,05	165,66	0	0	24	0	0	40,7	37,2	3,48	0,5	0,3	-
15.03.2026	0,761	0	171,53	167,06	0	169,97	165,84	0	0	24	0	0	43,8	39,4	4,45	0,5	0,3	-
16.03.2026	0,865	0	171,72	167,19	0	170,01	165,84	0	0	24	0	0	46,1	41	5,06	0,5	0,3	-
17.03.2026	0,841	0	171,69	167,18	0	170,04	165,84	0	0	24	0	0	45,4	40,4	4,93	0,5	0,3	-
18.03.2026	0,952	0	171,87	167,28	0	170,04	165,88	0	0	24	0	0	47,2	41,6	5,56	0,5	0,3	-
Итого:	33,384		5223,75	5080,12	0	5156,41	5028,81	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,384																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	173,911	24405,52	23592,42	0	24023,56	23303,66	0
18.03.2026	207,295	29629,27	28672,54	0	29179,97	28332,47	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:26:27