

#80168#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 127)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6548
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,181	0	159,88	159,23	0	157,72	157,63	0	0	24	0	0	52,9	45,4	7,45	0,5	0,3	3,6
25.03.2024	1,179	0	159,84	159,18	0	157,68	157,56	0	0	24	0	0	52,9	45,5	7,44	0,5	0,3	3,9
26.03.2024	1,168	0	160	159,33	0	157,84	157,71	0	0	24	0	0	53	45,6	7,37	0,5	0,3	5,5
27.03.2024	1,158	0	159,99	159,33	0	157,83	157,65	0	0	24	0	0	53,2	45,9	7,31	0,5	0,3	9,1
28.03.2024	1,102	0	159,97	159,33	0	157,85	157,67	0	0	24	0	0	52,6	45,7	6,96	0,5	0,3	11,8
29.03.2024	1,113	0	160,04	159,39	0	157,94	157,75	0	0	24	0	0	52,7	45,6	7,03	0,5	0,3	10,7
30.03.2024	1,121	0	160,41	159,67	0	158,25	157,99	0	0	24	0	0	53,9	46,8	7,06	0,5	0,3	13,4
31.03.2024	1,098	0	161,05	160,3	0	158,89	158,62	0	0	24	0	0	54,2	47,3	6,87	0,5	0,3	16,7
01.04.2024	1,069	0	161,37	160,6	0	159,21	158,92	0	0	24	0	0	54,2	47,5	6,69	0,5	0,3	-
02.04.2024	1,096	0	161,26	160,53	0	159,1	158,85	0	0	24	0	0	53,5	46,7	6,87	0,5	0,3	-
03.04.2024	1,167	0	161,21	160,53	0	159,05	158,85	0	0	24	0	0	53,3	46	7,3	0,5	0,3	-
04.04.2024	1,189	0	161,13	160,42	0	158,97	158,74	0	0	24	0	0	53,6	46,1	7,45	0,5	0,3	-
05.04.2024	1,132	0	161,15	160,47	0	158,99	158,79	0	0	24	0	0	52,9	45,9	7,08	0,5	0,3	-
06.04.2024	1,127	0	161,18	160,47	0	159,02	158,79	0	0	24	0	0	53,1	46	7,06	0,5	0,3	-
07.04.2024	1,115	0	161,23	160,52	0	159,07	158,84	0	0	24	0	0	53,3	46,4	6,98	0,5	0,3	-
08.04.2024	1,1	0	161,49	160,74	0	159,33	159,06	0	0	24	0	0	53,7	46,8	6,89	0,5	0,3	-
09.04.2024	1,062	0	162,68	161,89	0	160,46	160,17	0	0	24	0	0	54,2	47,6	6,6	0,5	0,3	-
10.04.2024	0,449	0	71,01	70,63	0	70,03	69,88	0	0	24	0	0	54,4	48	6,38	0,5	0,3	-
11.04.2024	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	22,6	22,3	0,23	0,5	0,3	-
12.04.2024	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	20,9	20,3	0,6	0,5	0,3	-
13.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	19,6	0,43	0,5	0,3	-
14.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	18,6	0,43	0,5	0,3	-
15.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,7	17,3	0,42	0,5	0,3	-
16.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	16,6	0,54	0,5	0,3	-
17.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,6	15,8	0,87	0,5	0,3	-
18.04.2024	0,422	0	59,02	59,57	0	58,16	58,88	0	0	24	0	0	56,5	48,7	7,73	0,5	0,3	-
19.04.2024	1,147	0	185,4	184,76	0	182,71	182,62	0	0	24	0	0	55,5	49,3	6,24	0,5	0,3	-
20.04.2024	1,11	0	183,78	183,38	0	181,38	181,46	0	0	24	0	0	53,1	47	6,09	0,5	0,3	-
21.04.2024	1,117	0	177,77	177,4	0	175,49	175,6	0	0	24	0	0	52,8	46,5	6,34	0,5	0,3	-
22.04.2024	1,119	0	166,24	165,89	0	164,09	164,23	0	0	24	0	0	52,4	45,7	6,78	0,5	0,3	-
Итого:	24,541	0	3577,1	3563,58	0	3529,06	3526,28	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,541																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	211,766	27043,71	26804,43	0	26664,56	26522,13	0
22.04.2024	237,444	30781,73	30528,5	0	30352,38	30207,22	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 15:26:37