

#194245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 127)
5346
6548
ВКТ-7
00261587
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,335	0	187,05	182	0	184,42	180,08	0	0	24	0	0	54,4	47,2	7,21	0,5	0,3	-6,3
25.12.2025	1,283	0	186,99	182,04	0	184,49	180,19	0	0	24	0	0	53,3	46,4	6,94	0,5	0,3	-5,6
26.12.2025	1,346	0	208,94	203,17	0	205,99	200,97	0	0	24	0	0	54,7	48,2	6,51	0,5	0,3	4,4
27.12.2025	1,444	0	233,07	226,48	0	229,56	223,82	0	0	24	0	0	56,7	50,5	6,25	0,5	0,3	5,4
28.12.2025	1,115	0	232,96	226,62	0	230,28	224,44	0	0	24	0	0	49,8	45	4,82	0,5	0,3	3,8
29.12.2025	1,122	0	232,68	226,33	0	229,99	224,17	0	0	24	0	0	49,8	45	4,84	0,5	0,3	2,5
30.12.2025	1,269	0	233,07	226,71	0	230,19	224,34	0	0	24	0	0	51,8	46,3	5,49	0,5	0,3	-1,1
31.12.2025	1,299	0	233,25	226,81	0	230,2	224,41	0	0	24	0	0	52,6	47	5,63	0,5	0,3	-4,2
01.01.2026	1,327	0	233,19	226,91	0	230,14	224,51	0	0	24	0	0	52,6	46,9	5,73	0,5	0,3	-5,2
02.01.2026	1,261	0	232,97	226,67	0	230,09	224,3	0	0	24	0	0	51,7	46,2	5,45	0,5	0,3	1,2
03.01.2026	1,248	0	232,93	226,7	0	230,05	224,45	0	0	24	0	0	51,2	45,9	5,39	0,5	0,3	-0,6
04.01.2026	1,278	0	232,7	226,54	0	229,82	224,32	0	0	24	0	0	51,4	45,8	5,54	0,5	0,3	-4
05.01.2026	1,298	0	232,73	226,56	0	229,83	224,26	0	0	24	0	0	51,7	46,1	5,62	0,5	0,3	-3
06.01.2026	1,295	0	190,72	185,59	0	188,06	183,61	0	0	24	0	0	54,3	47,4	6,87	0,5	0,3	-5,5
07.01.2026	2,001	0	235,79	229,03	0	231,22	225,65	0	0	24	0	0	64,8	56,2	8,61	0,5	0,3	-7,8
08.01.2026	2,059	0	235,26	228,37	0	230,56	224,81	0	0	24	0	0	66,3	57,5	8,88	0,5	0,3	-11
09.01.2026	2,062	0	235,45	228,61	0	230,65	225,01	0	0	24	0	0	66,4	57,6	8,9	0,5	0,3	-9,6
10.01.2026	1,949	0	235,15	228,37	0	230,66	224,95	0	0	24	0	0	64,7	56,3	8,42	0,5	0,3	-5,2
11.01.2026	1,892	0	235,05	228,18	0	230,73	224,82	0	0	24	0	0	64	55,9	8,16	0,5	0,3	-5,2
12.01.2026	1,919	0	235,18	228,34	0	230,7	224,98	0	0	24	0	0	64,6	56,3	8,29	0,5	0,3	-
13.01.2026	1,999	0	235,15	228,38	0	230,59	224,84	0	0	24	0	0	65,9	57,3	8,64	0,5	0,3	-
14.01.2026	1,98	0	235,14	228,61	0	230,6	225,17	0	0	24	0	0	65,1	56,6	8,54	0,5	0,3	-
15.01.2026	1,772	0	234,86	228,32	0	230,76	225,17	0	0	24	0	0	61,9	54,2	7,65	0,5	0,3	-
16.01.2026	1,879	0	234,93	228,47	0	230,67	225,22	0	0	24	0	0	63	54,9	8,11	0,5	0,3	-
17.01.2026	2,002	0	235,01	228,45	0	230,47	225,09	0	0	24	0	0	65,2	56,5	8,66	0,5	0,3	-
18.01.2026	2,059	0	235,15	228,57	0	230,48	225,08	0	0	24	0	0	66,1	57,2	8,9	0,5	0,3	-
19.01.2026	2,116	0	235,24	228,61	0	230,44	225,01	0	0	24	0	0	67,2	58,1	9,15	0,5	0,3	-
20.01.2026	2,066	0	235,11	228,4	0	230,36	224,8	0	0	24	0	0	66,8	57,8	8,93	0,5	0,3	-
21.01.2026	2,095	0	235,02	228,18	0	230,18	224,57	0	0	24	0	0	67,8	58,7	9,08	0,5	0,3	-
22.01.2026	2,1	0	234,99	228,22	0	230,19	224,62	0	0	24	0	0	67,4	58,3	9,1	0,5	0,3	-
23.01.2026	2,087	0	234,92	228,13	0	230,09	224,53	0	0	24	0	0	67,5	58,5	9,04	0,5	0,3	-
Итого:	51,957	0	7100,65	6902,37	0	6982,46	6812,19	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,957																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	70,173	11677,7	11229,4	0	11529,79	11116,51	0
23.01.2026	122,13	18778,35	18131,77	0	18512,25	17928,7	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:59:50