

#207766#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 125)
5346
6546
ВКТ-7
00261559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,352	0	233,07	234,15	0	228,39	230,69	0	0	24	0	0	66,6	56,4	10,25	0,5	0,2	-9,4
25.01.2026	2,344	0	233,13	234,25	0	228,42	230,75	0	0	24	0	0	66,7	56,5	10,21	0,5	0,2	-7,3
26.01.2026	2,211	0	232,59	234,17	0	228,16	230,81	0	0	24	0	0	64,9	55,3	9,64	0,5	0,2	-4,4
27.01.2026	2,211	0	231,99	234,1	0	227,43	230,74	0	0	24	0	0	65,1	55,5	9,66	0,5	0,2	-3,8
28.01.2026	2,205	0	232,4	234,58	0	227,91	231,25	0	0	24	0	0	64,9	55,3	9,63	0,5	0,2	-6
29.01.2026	2,402	0	232,71	234,62	0	227,91	231,02	0	0	24	0	0	67,6	57,1	10,49	0,5	0,2	-9,7
30.01.2026	2,407	0	232,63	234,08	0	227,83	230,49	0	0	24	0	0	67,7	57,2	10,52	0,5	0,2	-12,4
31.01.2026	2,462	0	232,55	234,02	0	227,72	230,42	0	0	24	0	0	68,2	57,5	10,74	0,5	0,2	-13,8
01.02.2026	2,507	0	232,76	233,99	0	227,86	230,38	0	0	24	0	0	68,5	57,6	10,95	0,5	0,2	-18,9
02.02.2026	2,623	0	232,9	234	0	227,73	230,21	0	0	24	0	0	70,2	58,7	11,47	0,5	0,2	-20,1
03.02.2026	2,634	0	232,62	234,07	0	227,35	230,23	0	0	24	0	0	70,9	59,4	11,53	0,5	0,2	-18
04.02.2026	2,642	0	232,86	234,16	0	227,59	230,32	0	0	24	0	0	71	59,5	11,55	0,5	0,2	-12,3
05.02.2026	2,511	0	232,83	234,11	0	227,77	230,35	0	0	24	0	0	69,7	58,7	10,98	0,5	0,2	-7,6
06.02.2026	2,312	0	232,19	234,05	0	227,48	230,52	0	0	24	0	0	67,2	57,1	10,11	0,5	0,2	-3,2
07.02.2026	2,218	0	231,78	234,05	0	227,23	230,69	0	0	24	0	0	65,7	55,9	9,72	0,5	0,2	-3,3
08.02.2026	2,236	0	231,95	234,01	0	227,36	230,6	0	0	24	0	0	66	56,2	9,8	0,5	0,2	-4,9
09.02.2026	2,409	0	233,09	234,13	0	228,2	230,53	0	0	24	0	0	67,9	57,4	10,51	0,5	0,2	-12,1
10.02.2026	2,4	0	233,06	234,17	0	228,16	230,57	0	0	24	0	0	67,9	57,5	10,46	0,5	0,2	-12,4
11.02.2026	2,215	0	232,17	233,93	0	227,6	230,48	0	0	24	0	0	65,6	56	9,67	0,5	0,2	-3,8
12.02.2026	2,052	0	231,31	233,67	0	226,99	230,33	0	0	24	0	0	63,4	54,4	8,99	0,5	0,2	-0,7
13.02.2026	1,685	0	157,32	158,68	0	154,51	156,66	0	0	24	0	0	62,3	51,4	10,84	0,5	0,2	-1,2
14.02.2026	2,209	0	187,77	189,62	0	183,98	186,96	0	0	24	0	0	66,7	54,8	11,95	0,5	0,2	-6,7
15.02.2026	2,391	0	189,22	190,9	0	185,07	188,01	0	0	24	0	0	69,5	56,6	12,86	0,5	0,2	-11,2
16.02.2026	2,512	0	188,93	189,88	0	184,61	186,91	0	0	24	0	0	71,5	58	13,55	0,5	0,2	-
17.02.2026	2,409	0	189,41	190,31	0	185,28	187,43	0	0	24	0	0	69,8	56,8	12,94	0,5	0,2	-
Итого:	58,559	0	5563,24	5601,7	0	5448,54	5517,35	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,559																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	421,48	53670,64	53248,86	0	52937,12	52705,78	0
17.02.2026	480,039	59233,88	58850,56	0	58385,66	58223,13	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:40:43