

#207765#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 121)
5346
5242
ВКТ-7
00122831
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,414	0	251,24	244,17	0	246,16	240,48	0	0	24	0	0	66,9	57,1	9,79	0,5	0,3	-9,4
25.01.2026	2,376	0	251,22	244,17	0	246,1	240,42	0	0	24	0	0	66,9	57,3	9,62	0,5	0,3	-7,3
26.01.2026	2,226	0	251,16	244,2	0	246,32	240,6	0	0	24	0	0	65,2	56,2	9,01	0,5	0,3	-4,4
27.01.2026	2,231	0	251,17	244,18	0	246,35	240,58	0	0	24	0	0	65,4	56,4	9,03	0,5	0,3	-3,8
28.01.2026	2,264	0	251,56	244,56	0	246,71	240,99	0	0	24	0	0	65,2	56	9,15	0,5	0,3	-6
29.01.2026	2,467	0	251,53	244,41	0	246,28	240,57	0	0	24	0	0	67,8	57,8	9,99	0,5	0,3	-9,7
30.01.2026	2,484	0	251,26	244,15	0	246,02	240,32	0	0	24	0	0	68	57,9	10,06	0,5	0,3	-12,4
31.01.2026	2,531	0	251,22	244,09	0	245,94	240,25	0	0	24	0	0	68,5	58,2	10,26	0,5	0,3	-13,8
01.02.2026	2,568	0	251,21	244,06	0	245,84	240,2	0	0	24	0	0	68,8	58,4	10,42	0,5	0,3	-18,9
02.02.2026	2,676	0	251,25	243,98	0	245,63	239,95	0	0	24	0	0	70,5	59,6	10,86	0,5	0,3	-20,1
03.02.2026	2,684	0	251,3	244	0	245,57	239,92	0	0	24	0	0	71,2	60,3	10,9	0,5	0,3	-18
04.02.2026	2,708	0	251,55	244,24	0	245,81	240,16	0	0	24	0	0	71,3	60,3	10,98	0,5	0,3	-12,3
05.02.2026	2,586	0	251,39	244,18	0	245,85	240,18	0	0	24	0	0	70	59,5	10,48	0,5	0,3	-7,6
06.02.2026	2,36	0	251,25	244,19	0	246,08	240,41	0	0	24	0	0	67,5	57,9	9,57	0,5	0,3	-3,2
07.02.2026	2,282	0	251,23	244,24	0	246,23	240,63	0	0	24	0	0	65,9	56,7	9,23	0,5	0,3	-3,3
08.02.2026	2,327	0	251,25	244,25	0	246,19	240,61	0	0	24	0	0	66,2	56,8	9,42	0,5	0,3	-4,9
09.02.2026	2,467	0	251,29	244,21	0	246,05	240,37	0	0	24	0	0	68,1	58,1	10	0,5	0,3	-12,1
10.02.2026	2,44	0	251,3	244,21	0	246,04	240,37	0	0	24	0	0	68,2	58,3	9,89	0,5	0,3	-12,4
11.02.2026	2,244	0	250,91	243,96	0	245,96	240,27	0	0	24	0	0	65,9	56,8	9,1	0,5	0,3	-3,8
12.02.2026	2,094	0	250,69	243,85	0	246,12	240,35	0	0	24	0	0	63,7	55,2	8,48	0,5	0,3	-0,7
13.02.2026	1,757	0	172,78	168,34	0	169,68	166,16	0	0	24	0	0	62,5	52,1	10,34	0,5	0,3	-1,2
14.02.2026	2,24	0	203,32	197,75	0	199,18	194,87	0	0	24	0	0	67	55,8	11,21	0,5	0,3	-6,7
15.02.2026	2,399	0	204,75	199,01	0	200,32	195,88	0	0	24	0	0	69,8	57,8	11,95	0,5	0,3	-11,2
16.02.2026	2,533	0	203,69	197,87	0	198,99	194,65	0	0	24	0	0	71,8	59,1	12,7	0,5	0,3	-
17.02.2026	2,426	0	203,94	198,21	0	199,44	195,11	0	0	24	0	0	70,1	57,9	12,13	0,5	0,3	-
Итого:	59,784	0	6013,46	5844,48	0	5888,86	5754,3	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,784																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	169,972	24281,35	23664,04	0	23945,09	23412,36	0
17.02.2026	229,756	30294,81	29508,52	0	29833,95	29166,66	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:33:36