

#283222#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 121)  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 5242  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122831  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,197	0	203,57	198,02	0	199,54	195,21	0	0	24	0	0	66,3	55,3	10,98	0,5	0,3	-
19.02.2026	2,051	0	202,88	197,48	0	199,09	194,84	0	0	24	0	0	63,8	53,5	10,28	0,5	0,3	-
20.02.2026	2,029	0	202,8	197,42	0	199,03	194,78	0	0	24	0	0	63,4	53,2	10,17	0,5	0,3	-
21.02.2026	2,055	0	202,78	197,4	0	199,07	194,79	0	0	24	0	0	63	52,7	10,29	0,5	0,3	-
22.02.2026	1,854	0	202,53	197,27	0	199,13	194,85	0	0	24	0	0	60,7	51,4	9,29	0,5	0,3	-
23.02.2026	1,805	0	202,52	197,3	0	199,16	194,9	0	0	24	0	0	60	50,9	9,04	0,5	0,3	-
24.02.2026	1,603	0	202,74	197,7	0	199,75	195,54	0	0	24	0	0	56,1	48,1	8,01	0,5	0,3	-
25.02.2026	1,818	0	202,61	197,4	0	199,31	195,06	0	0	24	0	0	59,6	50,5	9,09	0,5	0,3	-
26.02.2026	1,782	0	199,69	194,56	0	196,38	192,19	0	0	24	0	0	59,8	50,8	9,06	0,5	0,3	-
27.02.2026	1,646	0	197,75	192,77	0	194,7	190,49	0	0	24	0	0	57,9	49,5	8,42	0,5	0,3	-
28.02.2026	1,625	0	202,51	197,39	0	199,39	194,99	0	0	24	0	0	58,2	50,1	8,12	0,5	0,3	-
01.03.2026	1,625	0	202,56	197,46	0	199,44	195,18	0	0	24	0	0	57,7	49,5	8,13	0,5	0,3	-
02.03.2026	1,332	0	202,26	197,4	0	199,65	195,43	0	0	24	0	0	52,1	45,5	6,65	0,5	0,3	-
03.03.2026	1,085	0	201,7	197,07	0	199,66	195,47	0	0	24	0	0	46,6	41,2	5,41	0,5	0,3	-
04.03.2026	1,287	0	195,11	190,56	0	192,81	188,84	0	0	24	0	0	50	43,4	6,65	0,5	0,3	-
05.03.2026	1,257	0	184,09	179,85	0	181,87	178,24	0	0	24	0	0	50,3	43,4	6,89	0,5	0,3	-
06.03.2026	1,228	0	183,98	179,76	0	181,84	178,17	0	0	24	0	0	49,8	43,1	6,73	0,5	0,3	-
07.03.2026	1,099	0	183,82	179,72	0	181,84	178,24	0	0	24	0	0	47,6	41,6	6,03	0,5	0,3	-
08.03.2026	0,99	0	183,81	179,78	0	182,01	178,39	0	0	24	0	0	45,4	40	5,42	0,5	0,3	-
09.03.2026	0,956	0	183,75	179,73	0	182,01	178,38	0	0	24	0	0	44,8	39,5	5,23	0,5	0,3	-
10.03.2026	0,898	0	183,67	179,69	0	182,02	178,41	0	0	24	0	0	43,6	38,6	4,91	0,5	0,3	-
11.03.2026	0,819	0	183,54	179,6	0	181,99	178,35	0	0	24	0	0	42,3	37,8	4,47	0,5	0,3	-
12.03.2026	0,916	0	183,72	179,72	0	182,03	178,47	0	0	24	0	0	43,8	38,8	5	0,5	0,3	-
13.03.2026	0,911	0	183,64	179,66	0	181,98	178,4	0	0	24	0	0	43,7	38,7	4,98	0,5	0,3	-
14.03.2026	0,778	0	183,6	179,75	0	182,14	178,6	0	0	24	0	0	40,9	36,7	4,26	0,5	0,3	-
15.03.2026	0,947	0	183,71	179,73	0	182,03	178,42	0	0	24	0	0	44,1	38,9	5,18	0,5	0,3	-
16.03.2026	1,037	0	183,86	179,8	0	182,01	178,36	0	0	24	0	0	46,3	40,7	5,67	0,5	0,3	-
17.03.2026	1,017	0	183,85	179,8	0	182,04	178,43	0	0	24	0	0	45,6	40,1	5,55	0,5	0,3	-
18.03.2026	1,123	0	183,97	179,87	0	181,98	178,42	0	0	24	0	0	47,4	41,3	6,14	0,5	0,3	-
Итого:	39,77	0	5597,02	5463,66	0	5523,9	5409,84	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,77																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	229,756	30294,81	29508,52	0	29833,95	29166,66	0
18.03.2026	269,526	35891,83	34972,18	0	35357,85	34576,5	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:21:47