

#194243#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 121)
5346
5242
ВКТ-7
00122831
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,585	0	200,63	195,66	0	197,81	193,68	0	0	24	0	0	54,7	46,7	7,98	0,5	0,3	-6,3
25.12.2025	1,553	0	200,7	195,78	0	197,99	193,86	0	0	24	0	0	53,6	45,7	7,83	0,5	0,3	-5,6
26.12.2025	1,619	0	224,07	218,39	0	220,88	216,02	0	0	24	0	0	55	47,6	7,3	0,5	0,3	4,4
27.12.2025	1,767	0	249,79	243,25	0	245,96	240,37	0	0	24	0	0	57	49,8	7,16	0,5	0,3	5,4
28.12.2025	1,436	0	249,75	243,53	0	246,83	241,31	0	0	24	0	0	50,1	44,3	5,79	0,5	0,3	3,8
29.12.2025	1,417	0	249,46	243,24	0	246,53	240,93	0	0	24	0	0	50,1	44,4	5,72	0,5	0,3	2,5
30.12.2025	1,589	0	249,79	243,49	0	246,67	241,09	0	0	24	0	0	52	45,6	6,42	0,5	0,3	-1,1
31.12.2025	1,574	0	249,93	243,59	0	246,63	241,09	0	0	24	0	0	52,9	46,5	6,37	0,5	0,3	-4,2
01.01.2026	1,629	0	249,85	243,52	0	246,56	241,08	0	0	24	0	0	52,9	46,3	6,58	0,5	0,3	-5,2
02.01.2026	1,559	0	249,64	243,36	0	246,52	240,96	0	0	24	0	0	51,9	45,6	6,29	0,5	0,3	1,2
03.01.2026	1,539	0	249,59	243,34	0	246,47	240,94	0	0	24	0	0	51,5	45,3	6,22	0,5	0,3	-0,6
04.01.2026	1,57	0	249,34	243,09	0	246,22	240,69	0	0	24	0	0	51,6	45,3	6,35	0,5	0,3	-4
05.01.2026	1,598	0	249,35	243,1	0	246,21	240,7	0	0	24	0	0	51,9	45,5	6,47	0,5	0,3	-3
06.01.2026	1,543	0	204,99	199,86	0	202,11	197,76	0	0	24	0	0	54,6	46,9	7,62	0,5	0,3	-5,5
07.01.2026	2,326	0	252,32	245,32	0	247,47	241,72	0	0	24	0	0	65,1	55,7	9,36	0,5	0,3	-7,8
08.01.2026	2,382	0	251,77	244,69	0	246,71	240,99	0	0	24	0	0	66,6	57	9,62	0,5	0,3	-11
09.01.2026	2,406	0	251,98	244,92	0	246,94	241,23	0	0	24	0	0	66,7	57	9,71	0,5	0,3	-9,6
10.01.2026	2,286	0	251,74	244,71	0	246,87	241,17	0	0	24	0	0	64,9	55,7	9,23	0,5	0,3	-5,2
11.01.2026	2,185	0	251,69	244,67	0	246,89	241,07	0	0	24	0	0	64,3	55,5	8,82	0,5	0,3	-5,2
12.01.2026	2,229	0	251,81	244,78	0	247,02	241,2	0	0	24	0	0	64,8	55,8	9	0,5	0,3	-
13.01.2026	2,316	0	251,7	244,62	0	246,66	241,01	0	0	24	0	0	66,2	56,8	9,36	0,5	0,3	-
14.01.2026	2,364	0	251,73	244,72	0	246,82	241,19	0	0	24	0	0	65,4	55,8	9,55	0,5	0,3	-
15.01.2026	2,08	0	251,48	244,61	0	247,01	241,3	0	0	24	0	0	62,2	53,8	8,39	0,5	0,3	-
16.01.2026	2,224	0	251,4	244,45	0	246,8	241,07	0	0	24	0	0	63,3	54,3	8,98	0,5	0,3	-
17.01.2026	2,333	0	251,31	244,31	0	246,41	240,71	0	0	24	0	0	65,4	56	9,44	0,5	0,3	-
18.01.2026	2,39	0	251,36	244,3	0	246,35	240,65	0	0	24	0	0	66,3	56,6	9,68	0,5	0,3	-
19.01.2026	2,463	0	251,4	244,34	0	246,2	240,5	0	0	24	0	0	67,4	57,4	9,97	0,5	0,3	-
20.01.2026	2,388	0	251,32	244,24	0	246,2	240,49	0	0	24	0	0	67	57,3	9,67	0,5	0,3	-
21.01.2026	2,419	0	251,4	244,22	0	246,12	240,38	0	0	24	0	0	68	58,2	9,8	0,5	0,3	-
22.01.2026	2,447	0	251,34	244,21	0	246,08	240,37	0	0	24	0	0	67,6	57,7	9,9	0,5	0,3	-
23.01.2026	2,444	0	251,29	244,17	0	246,07	240,33	0	0	24	0	0	67,7	57,8	9,9	0,5	0,3	-
Итого:	61,66	0	7603,92	7400,48	0	7476,01	7305,86	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,66																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	108,312	16677,43	16263,56	0	16469,08	16106,5	0
23.01.2026	169,972	24281,35	23664,04	0	23945,09	23412,36	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:25:25