

#207764#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 123)
5346
5243
ВКТ-7
00123009
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,17	0	235,36	247,43	0	230,56	243,59	0	0	24	0	0	67,1	57,7	9,37	0,5	0,3	-9,4
25.01.2026	2,164	0	235,35	247,34	0	230,55	243,5	0	0	24	0	0	67,1	57,8	9,35	0,5	0,3	-7,3
26.01.2026	2,036	0	235,21	247,21	0	230,62	243,56	0	0	24	0	0	65,4	56,6	8,81	0,5	0,3	-4,4
27.01.2026	2,034	0	235,28	247,27	0	230,72	243,51	0	0	24	0	0	65,6	56,8	8,79	0,5	0,3	-3,8
28.01.2026	2,042	0	235,59	247,57	0	231,04	243,82	0	0	24	0	0	65,4	56,6	8,81	0,5	0,3	-6
29.01.2026	2,22	0	235,54	247,44	0	230,6	243,56	0	0	24	0	0	68	58,4	9,59	0,5	0,3	-9,7
30.01.2026	2,229	0	235,03	246,95	0	230,08	243,04	0	0	24	0	0	68,1	58,5	9,66	0,5	0,3	-12,4
31.01.2026	2,269	0	234,69	246,6	0	229,65	242,64	0	0	24	0	0	68,7	58,8	9,85	0,5	0,3	-13,8
01.02.2026	2,32	0	234,7	246,65	0	229,66	242,68	0	0	24	0	0	69	58,9	10,06	0,5	0,3	-18,9
02.02.2026	2,424	0	234,76	246,67	0	229,49	242,59	0	0	24	0	0	70,6	60,1	10,52	0,5	0,3	-20,1
03.02.2026	2,432	0	234,8	246,57	0	229,5	242,32	0	0	24	0	0	71,3	60,8	10,56	0,5	0,3	-18
04.02.2026	2,435	0	235,03	246,81	0	229,68	242,55	0	0	24	0	0	71,5	60,9	10,57	0,5	0,3	-12,3
05.02.2026	2,322	0	234,96	246,81	0	229,77	242,65	0	0	24	0	0	70,2	60,1	10,07	0,5	0,3	-7,6
06.02.2026	2,155	0	234,75	246,61	0	229,84	242,67	0	0	24	0	0	67,7	58,3	9,34	0,5	0,3	-3,2
07.02.2026	2,07	0	234,73	246,66	0	230,03	242,85	0	0	24	0	0	66,1	57,2	8,97	0,5	0,3	-3,3
08.02.2026	2,104	0	234,69	246,63	0	230,01	242,79	0	0	24	0	0	66,4	57,3	9,12	0,5	0,3	-4,9
09.02.2026	2,254	0	235,01	247,15	0	230,09	243,2	0	0	24	0	0	68,3	58,6	9,75	0,5	0,3	-12,1
10.02.2026	2,249	0	234,94	246,96	0	229,97	242,99	0	0	24	0	0	68,4	58,6	9,74	0,5	0,3	-12,4
11.02.2026	2,063	0	234,18	246,1	0	229,53	242,35	0	0	24	0	0	66,1	57,2	8,95	0,5	0,3	-3,8
12.02.2026	1,922	0	234,19	246,18	0	229,87	242,58	0	0	24	0	0	63,9	55,6	8,34	0,5	0,3	-0,7
13.02.2026	1,608	0	161,54	169,9	0	158,64	167,67	0	0	24	0	0	62,7	52,6	10,11	0,5	0,3	-1,2
14.02.2026	2,085	0	190,72	200,32	0	186,82	197,4	0	0	24	0	0	67,2	56	11,13	0,5	0,3	-6,7
15.02.2026	2,233	0	191,69	201,24	0	187,5	198,06	0	0	24	0	0	70	58,1	11,88	0,5	0,3	-11,2
16.02.2026	2,343	0	190,8	200,3	0	186,35	197	0	0	24	0	0	72	59,4	12,53	0,5	0,3	-
17.02.2026	2,245	0	190,95	200,55	0	186,71	197,4	0	0	24	0	0	70,2	58,2	12	0,5	0,3	-
Итого:	54,428	0	5624,49	5909,92	0	5507,28	5816,97	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,428																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

600
600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	154,325	22556,73	23760,52	0	22240,91	23504,31	0
17.02.2026	208,753	28181,22	29670,44	0	27748,19	29321,28	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 13:34:28