

#151878#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Куйбышева, 119-127 (123)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123009

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x4D4E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	18,33	17,36	0,97	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
24.09.2025	17,57	16,52	1,05	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
25.09.2025	17,28	16,12	1,16	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
26.09.2025	17,18	16,04	1,14	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
27.09.2025	17,01	15,84	1,17	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
28.09.2025	17,26	16,25	1,01	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
29.09.2025	16,32	15,17	1,15	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
30.09.2025	15,78	14,7	1,08	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
01.10.2025	16,13	15,06	1,07	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
02.10.2025	16,84	14,74	2,1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	
03.10.2025	44,71	40,54	4,17	94,49	93,58	99,86	99,06	0	0	0	5	3	0,393	0	24	0	
04.10.2025	42,7	38,9	3,8	188,5	186,9	198,16	196,75	0	0	0	5	3	0,714	0	24	0	
05.10.2025	42,61	39,02	3,59	193,85	192,18	203,68	202,24	0	0	0	5	3	0,694	0	24	0	
06.10.2025	42,65	39,11	3,54	197,42	195,74	207,43	205,96	0	0	0	5	3	0,698	0	24	0	
07.10.2025	47,9	43,34	4,56	193,71	191,6	203,48	201,65	0	0	0	5	3	0,88	0	24	0	
08.10.2025	50,04	44,62	5,42	189,76	187,54	200,04	198,15	0	0	0	5	3	1,021	0	24	0	
09.10.2025	49,77	44,12	5,65	187,72	185,56	198,14	196,22	0	0	0	5	3	1,057	0	24	0	
10.10.2025	49,55	43,98	5,57	185,53	183,37	195,81	193,94	0	0	0	5	3	1,026	0	24	0	
11.10.2025	49,77	44,24	5,53	185,59	183,43	195,86	193,94	0	0	0	5	3	1,021	0	24	0	
12.10.2025	49,5	44,04	5,46	185,93	183,77	196,25	194,44	0	0	0	5	3	1,012	0	24	0	
13.10.2025	49,16	43,72	5,44	185,2	183,04	195,49	193,73	0	0	0	5	3	1,001	0	24	0	
14.10.2025	48,81	43,36	5,45	181,04	179,04	191,08	189,4	0	0	0	5	3	0,98	0	24	0	
15.10.2025	50,33	44,18	6,15	137,75	136,08	145,29	143,96	0	0	0	5	3	0,84	0	24	0	
16.10.2025	54,02	47,24	6,78	181,62	179,19	191,52	189,54	0	0	0	5	3	1,216	0	24	0	
17.10.2025	53,7	47,13	6,57	180,96	178,56	190,82	188,85	0	0	0	5	3	1,18	0	24	0	
18.10.2025	53,01	46,44	6,57	181,75	179,35	191,67	189,75	0	0	0	5	3	1,183	0	24	0	
19.10.2025	52,8	46,31	6,49	182,11	179,71	192,03	190,11	0	0	0	5	3	1,172	0	24	0	
20.10.2025	52,1	45,64	6,46	181,36	179,02	191,27	189,35	0	0	0	5	3	1,163	0	24	0	
21.10.2025	51,64	45,24	6,4	183,63	181,3	193,66	191,74	0	0	0	5	3	1,168	0	24	0	
22.10.2025	51,74	45,36	6,38	184,93	182,56	195,04	193,12	0	0	0	5	3	1,174	0	24	0	
23.10.2025	51,93	45,69	6,24	183,39	181,02	193,41	191,49	0	0	0	5	3	1,136	0	24	0	
Итого:				3766,2	3722,54	3969,9	3933,39	0	0	0			20,729	0	744	0	
Средние:	38,97	34,83	4,13								5	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	0,01	0,01	0,02	0,02	0	0	0	0	0	2601	5
23/10/2524:00	3766,25	3722,55	3970,01	3933,41	0	0	0	20,729	0	3345	5
Итого:	3766,24	3722,54	3969,99	3933,39	0	0	0	20,729	0	744	0


Период нормальной работы

Период отсутств.счета тепла, энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3361ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



*04.10.25 откл до. пел
(открыт пел)*