

#34065#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 17.10.2023

Потребитель	Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя	Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 123)
Номер абонента	5346
Порядковый номер	5243
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00123009
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,681	0	69,3	70,86	0	68,23	70,08	0	0	24	0	0	57,9	47,8	10,17	0,5	0,3	-
13.10.2023	1,285	0	165,68	167,06	0	163,09	165,04	0	0	24	0	0	58,1	50,2	7,84	0,5	0,3	-
14.10.2023	1,228	0	189,24	191	0	186,34	188,68	0	0	24	0	0	57,4	50,9	6,56	0,5	0,3	-
15.10.2023	1,127	0	174,83	176,44	0	172,45	174,54	0	0	24	0	0	54	47,5	6,52	0,5	0,3	-
16.10.2023	1,213	0	178,54	180,08	0	175,96	178,08	0	0	24	0	0	55,6	48,7	6,86	0,5	0,3	-
17.10.2023	1,212	0	182,85	184,42	0	180,33	182,41	0	0	24	0	0	54,9	48,3	6,67	0,5	0,3	-
Итого:	6,746	0	960,44	969,86	0	946,4	958,83	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,746																	

Общее время работы системы, ч	144
Период нормальной работы системы, ч	144

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
11.10.2023	485,284	73505,85	74031,85	0	72557,58	73292,03	0
17.10.2023	493,264	74650	75187,11	0	73685,07	74434,25	0

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 15:21:39