

#194242#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 123)
5346
5243
ВКТ-7
00123009
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,453	0	187,15	197,02	0	184,52	194,88	0	0	24	0	0	54,9	47	7,86	0,5	0,3	-6,3
25.12.2025	1,417	0	187,53	197,44	0	185	195,43	0	0	24	0	0	53,8	46,1	7,66	0,5	0,3	-5,6
26.12.2025	1,467	0	208,93	219,96	0	205,95	217,59	0	0	24	0	0	55,1	48	7,09	0,5	0,3	4,4
27.12.2025	1,582	0	233,13	245,4	0	229,54	242,52	0	0	24	0	0	57,2	50,4	6,85	0,5	0,3	5,4
28.12.2025	1,265	0	232,87	245,4	0	230,12	242,99	0	0	24	0	0	50,3	44,8	5,47	0,5	0,3	3,8
29.12.2025	1,265	0	232,69	245,16	0	229,93	242,78	0	0	24	0	0	50,3	44,8	5,47	0,5	0,3	2,5
30.12.2025	1,414	0	234,13	246,74	0	231,16	244,27	0	0	24	0	0	52,2	46,1	6,09	0,5	0,3	-1,1
31.12.2025	1,444	0	233,83	246,31	0	230,71	243,67	0	0	24	0	0	53,1	46,9	6,23	0,5	0,3	-4,2
01.01.2026	1,47	0	233,63	246,37	0	230,55	243,79	0	0	24	0	0	53,1	46,8	6,34	0,5	0,3	-5,2
02.01.2026	1,418	0	234,7	247,43	0	231,76	245	0	0	24	0	0	52,1	46	6,08	0,5	0,3	1,2
03.01.2026	1,394	0	234,6	247,38	0	231,72	244,98	0	0	24	0	0	51,7	45,7	5,99	0,5	0,3	-0,6
04.01.2026	1,424	0	234	246,81	0	231,12	244,41	0	0	24	0	0	51,8	45,7	6,13	0,5	0,3	-4
05.01.2026	1,45	0	234,39	247,25	0	231,42	244,83	0	0	24	0	0	52,1	45,9	6,24	0,5	0,3	-3
06.01.2026	1,428	0	192,89	203,39	0	190,19	201,21	0	0	24	0	0	54,8	47,3	7,49	0,5	0,3	-5,5
07.01.2026	2,13	0	237,53	249,87	0	232,94	246,23	0	0	24	0	0	65,3	56,2	9,11	0,5	0,3	-7,8
08.01.2026	2,189	0	236,82	249,05	0	232,02	245,21	0	0	24	0	0	66,8	57,4	9,4	0,5	0,3	-11
09.01.2026	2,188	0	236,67	248,96	0	231,87	245,12	0	0	24	0	0	66,9	57,5	9,41	0,5	0,3	-9,6
10.01.2026	2,075	0	236,43	248,77	0	231,85	245,09	0	0	24	0	0	65,1	56,2	8,91	0,5	0,3	-5,2
11.01.2026	2,033	0	236,72	248,96	0	232,16	245,36	0	0	24	0	0	64,5	55,8	8,73	0,5	0,3	-5,2
12.01.2026	2,064	0	236,74	248,96	0	232,2	245,35	0	0	24	0	0	65	56,2	8,85	0,5	0,3	-
13.01.2026	2,141	0	236,29	248,54	0	231,51	244,7	0	0	24	0	0	66,3	57,1	9,22	0,5	0,3	-
14.01.2026	2,139	0	236,51	249,23	0	231,87	245,53	0	0	24	0	0	65,6	56,4	9,19	0,5	0,3	-
15.01.2026	1,915	0	236,07	248,59	0	231,85	245,18	0	0	24	0	0	62,4	54,1	8,23	0,5	0,3	-
16.01.2026	2,019	0	236,44	248,93	0	232,09	245,44	0	0	24	0	0	63,5	54,8	8,66	0,5	0,3	-
17.01.2026	2,139	0	236,51	248,95	0	231,89	245,24	0	0	24	0	0	65,6	56,4	9,2	0,5	0,3	-
18.01.2026	2,18	0	236,34	248,6	0	231,61	244,8	0	0	24	0	0	66,5	57,1	9,38	0,5	0,3	-
19.01.2026	2,229	0	236,07	248,31	0	231,22	244,47	0	0	24	0	0	67,6	58	9,6	0,5	0,3	-
20.01.2026	2,208	0	236,29	248,41	0	231,47	244,57	0	0	24	0	0	67,2	57,7	9,5	0,5	0,3	-
21.01.2026	2,237	0	236,09	248,1	0	231,06	244,21	0	0	24	0	0	68,2	58,6	9,64	0,5	0,3	-
22.01.2026	2,194	0	235,07	247,12	0	230,23	243,28	0	0	24	0	0	67,8	58,3	9,5	0,5	0,3	-
23.01.2026	2,209	0	235,36	247,38	0	230,49	243,48	0	0	24	0	0	67,9	58,4	9,55	0,5	0,3	-
Итого:	56,18	0	7132,42	7508,79	0	7012,02	7411,61	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,18																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	98,145	15424,31	16251,73	0	15228,89	16092,7	0
23.01.2026	154,325	22556,73	23760,52	0	22240,91	23504,31	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 13:45:38