

#207763#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 119)
5346
5241
ВКТ-7
00122866
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,311	0	240,63	238,43	0	235,76	234,83	0	0	24	0	0	66,9	57,1	9,77	0,5	0,3	-9,4
25.01.2026	2,307	0	240,74	238,52	0	235,84	234,92	0	0	24	0	0	66,9	57,2	9,75	0,5	0,3	-7,3
26.01.2026	2,183	0	240,82	238,73	0	236,21	235,24	0	0	24	0	0	65,1	55,9	9,2	0,5	0,3	-4,4
27.01.2026	2,173	0	240,75	238,67	0	236,08	235,07	0	0	24	0	0	65,4	56,2	9,18	0,5	0,3	-3,8
28.01.2026	2,187	0	240,83	238,76	0	236,16	235,21	0	0	24	0	0	65,1	55,9	9,23	0,5	0,3	-6
29.01.2026	2,365	0	240,95	238,74	0	235,91	235	0	0	24	0	0	67,8	57,8	9,99	0,5	0,3	-9,7
30.01.2026	2,397	0	240,8	238,53	0	235,77	234,82	0	0	24	0	0	67,9	57,8	10,13	0,5	0,3	-12,4
31.01.2026	2,441	0	241,01	238,71	0	235,97	234,92	0	0	24	0	0	68,4	58,1	10,31	0,5	0,3	-13,8
01.02.2026	2,5	0	241,1	238,73	0	235,96	234,97	0	0	24	0	0	68,7	58,2	10,55	0,5	0,3	-18,9
02.02.2026	2,626	0	241,1	238,63	0	235,72	234,79	0	0	24	0	0	70,4	59,3	11,09	0,5	0,3	-20,1
03.02.2026	2,618	0	241,04	238,59	0	235,55	234,57	0	0	24	0	0	71,1	60	11,07	0,5	0,3	-18
04.02.2026	2,6	0	241,18	238,73	0	235,69	234,67	0	0	24	0	0	71,3	60,3	11	0,5	0,3	-12,3
05.02.2026	2,474	0	240,9	238,54	0	235,6	234,61	0	0	24	0	0	70	59,5	10,47	0,5	0,3	-7,6
06.02.2026	2,29	0	240,82	238,62	0	235,88	234,89	0	0	24	0	0	67,4	57,8	9,67	0,5	0,3	-3,2
07.02.2026	2,188	0	240,59	238,48	0	235,82	234,9	0	0	24	0	0	65,9	56,6	9,26	0,5	0,3	-3,3
08.02.2026	2,224	0	240,67	238,51	0	235,84	234,91	0	0	24	0	0	66,2	56,8	9,41	0,5	0,3	-4,9
09.02.2026	2,375	0	240,83	238,54	0	235,81	234,8	0	0	24	0	0	68,1	58,1	10,04	0,5	0,3	-12,1
10.02.2026	2,373	0	240,88	238,6	0	235,84	234,83	0	0	24	0	0	68,2	58,1	10,04	0,5	0,3	-12,4
11.02.2026	2,181	0	240,3	238,19	0	235,58	234,65	0	0	24	0	0	65,9	56,6	9,23	0,5	0,3	-3,8
12.02.2026	2,041	0	240	238,01	0	235,56	234,65	0	0	24	0	0	63,7	55	8,64	0,5	0,3	-0,7
13.02.2026	1,704	0	164,49	163,1	0	161,51	161,01	0	0	24	0	0	62,6	52	10,53	0,5	0,3	-1,2
14.02.2026	2,202	0	194,85	192,9	0	190,93	190,12	0	0	24	0	0	67	55,5	11,5	0,5	0,3	-6,7
15.02.2026	2,382	0	196,34	194,24	0	192,03	191,28	0	0	24	0	0	69,7	57,4	12,38	0,5	0,3	-11,2
16.02.2026	2,486	0	195,41	193,22	0	190,9	190,1	0	0	24	0	0	71,8	58,8	12,99	0,5	0,3	-17,4
17.02.2026	2,377	0	195,62	193,51	0	191,3	190,49	0	0	24	0	0	70	57,6	12,39	0,5	0,3	-11,6
Итого:	58,005	0	5762,65	5708,23	0	5643,22	5620,25	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,005																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	163,18	22679,27	22532,23	0	22364,05	22292,82	0
17.02.2026	221,185	28441,92	28240,46	0	28007,27	27913,07	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 7:34:26