

#283221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 119)  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 5241  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122866  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,159	0	195,13	193,16	0	191,23	190,39	0	0	24	0	0	66,3	55	11,26	0,5	0,3	-
19.02.2026	2,009	0	194,44	192,6	0	190,83	189,96	0	0	24	0	0	63,8	53,3	10,49	0,5	0,3	-
20.02.2026	1,974	0	194,24	192,43	0	190,64	189,79	0	0	24	0	0	63,4	53,1	10,32	0,5	0,3	-
21.02.2026	1,983	0	194,27	192,42	0	190,74	189,91	0	0	24	0	0	63	52,6	10,37	0,5	0,3	-
22.02.2026	1,812	0	194	192,31	0	190,68	189,91	0	0	24	0	0	60,7	51,2	9,48	0,5	0,3	-
23.02.2026	1,761	0	193,82	192,18	0	190,68	189,78	0	0	24	0	0	59,9	50,7	9,2	0,5	0,3	-
24.02.2026	1,548	0	193,94	192,49	0	191,11	190,38	0	0	24	0	0	56,1	48	8,07	0,5	0,3	-
25.02.2026	1,754	0	193,92	192,32	0	190,75	190,01	0	0	24	0	0	59,6	50,4	9,17	0,5	0,3	-
26.02.2026	1,75	0	191,17	189,53	0	188	187,25	0	0	24	0	0	59,8	50,5	9,31	0,5	0,3	-
27.02.2026	1,612	0	189,33	187,8	0	186,36	185,68	0	0	24	0	0	57,8	49,2	8,64	0,5	0,3	-
28.02.2026	1,601	0	193,83	192,29	0	190,75	190,04	0	0	24	0	0	58,2	49,8	8,36	0,5	0,3	-
01.03.2026	1,574	0	193,75	192,24	0	190,82	190,08	0	0	24	0	0	57,6	49,4	8,22	0,5	0,3	-
02.03.2026	1,297	0	193,62	192,24	0	191,18	190,37	0	0	24	0	0	52,1	45,3	6,78	0,5	0,3	-
03.03.2026	1,053	0	193,02	191,81	0	191,03	190,25	0	0	24	0	0	46,6	41,1	5,48	0,5	0,3	-
04.03.2026	1,24	0	186,79	185,5	0	184,59	183,81	0	0	24	0	0	50	43,3	6,69	0,5	0,3	-
05.03.2026	1,239	0	176,25	175,03	0	174,17	173,44	0	0	24	0	0	50,2	43,2	7,09	0,5	0,3	-
06.03.2026	1,204	0	176,11	174,91	0	174,03	173,38	0	0	24	0	0	49,8	42,9	6,91	0,5	0,3	-
07.03.2026	1,076	0	175,86	174,73	0	173,97	173,28	0	0	24	0	0	47,6	41,4	6,17	0,5	0,3	-
08.03.2026	0,967	0	175,7	174,66	0	173,99	173,36	0	0	24	0	0	45,3	39,8	5,53	0,5	0,3	-
09.03.2026	0,926	0	175,62	174,59	0	173,95	173,31	0	0	24	0	0	44,7	39,4	5,3	0,5	0,3	-
10.03.2026	0,861	0	175,5	174,51	0	173,92	173,27	0	0	24	0	0	43,5	38,6	4,92	0,5	0,3	-
11.03.2026	0,794	0	175,44	174,47	0	173,96	173,28	0	0	24	0	0	42,2	37,7	4,53	0,5	0,3	-
12.03.2026	0,893	0	175,62	174,61	0	174,02	173,37	0	0	24	0	0	43,8	38,7	5,09	0,5	0,3	-
13.03.2026	0,877	0	175,54	174,51	0	173,95	173,27	0	0	24	0	0	43,7	38,6	5,03	0,5	0,3	-
14.03.2026	0,736	0	175,4	174,46	0	173,99	173,35	0	0	24	0	0	40,9	36,7	4,2	0,5	0,3	-
15.03.2026	0,903	0	175,57	174,55	0	173,93	173,3	0	0	24	0	0	44	38,8	5,17	0,5	0,3	-
16.03.2026	1,014	0	175,82	174,74	0	174,03	173,34	0	0	24	0	0	46,3	40,5	5,78	0,5	0,3	-
17.03.2026	0,987	0	175,83	174,77	0	174,1	173,43	0	0	24	0	0	45,6	39,9	5,64	0,5	0,3	-
18.03.2026	1,099	0	176,06	174,94	0	174,21	173,52	0	0	24	0	0	47,4	41,1	6,27	0,5	0,3	-
Итого:	38,703	0	5355,59	5316,8	0	5285,61	5264,51	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,703																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	221,185	28441,92	28240,46	0	28007,27	27913,07	0
18.03.2026	259,888	33797,51	33557,26	0	33292,88	33177,58	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:21:39