

#163124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 119)
5346
5241
ВКТ-7
00122866
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,7	16,5	1,16	0,5	0,3	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	16	1,21	0,5	0,3	-
03.10.2025	0,646	0	100,02	108,17	0	98,97	107,33	0	0	24	0	0	46,7	40	6,71	0,5	0,3	-
04.10.2025	0,769	0	189,25	186,82	0	187,66	185,51	0	0	24	0	0	42,4	38,4	4,05	0,5	0,3	-
05.10.2025	0,671	0	144,93	143,25	0	143,73	142,29	0	0	24	0	0	42,4	37,7	4,64	0,5	0,3	-
06.10.2025	0,423	0	87,18	86,42	0	86,46	85,86	0	0	24	0	0	42,3	37,4	4,89	0,5	0,3	-
07.10.2025	0,108	0	4,85	5,23	0	4,85	5,23	0	0	24	0	0	48,7	26	22,65	0,5	0,3	-
08.10.2025	0,565	0	81,11	81,39	0	80,2	80,74	0	0	24	0	0	48,8	41,7	7,16	0,5	0,3	-
09.10.2025	1,216	0	206,14	205,09	0	203,74	203,17	0	0	24	0	0	49,5	43,6	5,95	0,5	0,3	-
10.10.2025	1,161	0	204,7	203,75	0	202,3	201,83	0	0	24	0	0	49,3	43,6	5,7	0,5	0,3	-
11.10.2025	1,132	0	204,13	203,22	0	201,73	201,3	0	0	24	0	0	49,5	43,9	5,58	0,5	0,3	-
12.10.2025	1,118	0	203,66	202,79	0	201,32	200,87	0	0	24	0	0	49,3	43,7	5,53	0,5	0,3	-
13.10.2025	1,113	0	202,43	201,6	0	200,15	199,73	0	0	24	0	0	48,9	43,4	5,51	0,5	0,3	-
14.10.2025	1,09	0	198,62	197,85	0	196,46	196,17	0	0	24	0	0	48,6	43	5,52	0,5	0,3	-
15.10.2025	0,914	0	145,87	145,17	0	144,17	143,86	0	0	24	0	0	50	43,7	6,3	0,5	0,3	-
16.10.2025	1,364	0	193,44	192,34	0	190,8	190,42	0	0	24	0	0	53,8	46,7	7,12	0,5	0,3	-
17.10.2025	1,318	0	192,04	190,98	0	189,41	189,06	0	0	24	0	0	53,5	46,5	6,95	0,5	0,3	-
18.10.2025	1,307	0	192,13	191,09	0	189,65	189,17	0	0	24	0	0	52,8	45,9	6,87	0,5	0,3	-
19.10.2025	1,286	0	192,57	191,51	0	190,14	189,59	0	0	24	0	0	52,6	45,8	6,75	0,5	0,3	-
20.10.2025	1,266	0	192,94	191,82	0	190,55	189,92	0	0	24	0	0	51,9	45,3	6,6	0,5	0,3	-
21.10.2025	1,25	0	193,03	191,9	0	190,63	190,01	0	0	24	0	0	51,4	44,9	6,54	0,5	0,3	-
22.10.2025	1,251	0	193,24	192,1	0	190,84	190,2	0	0	24	0	0	51,5	45	6,51	0,5	0,3	-
Итого:	19,968	0	3322,28	3312,49	0	3283,76	3282,26	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,968																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	0	0	0	0	0	0	0
22.10.2025	21,189	3514,96	3504,05	0	3474,04	3471,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 9:59:07