

#194241#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (Отопление, 119)
5346
5241
ВКТ-7
00122866
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,555	0	191,82	190,37	0	189,18	188,45	0	0	24	0	0	54,6	46,4	8,18	0,5	0,3	-6,3
25.12.2025	1,514	0	191,84	190,36	0	189,29	188,48	0	0	24	0	0	53,5	45,5	7,97	0,5	0,3	-5,6
26.12.2025	1,572	0	214,32	212,74	0	211,34	210,4	0	0	24	0	0	54,9	47,5	7,41	0,5	0,3	4,4
27.12.2025	1,687	0	239,04	237,28	0	235,45	234,43	0	0	24	0	0	57	49,8	7,13	0,5	0,3	5,4
28.12.2025	1,304	0	238,83	237,34	0	236,03	235,14	0	0	24	0	0	50	44,5	5,5	0,5	0,3	3,8
29.12.2025	1,326	0	238,56	237,09	0	235,73	234,91	0	0	24	0	0	50	44,4	5,6	0,5	0,3	2,5
30.12.2025	1,465	0	238,96	237,44	0	235,9	235,04	0	0	24	0	0	52	45,8	6,17	0,5	0,3	-1,1
31.12.2025	1,512	0	239,17	237,57	0	236,05	235,17	0	0	24	0	0	52,8	46,5	6,39	0,5	0,3	-4,2
01.01.2026	1,551	0	239,15	237,47	0	236,03	235,07	0	0	24	0	0	52,8	46,3	6,55	0,5	0,3	-5,2
02.01.2026	1,495	0	238,92	237,28	0	235,88	234,88	0	0	24	0	0	51,9	45,6	6,31	0,5	0,3	1,2
03.01.2026	1,474	0	238,84	237,23	0	235,89	234,87	0	0	24	0	0	51,5	45,2	6,22	0,5	0,3	-0,6
04.01.2026	1,515	0	238,67	237,02	0	235,77	234,63	0	0	24	0	0	51,6	45,2	6,41	0,5	0,3	-4
05.01.2026	1,545	0	238,68	237,03	0	235,66	234,63	0	0	24	0	0	51,9	45,4	6,52	0,5	0,3	-3
06.01.2026	1,491	0	195,52	194,16	0	192,84	192,17	0	0	24	0	0	54,5	46,8	7,71	0,5	0,3	-5,5
07.01.2026	2,277	0	241,89	239,7	0	237,28	236,29	0	0	24	0	0	65,1	55,5	9,58	0,5	0,3	-7,8
08.01.2026	2,335	0	241,41	239,22	0	236,59	235,62	0	0	24	0	0	66,6	56,7	9,84	0,5	0,3	-11
09.01.2026	2,339	0	241,65	239,44	0	236,85	235,84	0	0	24	0	0	66,7	56,8	9,83	0,5	0,3	-9,6
10.01.2026	2,2	0	241,33	239,16	0	236,69	235,72	0	0	24	0	0	64,9	55,6	9,26	0,5	0,3	-5,2
11.01.2026	2,144	0	240,95	238,88	0	236,39	235,52	0	0	24	0	0	64,3	55,2	9,02	0,5	0,3	-5,2
12.01.2026	2,168	0	241,14	239,05	0	236,56	235,6	0	0	24	0	0	64,8	55,6	9,13	0,5	0,3	-
13.01.2026	2,277	0	241,4	239,22	0	236,6	235,62	0	0	24	0	0	66,1	56,6	9,57	0,5	0,3	-
14.01.2026	2,245	0	241,45	239,23	0	236,75	235,73	0	0	24	0	0	65,4	55,9	9,45	0,5	0,3	-
15.01.2026	2,025	0	240,86	238,84	0	236,57	235,6	0	0	24	0	0	62,1	53,6	8,52	0,5	0,3	-
16.01.2026	2,112	0	240,69	238,61	0	236,28	235,29	0	0	24	0	0	63,3	54,4	8,91	0,5	0,3	-
17.01.2026	2,232	0	240,71	238,51	0	236,02	235,03	0	0	24	0	0	65,4	55,9	9,44	0,5	0,3	-
18.01.2026	2,308	0	240,88	238,62	0	236,06	235,04	0	0	24	0	0	66,3	56,6	9,74	0,5	0,3	-
19.01.2026	2,37	0	240,95	238,64	0	235,95	235,04	0	0	24	0	0	67,4	57,4	10,02	0,5	0,3	-
20.01.2026	2,325	0	240,83	238,6	0	235,93	235	0	0	24	0	0	67	57,2	9,82	0,5	0,3	-
21.01.2026	2,368	0	241,11	238,87	0	236,07	235,09	0	0	24	0	0	68	58	9,99	0,5	0,3	-
22.01.2026	2,361	0	240,76	238,51	0	235,72	234,87	0	0	24	0	0	67,6	57,6	9,98	0,5	0,3	-
23.01.2026	2,351	0	240,92	238,67	0	235,88	234,99	0	0	24	0	0	67,7	57,8	9,94	0,5	0,3	-
Итого:	59,443	0	7281,25	7222,15	0	7159,23	7130,16	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,443																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	103,737	15398,02	15310,08	0	15204,82	15162,66	0
23.01.2026	163,18	22679,27	22532,23	0	22364,05	22292,82	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:32:40