

#148101#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 05.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

МКД Сервис, ООО, УК
Московский проспект 17, Калининград
4760

Заводской номер счётчика 16042161	Показания прибора, ГДж 05.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 30.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	46,231	27,071	19.16	4.576

Подпись исполнителя



#148100#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 05.10.2025.

Номер абонента 4760
 Порядковый номер 7816
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16042161
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 06.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	1,72	0	29,814	0	0	29,196	0	0	24	0	67,5	53,5	0,38	0,34
02.10.2025	-	4,086	0	48,03	0	0,114	46,963	0	0,113	24	0	70,4	49,7	0,44	0,31
03.10.2025	-	6,621	0,023	72,988	0	0	71,389	0	0	24	0	69,8	47,7	0,48	0,37
04.10.2025	-	4,986	0	72,169	0	0	70,583	0	0	24	0	69,9	53	0,5	0,38
05.10.2025	-	1,746	0	80,77	0	0	79,005	0	0	24	0	69,8	64,5	0,51	0,37
Итого:	-	19,159	0,023	303,771	0	0,114	297,136	0	0,113	120	0	69,48	53,68	0,46	0,35

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	27,071	422,083	0	0,002	412,478	0	0	324	696
05.10.2025	46,231	725,852	0	0,116	709,615	0	0,113	444	696

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения