



#141664#

Адрес: Московский пр 80-90, СКМ-2

УКЛР

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101601
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.06.2025 по 23.07.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. M1, т	Под. труб. M2, Гкал	Разность, M1-M2	Под. труб. t1, °C	Обр. труб. t2, °C	Разность, t1-t2	P под., кПа	P обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.06.2025	1,85	259,75	0,00	259,75	70,74	58,75	11,99	440,50	379,20	22,83
25-26.06.2025	0,51	120,51	0,00	120,51	61,72	50,08	11,64	379,60	332,30	24,00
26-27.06.2025	0,13	12,87	0,00	12,87	57,94	44,99	12,95	346,60	302,00	24,00
27-28.06.2025	0,07	11,88	0,00	11,88	56,09	44,54	11,55	344,80	301,20	24,00
28-29.06.2025	0,04	10,17	0,00	10,17	55,20	44,40	10,80	339,30	296,60	24,00
29-30.06.2025	0,03	10,94	0,00	10,94	54,65	43,99	10,66	335,40	295,70	24,00
30-01.07.2025	0,03	12,43	0,00	12,43	54,36	43,94	10,42	333,70	294,00	24,00
01-02.07.2025	0,02	10,54	0,00	10,54	54,07	43,89	10,18	332,10	293,20	24,00
02-03.07.2025	0,01	11,76	0,00	11,76	53,86	43,95	9,91	375,20	338,20	23,95
03-04.07.2025	0,91	162,61	0,00	162,61	61,31	50,40	10,91	420,70	374,00	24,00
04-05.07.2025	1,91	251,64	0,00	251,64	71,01	58,90	12,11	444,70	378,60	24,00
05-06.07.2025	1,85	236,90	0,00	236,90	70,97	58,87	12,10	444,20	379,10	24,00
06-07.07.2025	1,83	241,75	0,00	241,75	71,00	58,48	12,52	444,00	378,80	24,00
07-08.07.2025	1,78	214,14	0,00	214,14	71,04	58,48	12,56	444,30	378,80	24,00
08-09.07.2025	1,74	215,19	0,00	215,19	71,04	58,45	12,59	443,40	380,10	24,00
09-10.07.2025	1,76	222,58	0,00	222,58	71,14	58,46	12,68	441,20	380,30	24,00
10-11.07.2025	1,78	221,56	0,00	221,56	71,18	58,63	12,55	440,90	379,80	24,00
11-12.07.2025	1,75	225,94	0,00	225,94	70,90	58,50	12,40	441,10	382,20	24,00
12-13.07.2025	1,81	238,34	0,00	238,34	71,09	58,34	12,75	438,60	380,90	24,00
13-14.07.2025	1,80	246,92	0,00	246,92	71,15	58,47	12,68	437,00	382,00	24,00
14-15.07.2025	1,75	221,84	0,00	221,84	71,12	58,45	12,67	436,20	383,50	24,00
15-16.07.2025	1,70	209,12	0,00	209,12	71,13	58,43	12,70	436,40	383,20	24,00
16-17.07.2025	1,69	208,75	0,00	208,75	71,21	58,41	12,80	436,50	382,80	24,00
17-18.07.2025	1,74	229,58	0,00	229,58	70,99	58,53	12,46	436,00	384,30	24,00
18-19.07.2025	1,74	243,95	0,00	243,95	70,81	58,60	12,21	433,80	383,90	24,00
19-20.07.2025	1,76	258,71	0,00	258,71	71,11	58,80	12,31	431,40	382,30	24,00
20-21.07.2025	1,75	231,39	0,00	231,39	70,71	58,35	12,36	434,30	384,40	24,00
21-22.07.2025	1,67	216,64	0,00	216,64	71,04	58,68	12,36	437,00	384,90	24,00
22-23.07.2025	1,73	244,14	0,00	244,14	69,81	57,71	12,10	431,20	379,90	24,00
23-24.07.2025	1,62	215,97	0,00	215,97	68,62	54,83	13,79	440,00	391,10	24,00
Итого	38,76	5 218,51	0,00	5 218,51	66,57	54,51	12,06	414,00	361,58	718,78

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 10,17 / 259,75 dT = T1-T2: 12,06

Показания интеграторов	На 00:00 24.06.2025	На 00:00 24.07.2025	Результат за период	На 24.07.2025 12:20:00
Количество тепловой энергии, Гкал	16 927,47	16 966,25	38,76	16 967,04
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	906 412,92	911 631,42	5 218,51	911 732,57
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	72 875,85	73 594,60	718,78	73 606,94
Время неработы, Час	---	---	1,22	---

Подписи
потребителя

Сформировано 24.07.2025

Подписи
поставщика