

Абонент: Московский проспект 80-90, СКМ-2

 Тип: СКМ-2
 Номер: 0000101601
 Конфигурация: У0 система 1

УКЛР

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.08.2025 по 23.09.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.08.2025	1,80	252,14	0,00	252,14	74,73	53,35	21,38	461,00	421,50	24,00
25-26.08.2025	1,75	242,19	0,00	242,19	74,73	53,19	21,54	460,80	422,00	24,00
26-27.08.2025	1,83	223,80	0,00	223,80	73,67	52,50	21,17	460,30	428,40	24,00
27-28.08.2025	1,64	214,87	0,00	214,87	72,90	51,86	21,04	461,00	433,20	23,56
28-29.08.2025	1,78	254,89	0,00	254,89	72,96	52,34	20,62	462,10	431,90	24,00
29-30.08.2025	1,72	244,18	0,00	244,18	72,94	52,29	20,65	466,50	434,00	24,00
30-31.08.2025	1,77	248,73	0,00	248,73	73,20	52,73	20,47	466,70	434,60	24,00
31-01.09.2025	1,87	282,28	0,00	282,28	73,61	53,93	19,68	461,70	434,50	24,00
01-02.09.2025	1,70	242,96	0,00	242,96	73,79	56,53	17,26	462,60	435,00	24,00
02-03.09.2025	1,59	225,98	0,00	225,98	73,61	54,87	18,74	461,10	431,70	24,00
03-04.09.2025	1,67	245,76	0,00	245,76	72,42	54,28	18,14	463,70	433,10	24,00
04-05.09.2025	1,74	248,19	0,00	248,19	70,03	52,43	17,60	452,30	421,90	24,00
05-06.09.2025	1,70	238,06	0,00	238,06	73,18	54,61	18,57	470,90	436,20	24,00
06-07.09.2025	1,67	245,41	0,00	245,41	72,94	54,77	18,17	471,80	437,10	24,00
07-08.09.2025	1,79	266,56	0,00	266,56	72,53	54,80	17,73	470,20	436,60	24,00
08-09.09.2025	1,70	231,66	0,00	231,66	72,96	55,06	17,90	471,80	436,50	24,00
09-10.09.2025	1,69	239,33	0,00	239,33	72,71	53,66	19,05	468,10	434,60	24,00
10-11.09.2025	1,68	224,44	0,00	224,44	72,38	50,96	21,42	465,80	432,00	24,00
11-12.09.2025	1,68	218,07	0,00	218,07	72,89	51,71	21,18	464,70	431,40	24,00
12-13.09.2025	1,62	208,64	0,00	208,64	73,78	51,42	22,36	467,30	432,60	24,00
13-14.09.2025	1,76	239,70	0,00	239,70	73,95	51,49	22,46	470,20	435,20	24,00
14-15.09.2025	1,83	280,13	0,00	280,13	73,96	51,49	22,47	468,80	435,20	24,00
15-16.09.2025	1,79	254,09	0,00	254,09	74,75	51,74	23,01	469,40	434,50	24,00
16-17.09.2025	1,74	253,88	0,00	253,88	75,29	52,08	23,21	471,60	436,70	24,00
17-18.09.2025	1,70	253,79	0,00	253,79	75,04	51,77	23,27	470,30	435,80	24,00
18-19.09.2025	1,46	218,98	0,00	218,98	75,84	51,79	24,05	476,10	440,90	20,13
19-20.09.2025	1,75	230,44	0,00	230,44	75,74	52,06	23,68	476,70	440,00	24,00
20-21.09.2025	1,85	252,03	0,00	252,03	73,83	51,02	22,81	466,60	432,80	24,00
21-22.09.2025	1,79	250,16	0,00	250,16	75,24	51,65	23,59	473,10	438,60	24,00
22-23.09.2025	1,67	237,57	0,00	237,57	75,59	51,96	23,63	470,90	437,40	24,00
23-24.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	51,96	23,63	470,90	437,40	0,00
Итого	51,73	7 268,91	0,00	7 268,91	73,77	52,78	20,98	466,94	433,65	715,69

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,00 / 282,28 dT = T1-T2: 20,98

Показания интеграторов	На 00:00 24.08.2025	На 00:00 23.09.2025	Результат за период	На 23.09.2025 11:03:00
Количество тепловой энергии, Гкал	17 016,75	17 068,49	51,73	17 069,20
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	918 594,42	925 863,36	7 268,91	925 954,27
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	74 338,56	75 054,22	715,69	75 065,27
Время неработы, Час	---	---	4,31	---

Подписи
потребителяПодписи
поставщика

Сформировано 23.09.2025 11:03:41



23 09 25