

#121405#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма
Адрес потребителя Ботаническая 2, Калининград
Номер абонента 4778
Порядковый номер 2583
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	1,024	28,5	24	0	81,7	50,7	-
22.02.2025	0,828	23,38	24	0	78	47,5	-
23.02.2025	0,838	25,29	24	0	76,2	47,5	-
24.02.2025	0,749	21,98	24	0	74,7	45,4	-
25.02.2025	0,789	25,67	24	0	72,5	46	-
26.02.2025	0,645	19,62	24	0	72,3	44	-
27.02.2025	0,615	18,93	24	0	70,6	42,6	-
28.02.2025	0,674	21,24	24	0	71,2	43,8	-
01.03.2025	0,69	21,28	24	0	73,4	45,3	-
02.03.2025	0,608	17,93	24	0	73,3	44,1	-
03.03.2025	0,573	17,22	24	0	71,3	42,5	-
04.03.2025	0,584	17,31	24	0	70,9	41,6	-
05.03.2025	0,539	15,86	24	0	70,3	40,6	-
06.03.2025	0,505	14,25	24	0	70,4	39	-
07.03.2025	0,541	16,15	24	0	70,3	40,2	-
08.03.2025	0,52	15,95	24	0	70	39,9	-
09.03.2025	0,476	14,65	24	0	69,8	39,4	-
10.03.2025	0,401	10,83	24	0	70,1	37,4	-
11.03.2025	0,611	18,58	24	0	70,6	42	-
12.03.2025	0,591	17,97	24	0	71,2	42,4	-
13.03.2025	0,651	18,82	24	0	73,1	43,3	-
14.03.2025	0,773	22,57	24	0	75,1	45,5	-
15.03.2025	0,794	23,88	24	0	75,6	46,2	-
16.03.2025	0,656	23,14	23,99	128	74,7	51,3	-
17.03.2025	0,603	27,95	24	0	75,5	56,2	-
18.03.2025	0,774	22,49	24	0	74,7	45,1	-
19.03.2025	0,706	20,9	24	0	72,6	43	-
20.03.2025	0,7	22,31	24	0	71,4	42,8	-
Итого:	18,458	564,65	671,99	0	0	0	0
Гкал	15,874						

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	3669,732	103175,44	150872,54
20.03.2025	3688,19	103740,09	151544,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 15:13:40