

#283217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 93, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7439
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031185
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	7,494	0	63,995	44,284	0	62,798	43,793	0	24	0	64	48,8	0,54	0,45	-11,6
19.02.2026	7,232	0	63,935	44,871	0	62,775	44,386	0	24	0	63,1	48,4	0,54	0,45	-
20.02.2026	6,905	0	63,235	45,603	0	62,09	45,107	0	24	0	63,1	48,4	0,54	0,45	-
21.02.2026	7,507	0	65,605	45,525	0	64,415	45,031	0	24	0	63,2	48,4	0,54	0,45	-
22.02.2026	7,066	0	64,14	45,498	0	62,991	45,005	0	24	0	62,7	48,3	0,54	0,45	-
23.02.2026	7,152	0	64,755	45,584	0	63,594	45,089	0	24	0	62,6	48,4	0,54	0,45	-
24.02.2026	6,973	0	63,91	45,526	0	62,769	45,035	0	24	0	62,6	48,4	0,54	0,45	-
25.02.2026	7,425	0	65,355	44,967	0	64,183	44,482	0	24	0	62,7	48,4	0,54	0,45	-
26.02.2026	6,728	0	62,285	45,026	0	61,166	44,544	0	24	0	62,7	48,2	0,54	0,45	-
27.02.2026	6,962	0	63,555	45,024	0	62,418	44,534	0	24	0	62,6	48,5	0,54	0,45	-
28.02.2026	6,757	0	63,075	45,14	0	61,945	44,641	0	24	0	62,6	48,9	0,54	0,45	-
01.03.2026	7,441	0	65,625	44,814	0	64,452	44,321	0	24	0	62,7	48,8	0,53	0,44	-
02.03.2026	6,668	0	62,355	44,821	0	61,238	44,329	0	24	0	62,6	48,7	0,54	0,45	-
03.03.2026	7,094	0	63,735	44,366	0	62,593	43,879	0	24	0	62,6	48,7	0,54	0,45	-
04.03.2026	6,949	0	63,355	44,951	0	62,221	44,465	0	24	0	62,6	48,4	0,54	0,45	-
05.03.2026	7,229	0	64,12	44,428	0	62,972	43,947	0	24	0	62,6	48,4	0,54	0,45	-
06.03.2026	6,676	0	61,84	44,478	0	60,733	43,995	0	24	0	62,6	48,4	0,54	0,45	-
07.03.2026	6,635	0	61,745	44,371	0	60,635	43,886	0	24	0	62,6	48,6	0,54	0,45	-
08.03.2026	6,395	0	60,66	44,099	0	59,574	43,611	0	24	0	62,6	48,8	0,54	0,45	-
09.03.2026	6,91	0	62,88	44,201	0	61,755	43,716	0	24	0	62,7	48,7	0,54	0,45	-
10.03.2026	6,332	0	60,595	44,216	0	59,512	43,725	0	24	0	62,6	48,9	0,54	0,45	-
11.03.2026	6,646	0	62,685	44,764	0	61,574	44,267	0	24	0	62,4	49	0,54	0,45	-
12.03.2026	6,317	0	61,31	45,104	0	60,203	44,595	0	24	0	62,9	49,4	0,54	0,45	-
13.03.2026	6,391	0	61,32	45,085	0	60,227	44,593	0	24	0	62,6	48,6	0,54	0,45	-
14.03.2026	6,425	0	61,49	44,904	0	60,386	44,407	0	24	0	62,6	48,8	0,54	0,45	-
15.03.2026	7,48	0	65,95	44,731	0	64,768	44,231	0	24	0	62,7	49,1	0,54	0,44	-
16.03.2026	6,937	0	63,57	44,752	0	62,433	44,26	0	24	0	62,6	48,9	0,54	0,45	-
17.03.2026	6,971	0	63,94	44,41	0	62,819	43,928	0	24	0	61,9	48,5	0,54	0,45	-
18.03.2026	6,978	0	63,385	44,54	0	62,258	44,056	0	24	0	62,4	48,4	0,55	0,44	-
Итого:	200,675	0	1834,405	1300,083	0	1801,497	1285,858	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,93														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1791,383	17639,94	13045,297	0	17321,808	12896,605	0	6174	361
18.03.2026	1992,057	19474,345	14345,38	0	19123,308	14182,464	0	6870	361

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:32:34