

#163119#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 93, Калининград

4395

7439

ТВ7 (АСЦП)

16031185

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	6,187	0	64,85	50,377	0	63,685	49,813	0	24	0	62,7	49,2	0,52	0,44	-
25.09.2025	6,98	0	68,1	50,118	0	66,874	49,551	0	24	0	62,8	49,4	0,52	0,44	-
26.09.2025	6,463	0	65,2	49,447	0	64,028	48,895	0	24	0	62,7	49,1	0,52	0,45	-
27.09.2025	6,561	0	65,675	49,549	0	64,494	48,997	0	24	0	62,7	49,1	0,52	0,44	-
28.09.2025	7,744	0	70,615	49,27	0	69,342	48,716	0	24	0	62,8	49,3	0,52	0,44	-
29.09.2025	6,583	0	65,245	49,479	0	64,079	48,943	0	24	0	62,6	48,4	0,52	0,44	-
30.09.2025	7,075	0	66,97	48,979	0	65,765	48,443	0	24	0	62,7	48,5	0,52	0,44	-
01.10.2025	7,266	0	67,895	49,184	0	66,671	48,649	0	24	0	62,7	48,5	0,52	0,44	-
02.10.2025	6,901	0	67,13	49,601	0	65,943	49,064	0	24	0	62,2	48,4	0,52	0,44	-
03.10.2025	6,382	0	64,465	48,969	0	63,314	48,43	0	24	0	62,5	48,7	0,52	0,44	-
04.10.2025	6,478	0	64,875	48,917	0	63,728	48,385	0	24	0	62,2	48,4	0,52	0,44	-
05.10.2025	7,389	0	68,69	48,584	0	67,464	48,041	0	24	0	62,6	49,1	0,52	0,44	-
06.10.2025	6,525	0	65,25	49,061	0	64,077	48,511	0	24	0	62,7	49,2	0,52	0,44	-
07.10.2025	6,554	0	65,35	48,842	0	64,177	48,288	0	24	0	62,8	49,4	0,52	0,44	-
08.10.2025	6,174	0	63,335	48,48	0	62,197	47,937	0	24	0	62,7	49,2	0,52	0,44	-
09.10.2025	6,774	0	66,56	48,432	0	65,39	47,891	0	24	0	62	49,1	0,52	0,44	-
10.10.2025	6,138	0	63,86	48,495	0	62,747	47,962	0	24	0	61,7	48,7	0,52	0,44	-
11.10.2025	5,875	0	62,865	48,441	0	61,766	47,903	0	24	0	61,8	49	0,52	0,44	-
12.10.2025	7,036	0	67,85	48,388	0	66,665	47,847	0	24	0	61,9	49,1	0,51	0,43	-
13.10.2025	6,238	0	64,425	48,589	0	63,3	48,052	0	24	0	61,8	48,9	0,52	0,44	-
14.10.2025	6,514	0	65,23	48,411	0	64,069	47,865	0	24	0	62,4	49,3	0,52	0,44	-
15.10.2025	6,215	0	64,31	48,769	0	63,163	48,217	0	24	0	62,4	49,4	0,52	0,44	-
16.10.2025	6,366	0	64,795	48,575	0	63,648	48,031	0	24	0	62,2	49,2	0,52	0,44	-
17.10.2025	6,217	0	64,07	48,496	0	62,934	47,948	0	24	0	62,3	49,3	0,52	0,44	-
18.10.2025	6,451	0	65,005	48,476	0	63,856	47,935	0	24	0	62,2	49,1	0,52	0,44	-
19.10.2025	7,172	0	68,675	48,296	0	67,488	47,759	0	24	0	61,4	48,9	0,51	0,43	-
20.10.2025	6,481	0	64,93	48,576	0	63,776	48,039	0	24	0	62,3	48,9	0,52	0,44	-
21.10.2025	6,738	0	65,335	48,184	0	64,166	47,649	0	24	0	62,7	48,9	0,53	0,44	-
22.10.2025	6,722	0	65,155	48,071	0	63,988	47,541	0	24	0	62,7	48,9	0,53	0,44	-
23.10.2025	6,493	0	66,095	49,486	0	64,926	48,932	0	24	0	62,1	49,1	0,53	0,44	-
Итого:	198,692	0	1972,805	1466,542	0	1937,72	1450,234	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,457														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	744,805	7952,145	6047,915	0	7809,122	5975,646	0	2646	361
23.10.2025	943,499	9924,95	7514,459	0	9746,843	7425,88	0	3366	361

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 13:01:00