

#179316#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/25г.-25/11/25г.

Абонент:гайдара 93

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16031185, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хВЕАВ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	62,78	48,87	13,91	5,48	4,59	69,035	49,265	67,793	48,719	19,073	5	2	1,782	24	0	
24.11.25 23	62,96	48,85	14,11	5,55	4,65	67,35	49,489	66,135	48,94	17,195	5	2	1,689	24	0	
25.11.25 23	62,67	48,56	14,11	5,55	4,66	66,69	49,302	65,497	48,764	16,733	5	2	1,655	24	0	
Итого/Средн	62,8	48,76	14,05	5,53	4,63	203,075	148,056	199,424	146,424	53,001	5	2	5,126	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.11.25 23	11908,24	8980,48	11694,567	8875,441	2819,127	273,646	4086	361
25.11.25 23	12111,315	9128,536	11893,992	9021,864	2872,128	278,772	4158	361
Итого	203,075	148,056	199,424	146,424	53,001	5,126	72	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/11/25г.-23/12/25г.

Абонент:гайдара 93

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16031185, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хВЕАВ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.11.25 23	62,66	48,14	14,52	5,55	4,65	66,01	49,61	64,83	49,077	15,754	5	2	1,623	24	0	
27.11.25 23	62,65	48,48	14,17	5,54	4,65	66,4	49,38	65,213	48,845	16,369	5	2	1,638	24	0	
28.11.25 23	62,63	48,53	14,1	5,56	4,68	67,28	48,752	66,075	48,218	17,857	5	2	1,711	24	0	
29.11.25 23	62,64	48,51	14,13	5,53	4,63	67,245	49,155	66,042	48,619	17,424	5	2	1,693	24	0	
30.11.25 23	62,66	48,46	14,2	5,48	4,57	68,725	49,018	67,495	48,484	19,011	5	2	1,787	24	0	
01.12.25 23	62,66	48,86	13,79	5,54	4,65	68,71	48,57	67,48	48,034	19,447	5	2	1,786	24	0	
02.12.25 23	62,65	48,54	14,11	5,55	4,66	67,16	48,62	65,958	48,089	17,869	5	2	1,71	24	0	

03.12.25 23	62,64	48,34	14,3	5,56	4,66	66,585	48,585	65,393	48,06	17,334	5	2	1,688	24	0
04.12.25 23	62,65	48,63	14,02	5,56	4,68	66,99	48,24	65,792	47,713	18,079	5	2	1,713	24	0
05.12.25 23	62,63	48,57	14,07	5,57	4,69	66,025	48,136	64,844	47,612	17,231	5	2	1,665	24	0
06.12.25 23	62,66	48,77	13,88	5,56	4,67	66,625	48,307	65,433	47,776	17,657	5	2	1,683	24	0
07.12.25 23	62,68	48,9	13,77	5,5	4,61	69,485	47,979	68,239	47,448	20,791	5	2	1,855	24	0
08.12.25 23	62,63	48,73	13,89	5,56	4,68	66,67	48,051	65,476	47,525	17,951	5	2	1,696	24	0
09.12.25 23	62,63	49,08	13,55	5,56	4,69	66,675	47,805	65,481	47,272	18,208	5	2	1,692	24	0
10.12.25 23	62,63	49,11	13,52	5,56	4,7	65,26	47,572	64,092	47,042	17,049	5	2	1,621	24	0
11.12.25 23	62,65	49,08	13,57	5,56	4,69	66,05	47,546	64,87	47,016	17,853	5	2	1,669	24	0
12.12.25 23	62,63	48,82	13,81	5,57	4,69	64,74	47,745	63,579	47,218	16,361	5	2	1,597	24	0
13.12.25 23	62,51	48,91	13,61	5,55	4,7	65,105	46,841	63,944	46,321	17,623	5	2	1,646	24	0
14.12.25 23	62,65	48,95	13,71	5,5	4,64	66,94	46,965	65,74	46,444	19,295	5	2	1,751	24	0
15.12.25 23	62,06	48,24	13,82	5,56	4,7	64,91	46,895	63,768	46,39	17,378	5	2	1,635	24	0
16.12.25 23	62,63	48,64	13,99	5,55	4,7	64,485	46,751	63,329	46,239	17,091	5	2	1,634	24	0
17.12.25 23	62,62	48,55	14,07	5,54	4,68	65,88	46,624	64,703	46,113	18,59	5	2	1,722	24	0
18.12.25 23	62,61	48,55	14,06	5,54	4,69	65,735	46,474	64,56	45,968	18,593	5	2	1,719	24	0
19.12.25 23	62,62	48,42	14,19	5,55	4,7	63,4	46,553	62,266	46,049	16,217	5	2	1,59	24	0
20.12.25 23	62,63	48,89	13,75	5,55	4,7	65,055	46,466	63,89	45,953	17,937	5	2	1,667	24	0
21.12.25 23	62,65	49,02	13,63	5,5	4,64	66,725	46,416	65,529	45,899	19,63	5	2	1,759	24	0
22.12.25 23	62,63	49,04	13,59	5,54	4,69	64,78	46,388	63,617	45,872	17,745	5	2	1,648	24	0
23.12.25 23	54,69	43,81	10,88	< 5,54	4,65	66,335	46,059	65,403	45,649	19,755	5	2	1,48	24	0 *
Итого/Средн	62,33	48,52	13,81	5,54	4,67	1855,985	1335,504	1823,041	1320,943	502,098	5	2	47,074	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.11.25 23	12111,315	9128,536	11893,992	9021,864	2872,128	278,772	4158	361
23.12.25 23	13967,3	10464,04	13717,033	10342,807	3374,226	325,846	4830	361
Итого	1855,985	1335,504	1823,041	1320,943	502,098	47,074	672	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



проверено с себя