

#134995#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ  
Иванникова 6, Калининград  
3685

Заводской номер счётчика 20107282	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2970,954	2965,398	5.556	1.327

Подпись исполнителя



#134994#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3685  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
Заводской номер 20107282  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,262	0	8,076	0	0	7,894	0	0	24	0	70,9	63	0,46	0,4
22.06.2025	-	0,126	0	5,316	0	0	5,2	0	0	24	0	69,8	64	0,46	0,4
23.06.2025	-	0,473	0	7,475	0	0	7,308	0	0	24	0	70,4	55	0,46	0,4
24.06.2025	-	0,336	0	7,681	0	0	7,512	0	0	24	0	70,1	59,5	0,46	0,4
25.06.2025	-	0,192	0	6,665	0	0	6,516	0	0	24	0	70,6	63,6	0,46	0,4
26.06.2025	-	0,203	0	6,561	0	0	6,416	0	0	24	0	70,3	62,8	0,46	0,4
27.06.2025	-	0,212	0	7,446	0	0	7,28	0	0	24	0	70,6	63,7	0,46	0,4
28.06.2025	-	0,145	0	5,851	0	0	5,723	0	0	24	0	69,8	63,7	0,46	0,4
29.06.2025	-	0,129	0	5,439	0	0	5,32	0	0	24	0	69,7	63,9	0,46	0,4
30.06.2025	-	0,185	0	6,441	0	0	6,299	0	0	24	0	70	63	0,46	0,4
01.07.2025	-	0,205	0	6,477	0	0	6,338	0	0	24	0	69	61,3	0,46	0,39
02.07.2025	-	0,179	0	8,704	0	0	8,514	0	0	24	0	69,6	64,6	0,45	0,39
03.07.2025	-	0,177	0	7,312	0	0	7,154	0	0	24	0	69,5	63,6	0,45	0,39
04.07.2025	-	0,154	0	7,108	0	0	6,954	0	0	24	0	69,1	63,8	0,45	0,39
05.07.2025	-	0,127	0	5,804	0	0	5,68	0	0	24	0	68,9	63,6	0,45	0,39
06.07.2025	-	0,138	0	5,804	0	0	5,679	0	0	24	0	68,9	63,1	0,45	0,39
07.07.2025	-	0,184	0	9,185	0	0	8,981	0	0	24	0	70,2	65,3	0,45	0,39
08.07.2025	-	0,204	0	7,49	0	0	7,327	0	0	24	0	69,6	62,9	0,45	0,39
09.07.2025	-	0,17	0	7,425	0	0	7,263	0	0	24	0	69,6	64	0,45	0,39
10.07.2025	-	0,185	0	8,623	0	0	8,434	0	0	24	0	69,7	64,5	0,45	0,39
11.07.2025	-	0,178	0	8,212	0	0	8,032	0	0	24	0	70	64,7	0,45	0,39
12.07.2025	-	0,15	0	7,861	0	0	7,69	0	0	24	0	69,6	64,9	0,45	0,39
13.07.2025	-	0,131	0	6,51	0	0	6,369	0	0	24	0	69,3	64,4	0,45	0,39
14.07.2025	-	0,175	0	7,556	0	0	7,391	0	0	24	0	69,6	64	0,45	0,39
15.07.2025	-	0,194	0	6,497	0	0	6,357	0	0	24	0	69,5	62,2	0,46	0,39
16.07.2025	-	0,177	0	7,93	0	0	7,756	0	0	24	0	69,8	64,4	0,46	0,39
17.07.2025	-	0,158	0	8,339	0	0	8,161	0	0	24	0	68,8	64,1	0,45	0,39
18.07.2025	-	0,162	0	7,005	0	0	6,854	0	0	24	0	69,2	63,6	0,45	0,39
19.07.2025	-	0,129	0	5,651	0	0	5,53	0	0	24	0	69,2	63,7	0,45	0,39
20.07.2025	-	0,118	0	6,379	0	0	6,241	0	0	24	0	69,2	64,7	0,45	0,39
Итого:	-	5,558	0	212,823	0	0	208,173	0	0	720	0	69,68	63,32	0,45	0,39

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2965,398	27685,318	0	0	27039,652	0	0	11791	241
20.07.2025	2970,954	27898,143	0	0	27247,825	0	0	12511	241

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения