

#144414#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ
Иванникова 6, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20107282	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2975,592	2970,954	4.638	1.108

Подпись исполнителя _____



#144413#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3685
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 20107282
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,156	0	6,972	0	0	6,821	0	0	24	0	69,6	64,1	0,45	0,39
22.07.2025	-	0,158	0	7,61	0	0	7,443	0	0	24	0	69,7	64,7	0,45	0,39
23.07.2025	-	0,162	0	6,122	0	0	5,99	0	0	24	0	69,4	63	0,45	0,39
24.07.2025	-	0,141	0	7,754	0	0	7,584	0	0	24	0	69,8	65,4	0,45	0,39
25.07.2025	-	0,115	0	6,796	0	0	6,643	0	0	24	0	70,8	66,7	0,45	0,39
26.07.2025	-	0,899	0	10,235	0	0	10,009	0	0	24	0	70,1	48,6	0,45	0,39
27.07.2025	-	0,145	0	7,511	0	0	7,346	0	0	24	0	70	65,3	0,45	0,39
28.07.2025	-	0,141	0	7,412	0	0	7,251	0	0	24	0	69,7	65	0,45	0,39
29.07.2025	-	0,146	0	7,832	0	0	7,659	0	0	24	0	70,3	65,7	0,45	0,38
30.07.2025	-	0,15	0	7,544	0	0	7,378	0	0	24	0	69,8	65	0,47	0,38
31.07.2025	-	0,15	0	7,404	0	0	7,24	0	0	24	0	70,2	65,3	0,47	0,38
01.08.2025	-	0,141	0	7,366	0	0	7,204	0	0	24	0	69,8	65,2	0,47	0,38
02.08.2025	-	0,122	0	6,892	0	0	6,741	0	0	24	0	70,1	65,8	0,47	0,39
03.08.2025	-	0,109	0	6,545	0	0	6,403	0	0	24	0	69,5	65,4	0,47	0,39
04.08.2025	-	0,128	0	6,175	0	0	6,039	0	0	24	0	70,1	65	0,47	0,39
05.08.2025	-	0,126	0	6,601	0	0	6,455	0	0	24	0	70,3	65,6	0,47	0,39
06.08.2025	-	0,138	0	6,461	0	0	6,32	0	0	24	0	69,7	64,4	0,47	0,39
07.08.2025	-	0,14	0	8,821	0	0	8,626	0	0	24	0	70,1	66,3	0,47	0,38
08.08.2025	-	0,125	0	7,891	0	0	7,719	0	0	24	0	69,6	65,7	0,47	0,38
09.08.2025	-	0,105	0	8,18	0	0	8	0	0	24	0	70	66,9	0,47	0,38
10.08.2025	-	0,09	0	8,614	0	0	8,426	0	0	24	0	69,6	67,1	0,47	0,38
11.08.2025	-	0,135	0	9,227	0	0	9,026	0	0	24	0	69,9	66,3	0,47	0,38
12.08.2025	-	0,137	0	7,305	0	0	7,148	0	0	24	0	69,2	64,6	0,47	0,38
13.08.2025	-	0,044	0	41,964	0	0	41,391	0	0	24	0	54,2	54	0,27	0,25
14.08.2025	-	0,119	0	12,375	0	0	12,144	0	0	24	0	63,8	61,5	0,36	0,34
15.08.2025	-	0,112	0	11,719	0	0	11,502	0	0	24	0	63,5	61,2	0,36	0,34
16.08.2025	-	0,093	0	12,031	0	0	11,806	0	0	24	0	63,8	62	0,36	0,34
17.08.2025	-	0,086	0	11,562	0	0	11,347	0	0	24	0	63,8	62	0,36	0,35
18.08.2025	-	0,106	0	12,342	0	0	12,113	0	0	24	0	63,6	61,6	0,36	0,35
19.08.2025	-	0,113	0	12,382	0	0	12,151	0	0	24	0	63,9	61,7	0,35	0,33
20.08.2025	-	0,108	0	11,906	0	0	11,688	0	0	24	0	63,3	61,1	0,34	0,33
Итого:	-	4,64	0	299,551	0	0	293,613	0	0	744	0	67,97	63,62	0,43	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2970,954	27898,143	0	0	27247,825	0	0	12511	241
20.08.2025	2975,592	28197,699	0	0	27541,438	0	0	13255	241

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения